

## Vysvětlení / doplnění / změna zadávací dokumentace č. 1

<b>Veřejná zakázka:</b>	<b>Snížení energetické náročnosti školní tělocvičny SPŠ EL a IT, Dobruška – stavební práce</b>
<b>Sp. zn.:</b>	CIRI/2025/290
<b>Zadavatel:</b>	Střední průmyslová škola elektrotechniky a informačních technologií, Dobruška, Čs. odboje 670, IČO 60884746, Čs. odboje 670, 518 01 Dobruška
<b>Způsob zadání:</b>	Zjednodušené podlimitní řízení veřejné zakázky na stavební práce podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“)

---

**Zadavatel poskytuje vysvětlení / doplnění / změnu (dále „VDZ“) zadávací dokumentace v souladu s § 98 zákona na základě předchozí žádosti dodavatele.**

### **Dotaz č. 1**

V podkladech v zadávacím řízení není k dispozici „Kniha svítidel“, která by nám měla pomoci určit konkrétní svítidla.

### **Odpověď na dotaz č. 1**

Zadavatel sděluje, že kniha svítidel není. Dodává se pouze jeden typ svítidel do tělocvičny. V PD (technická zpráva elektro) jsou navrženy parametry:  $E_m \geq 300 \text{ lx}$ ;  $U_o \geq 0,6$ ;  $GR < 40$ ;  $R_a > 80$ ; další popis je v položce č. 22 výkazu výměr – D.1.1.4 – Elektroinstalace – silnoproud a slaboproud.

**Veškeré zadávací podmínky zůstávají beze změny.**

---

**Lhůta pro podání nabídek se nemění.**

Za zástupce zadavatele na základě pověření