



Legenda:

- zásuvka nebo dvouzásuvka na 230V – rezerva nad pracovní plochou
- zásuvka na 230V, příkon 0,5kW (pokud není uvedeno jinak)
- vypínač na 400V
- vývod na 400V
- vývod ze země na 400V
- vývod na 230V
- vývod ze země na 230V
- vypínač na 230V
- zásuvka na 400V
- zásuvka na PC

Poznámka:

- veškeré vývody musí být z kabelu CYSY nebo H07RN-F a mít volný konec min. 2500 mm
- u digestoře bude vyveden vypínatelný vývod na osvětlení 1 kW

RAZÍTKO:	ZPRACOVATEL DOKUMENTACE:		
	<div>MPtechnik</div> <div>Francouzská č.p. 149, 345 62 Holýšov</div> <div>IČ 05360889, ID n8a2jvy</div> <div>www.mptechnik.cz</div>		
ZODP. PROJEKTANT:	Ing. Milan Mastrný, ČKAIT 0200984, Tyršova 23, 345 43 Koloveč		
KONTROLOVAL:	Martin Polák, ČKAIT 0202087 Francouzská 149, 345 62 Holýšov		
VYPRACOVAL:	Ing. Pavel Krutina Francouzská 149, 345 62 Holýšov		
KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ:	Dvůr Králové nad Labem [633968]		
POZEMEK PARC. Č.	st. 1641, 3519/8		
INVESTOR:	Královéhradecký kraj Pivovarské náměstí 1245/2, 500 03 Hradec Králové		
NÁZEV DOKUMENTACE:			
Modernizace stravovacího provozu, MN Dvůr Králové nad Labem - PD			
NÁZEV VÝKRESU:		Zadání požadavků na profese - elektroinstalace 1.NP	
FORMÁT:	DATUM:	STUPEŇ:	Č. PARÉ:
6x44	02. 2024	PROV. STAVBY	
MĚŘÍTKO:	Č. VÝKRESU:		
	D.2.1.14		