



Legenda:

- zásuvka nebo dvouzásuvka na 230V – rezerva nad pracovní plochou
- zásuvka na 230V, příkon 0,5kW (pokud není uvedeno jinak)
- vypínač na 400V
- vývod na 400V
- vývod ze země na 400V
- vývod na 230V
- vývod ze země na 230V
- vypínač na 230V
- zásuvka na 400V
- zásuvka na PC

Poznámka:

- veškeré vývody musí být z kabelu CYSY nebo H07RN-F a mít volný konec min. 2500 mm
- u digestoře bude vyveden vypínatelný vývod na osvětlení 1 kW

C 2024 MP technik

RAZÍTKO:		ZPRACOVATEL DOKUMENTACE:	
		<div>MPtechnik</div> <div>Francouzská č.p. 149, 345 62 Holýšov</div> <div>IČ 05360889, ID n8a2jvy</div> <div>www.mptechnik.cz</div>	
ZODP. PROJEKTANT:		Ing. Milan Mastný, ČKAIT 0200984, Tyršova 23, 345 43 Koloveč	
KONTROLOVAL:		Martin Polák, ČKAIT 0202087 Francouzská 149, 345 62 Holýšov	
VYPRACOVAL:		Ing. Pavel Krutina Francouzská 149, 345 62 Holýšov	
KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ:		Dvůr Králové nad Labem [633968]	
POZEMEK PARC. Č.		st. 1641, 3519/8	
INVESTOR:		Královéhradecký kraj Pivovarské náměstí 1245/2, 500 03 Hradec Králové	
NÁZEV DOKUMENTACE: Modernizace stravovacího provozu, MN Dvůr Králové nad Labem - PD			
NÁZEV VÝKRESU:		Zadání požadavků na profese - elektroinstalace 1.PP	
FORMÁT:	6xA4	DATUM:	02. 2024
		STUPEŇ:	PROV. STAVBY
MĚŘÍTKO:		Č. VÝKRESU:	D.2.1.13