


LEGENDA NÁVRHU

označení	název	plocha (m2)	následná vrstva	stěny	strop
0.01	SCHODIŠTĚ DO 1.NP	3,76	kámen	štuk, malba	štuk, malba
0.02	CHOZBA	12,00	keramická dlažba	štuk, malba	rastr, podhled
0.03	SKLAD ČÍS. PRÁDLA - CHEMIE	1,84	keramická dlažba	ker.obklad	štuk, malba
0.04	SKLAD ŠPIN, PRÁDLA - CHEMIE	1,90	keramická dlažba	ker.obklad	štuk, malba
0.05	KOMUNIKAČNÍ PROSTOR	22,86	keramická dlažba	štuk, malba	rastr, podhled
0.06a	SKLAD INVENTÁŘ	10,22	keramická dlažba	štuk, malba	rastr, podhled
0.06b	HRUBÁ PŘÍPRAVA MASA	6,40	keramická dlažba	štuk.obklad	rastr, podhled
0.07	SKLAD DKP	5,15	keramická dlažba	štuk, malba	štuk, malba
0.09	CHLAZENÝ BOX MASA	11,37	keramická dlažba	štuk+malba	malba
0.10a	SKLAD PRO CHLAZENÍ	7,70	keramická dlažba	štuk, malba	rastr, podhled
0.11	CHLAZ. BOXY	12,45	keramická dlažba	štuk, malba	štuk, malba
0.12	HRUBÁ PŘÍPRAVA+SKLAD ZEL.	7,85	keramická dlažba	ker.obklad	rastr, podhled
0.13	PŘÍJEM ZBOŽÍ	7,80	keramická dlažba	ker.obklad	rastr, podhled
0.14	SKLAD CHLAZ. VÝR. SUCHÝ	21,45	keramická dlažba	štuk, malba	rastr, podhled
0.15	ŠATNA PERSONÁLU-MUŽI	12,86	PVC	štuk, malba	sok, podhled
0.16	ÚKLID	1,04	keramická dlažba	ker.obklad	malba
0.17	UMÝVÁRNA-MUŽI	5,42	keramická dlažba	ker.obklad	sok, podhled impreg.
0.18	PŘEDSÍŇ WC-MUŽI	1,90	keramická dlažba	ker.obklad	sok, podhled
0.19	WC-PISOÁR-MUŽI	1,44	keramická dlažba	ker.obklad	sok, podhled
0.20	WC-MUŽI	1,52	keramická dlažba	ker.obklad	sok, podhled
0.21	ZÁDĚVKA-PERSONÁL	2,70	keramická dlažba	štuk, malba	sok, podhled
0.22	VSTUP-PERSONÁL		keramická dlažba	fasáda	polykarbonát
0.23	ŠATNA PERSONÁL-ŽENY	28,78	PVC	štuk, malba	sok, podhled
0.24	PŘEDSÍŇ WC-ŽENY	2,85	keramická dlažba	ker.obklad	sok, podhled
0.25	WC-ŽENY a	1,60	keramická dlažba	ker.obklad	sok, podhled
0.26	WC-ŽENY b	1,60	keramická dlažba	ker.obklad	sok, podhled
0.27	UMÝVÁRNA-ŽENY	8,80	keramická dlažba	ker.obklad	sok, podhled impreg.
0.28	TECHNICKÁ MÍSTNOST	4,15	keramická dlažba	štuk, malba	štuk, malba
0.29	DÍLNA ÚDRŽBY	42,00	cementový potěr	štuk, malba	štuk, malba
0.30	ELEKTRO ROZVODNA	11,99	cementový potěr	štuk, malba	štuk, malba
0.31	VÝMĚNKOVÁ STANICE	38,14	cementový potěr	štuk, malba	štuk, malba
	CELKEM	208,41			



TEPLOTNÍ SPÁD STÁVAJÍCÍ 80/60 °C
VENKOVNÍ NÁVRHOVÁ TEPLOTA -18 °C


LEGENDA POTRUBÍ/OTOP. TĚLES:

- STÁVAJÍCÍ ROZVODY PŘÍVOD/ZPĚTEČKA TOPNÉ VODY
- NOVÉ ROZVODY PŘÍVOD/ZPĚTEČKA TOPNÉ VODY – OCEL
- STÁVAJÍCÍ OTOPNÉ TĚLESO
- STÁVAJÍCÍ PŘESUNUTÉ OTOPNÉ TĚLESO

POZNÁMKY:

- PODKLADEM ZOBRAZENÍ STÁVAJÍCÍHO STAVU BYLA DOKUMENTACE SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ Z ROKU 2007.
- VYTÁPĚNÍ 1.NP JE BEZE ZMĚN.
- AŽ NA PŘESUN DVOU OTOPNÝCH TĚLES SE DO OTOPNÉ SOUSTAVY NEZASAHUJE.
- PROSTUPY ROZVODŮ A INSTALACE POŽÁRNĚ DĚLÍCÍMI KONSTRUKCEMI MUSÍ BÝT UTĚSNĚNY POMOCÍ MANŽET, TMELŮ A JINÝCH VÝROBKŮ, JEJICHŽ POŽÁRNÍ ODOLNOST JE URČENA POŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ PROSTUPOVÉ KONSTRUKCE – DLE PBR.
- VŠECHNY ROZVODY BUDOU IZOLOVANE A MUSÍ UMOŽŇOVAT DILATACI.
- ROZVODY MUSÍ BÝT VYPUSTITELNÉ A ODVZDUŠNITELNÉ.
- NA STAVBĚ JE NUTNÁ KOORDINACE SE VŠEMI PROFESEMI !!

INDEX DATUM AUTOR ZMĚNA
+/- 0.000 = 353,90 m n. m.

RAZÍTKO:	ZPRACOVATEL DOKUMENTACE: <div></div> <div>Vrchlického 1590/436 01 Litvňov IČ 27286517, josef.holub@projekt.cz</div>		
ZODP. PROJEKTANT:	Ing. Josef Holub, ČKAIT 0013883 josef.holub@projekt.cz		
KONTROLOVAL:	Ing. Josef Holub, ČKAIT 0013883 josef.holub@projekt.cz		
VYPRACOVAL:	Ing. Jakub Dvořák jakub.dvorak@projekt.cz		
KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ:	Dvůr Králové nad Labem [633968]		
POZEMEK PARC. Č.	st. 1641, 3518/8		
INVESTOR:	Královéhradecký kraj Převostské náměstí 1245/2, 500 03 Hradec Králové		
NÁZEV DOKUMENTACE: Modernizace stravovacího provozu, MN Dvůr Králové nad Labem - PD			
NÁZEV VÝKRESU:	Vytápění - Půdorys 1.PP - nový stav		
FORMÁT: 594x840	DATUM: 02. 2024	ISTUPEK: PROV. STAVBY	Č. PARE:
MĚRÍTKO: 1:50	Č. VÝKRESU: #VYT-CHL101		