

- ✓ Vypínač č.1
- ✓ Vypínač č.5
- ✓ Vypínač č.6
- ✓ Vypínač č.7
- ✗ Třířázový vypínač
- Pohybové čidlo
- Nouzové tlačítko
- Zásuvka dvojnásobná 230V 16A
- Zásuvka 230V 16A
- 3F zásuvka 400V
- Zásuvka pro sdělovací zařízení
- Elektrický vývod
- Elektrický vývod 1F
- Elektrický vývod 3F
- Svítidlo dle legendy svítidel
- ✗ Světelný vývod stropní
- ✗ Světelný vývod nástěnný
- ✗ Modul pro nouzové osvětlení
- Uzemnění
- Rozváděč silnoprůdu

PRO ELEKTROINSTALACI V PROSTORU SE SPOČÍVÁ MÍSTY BYTÍ DODRŽENA ČSN 33 2000-7-701 ed. 2  
PRO ELEKTROINSTALACI V UMYVACÍM PROSTORU MÍSTY BYTÍ DODRŽENA ČSN 33 2130 ed. 3  
ROZVODNA - 0,2H2V, 230V/400V/7N-3  
ZÁKLADNÍ OCHRANA PŘED VÝSKYTNÝMI CHYBAMI, POSPOJOVÁNÍM VODÍCÍM H07V-U  
SUSTAVY: PŘEVODY VODIVÝCH ČRKY  
POHYBLIVÉ PŘÍVODY OD PŘEDŽÁZOVÝCH VÝPÍNAČŮ KE SPOTŘEBITELŮM PŘEVODNÉ KABELY H07V-F V OCHRÁNKÁCH  
U SPOTŘEBITELŮ GASTROPOVÝ BUDE PONECHÁN VOLNÝ KABEL O DÉLCE MIN. 2,5 m  
DÉLKA UŽÍVÁNÍ BUDOU VYVEDENY 0,1 m NAD POHLADU  
VÝSOKÉ VÝMĚNY NA ZEMĚNÍ BUDE PONECHÁNA MIN. 1,5 m  
PŘÍKON NEODŽÁVACÍCH ŽÁSVKŮ 0,5 kW  
STAVJÁNÍ EXTERIÉROVÉ OSVĚTLENÍ BUDE ZACHOVÁNO.  
STAVJÁNÍ NÁPOJENÍ VZT SYSTÉMU BUDE ZACHOVÁNO, PŘÍPADNĚ NOVÉ PROFÉPOJENÍ V PŘÍPADĚ NUTNOSTI.  
OBLADENÝ SYSTÉM JE NOVĚ PŘEVODNÝ V KONFIGURACI KOMPATIBILNÍ SE STÁVAJÍCÍM SYSTÉMEM NEMOCNICE. PŘESNÁ POLOHA  
ZÁRŽEK TOHOTO SYSTÉMU A JEHO KONFIGURACE BUDE URČENA INVESTOREM A NÁSLEDNĚ PŘESNĚ SCHÉMA BUDE ŘEŠENO V DALŠÍM STUPNÍ DI.  
INSTALACE BUDE PROVÁDĚNÁ PODLE ČSN 33 2130 ed. 3 A SOUBORU NŘEM ČSN 33 2000.  
PRO KOMPLEXNÍ ŽEMĚNÍ ČSN 33 2000-7-701 ed. 2. INSTALACE BUDE PROVÁDĚNÁ SPATŘE  
MÍSTY BYTÍ DODRŽOVANÝ POŽADAVKY STAVEBNÍ ČSN NA UKLÁDÁNÍ VEDENÍ A KONCOVÝCH PRVKŮ INSTALACE,  
PŘEDVĚM S OHLEDEM NA ZACHOVÁNÍ ČISTOSTI ZIŠŤOVACÍCH MATERIÁLŮ, FOLIO APOD.  
VEŠKÉ UMÍSTENÍ PŘÍSTROJŮ MUSÍ BYTÍ PŘESNĚNO NA STAVĚ BEZ KONTROLNÍCH OČÍ.  
V KONČENÉM STÁVĚ BUDE KABELŮ ZACHOVÁN PŘED MECHANICKÝM POŠKOZENÍM.  
MÍSTĚCH PŘEDVĚM BUDE PŘES OHRAZENÍ HENKŮ BUDOU KLADENY ÚKLADY DO OCHRÁNEK S OSTATNĚM KONTROLNÍM ODOLNOSTI  
PŘED KONTAKTÍ MÍSTY BYTÍ UŽÍVÁNÍ VŠECH ZESTI INSTALACÍ KODROVÁNÍM V DALŠÍM PROFESNÍM NA STAVĚ  
FINÁLNÍ POZICE ŽÁSVKŮ A VÝVODŮ OSVĚTLENÍ JE TUNOJE SI ODOUSKÁŠT S INVESTOREM PRO. ARCHITEKTEM NA STAVĚ  
FINÁLNÍ POZICE ŽÁSVKŮ A VÝVODŮ PRO. EDNUTNĚ TECHNOLÓGIE BUDE PŘESNĚNÁ BEZ KONKRETNÍHO DODANÝH ŽÁSTVÍ