

LEGENDA MÍSTNOSTÍ		PLOCHA [m²]	SV	PODLAHA		OMÍTKY - OBKLADY STĚNY - STŘOP
				OZN.	POVRCH	
201	SCHODIŠTĚ	26.92	2975		KERAMICKÁ DLAŽBA	ZDI - VÁPENNÁ ŠTUKOVÁ OMÍTKA STŘOP - VÁPENNÁ ŠTUKOVÁ OMÍTKA
202	UKLIDOVÁ KOMORA	3.82	2415		KERAMICKÁ DLAŽBA	ZDI - VÁPENNÁ ŠTUKOVÁ OMÍTKA STŘOP - SÁDROKARTONOVÝ PODHLED
203	VÝTAHY	6.98				ZDI - VÁPENNÁ ŠTUKOVÁ OMÍTKA
204	WC MUŽI	6.00	2490		KERAMICKÁ DLAŽBA	ZDI - VÁPENNÁ ŠTUKOVÁ OMÍTKA STŘOP - SÁDROKARTONOVÝ PODHLED
205	PŘEDSÍŇ MUŽI	2.88	2490		KERAMICKÁ DLAŽBA	ZDI - VÁPENNÁ ŠTUKOVÁ OMÍTKA STŘOP - SÁDROKARTONOVÝ PODHLED
206	PŘEDSÍŇ ŽENY	2.89	2490		KERAMICKÁ DLAŽBA	ZDI - VÁPENNÁ ŠTUKOVÁ OMÍTKA STŘOP - SÁDROKARTONOVÝ PODHLED
207	WC ŽENY	1.35	2490		KERAMICKÁ DLAŽBA	ZDI - VÁPENNÁ ŠTUKOVÁ OMÍTKA STŘOP - SÁDROKARTONOVÝ PODHLED
208	WC ŽENY	10.95	2490		KERAMICKÁ DLAŽBA	ZDI - VÁPENNÁ ŠTUKOVÁ OMÍTKA STŘOP - SÁDROKARTONOVÝ PODHLED
209	ČAJOVÁ KUCHYŘKA	8.83	2940		PVC	ZDI - VÁPENNÁ ŠTUKOVÁ OMÍTKA STŘOP - VÁPENNÁ ŠTUKOVÁ OMÍTKA
210	JÍDELNA	19.41	2955		KOBEREC	ZDI - VÁPENNÁ ŠTUKOVÁ OMÍTKA STŘOP - VÁPENNÁ ŠTUKOVÁ OMÍTKA
211	CHODBA	70.58	2420		KERAMICKÁ DLAŽBA	ZDI - VÁPENNÁ ŠTUKOVÁ OMÍTKA STŘOP - SÁDROKARTONOVÝ KAZETOVÝ PODHLED
212	KANCELÁŘ	74.51	2950		KOBEREC	ZDI - VÁPENNÁ ŠTUKOVÁ OMÍTKA STŘOP - VÁPENNÁ ŠTUKOVÁ OMÍTKA
213	KANCELÁŘ	33.18	2940		KOBEREC	ZDI - VÁPENNÁ ŠTUKOVÁ OMÍTKA STŘOP - VÁPENNÁ ŠTUKOVÁ OMÍTKA
214	KANCELÁŘ	35.90	2940		KOBEREC	ZDI - VÁPENNÁ ŠTUKOVÁ OMÍTKA STŘOP - VÁPENNÁ ŠTUKOVÁ OMÍTKA
215	KANCELÁŘ	15.58	2940		KOBEREC	ZDI - VÁPENNÁ ŠTUKOVÁ OMÍTKA STŘOP - VÁPENNÁ ŠTUKOVÁ OMÍTKA
216	ÚČEBNA	27.69	2930		KOBEREC	ZDI - VÁPENNÁ ŠTUKOVÁ OMÍTKA STŘOP - VÁPENNÁ ŠTUKOVÁ OMÍTKA
217	KANCELÁŘ	20.85	3120		KOBEREC	ZDI - VÁPENNÁ ŠTUKOVÁ OMÍTKA STŘOP - VÁPENNÁ ŠTUKOVÁ OMÍTKA
218	KANCELÁŘ	19.42	3120		KOBEREC	ZDI - VÁPENNÁ ŠTUKOVÁ OMÍTKA STŘOP - VÁPENNÁ ŠTUKOVÁ OMÍTKA
219	KANCELÁŘ	21.53	3120		KOBEREC	ZDI - VÁPENNÁ ŠTUKOVÁ OMÍTKA STŘOP - VÁPENNÁ ŠTUKOVÁ OMÍTKA
220	SKLAD	2.78	2480		KERAMICKÁ DLAŽBA	ZDI - VÁPENNÁ ŠTUKOVÁ OMÍTKA STŘOP - SÁDROKARTONOVÝ PODHLED
221	PŘEDSÍŇ	1.30	2480		KERAMICKÁ DLAŽBA	ZDI - VÁPENNÁ ŠTUKOVÁ OMÍTKA STŘOP - SÁDROKARTONOVÝ PODHLED
222	WC	1.34	2480		KERAMICKÁ DLAŽBA	ZDI - VÁPENNÁ ŠTUKOVÁ OMÍTKA STŘOP - VÁPENNÁ ŠTUKOVÁ OMÍTKA
223	SKLAD	1.85	2480		KERAMICKÁ DLAŽBA	ZDI - VÁPENNÁ ŠTUKOVÁ OMÍTKA STŘOP - SÁDROKARTONOVÝ PODHLED
224	DENNÍ MÍSTNOST	18.00	3100		PVC	ZDI - VÁPENNÁ ŠTUKOVÁ OMÍTKA STŘOP - VÁPENNÁ ŠTUKOVÁ OMÍTKA
225	KANCELÁŘ	17.32	3140		KOBEREC	ZDI - VÁPENNÁ ŠTUKOVÁ OMÍTKA STŘOP - VÁPENNÁ ŠTUKOVÁ OMÍTKA

LEGENDA SVÍTIDEL

- A1

čtvercové svítidlo do rastru 600x600 s možností volby sv. toku a Tc – max. 36W
- A1

box

čtvercové svítidlo na strop 600x600 s možností volby sv. toku a Tc – max. 36W
- B1

downlight max. 20W
- B2

downlight max. 15W
- C1

svítidlo nad umyvadlo max. 15W
- D1

přisazené kruhové svítidlo max. 30W
- N1

nouzové svítidlo s piktogramem
- Q2

nouzové svítidlo do podhledu – koridor
- Q3


nouzové svítidlo do podhledu – antipanika
- Q3

nouzové svítidlo přisazené – antipanika
- vypínač řaz.1.IP20
- vypínač řaz.5.IP20
- vypínač řaz.6.IP20
- vypínač řaz.6+6.IP20
- vypínač řaz.7.IP20
- pohybový spínač
- 8

ventilátor 230V/0,1kW

NORMY:

SOUSTAVA NAPĚTÍ
230/400V AC 50Hz TN-C-S
OCHRANA PŘED PORUCHOU
AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE
DLE ČSN 33 2000-4-41 ED.3.

ZODP. PROJEKTANT Ing. M. Roztočil	VYPRACOVAL J.Provazník	KRESLIL J.Provazník	<div><div>ELIV</div><div>ELIV, s.p.o. Antonína Dvořáka 115a/17 500 02 Hradec Králové</div></div>	
Na Okrouhlíku 1371, Hradec Králové				
D1.4. Technika prostředí staveb				
- zařízení silnoproudé elektrotechniky				
- el. komunikace				
VÝKRES				
2.np - osvětlení				
			DATUM	04/2024
			CÍL	DPS
			MĚŘITKO	ČÍSLO VÝKRESU
			1:50	D.1.4 - 03

ZAPOJENÍ CBS BUDE ŘEŠENO VÝROBNÍ DOKUMENTACÍ
PODLE TYPU A VÝROBCE VYBRANÉHO V RÁMCI VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ.