

Vysvětlení / doplnění / změna zadávací dokumentace č. 3

Veřejná zakázka:	Snížení energetické náročnosti školní tělocvičny SPŠ EL a IT, Dobruška – stavební práce
Sp. zn.:	CIRI/2025/290
Zadavatel:	Střední průmyslová škola elektrotechniky a informačních technologií, Dobruška, Čs. odboje 670, IČO 60884746, Čs. odboje 670, 518 01 Dobruška
Způsob zadání:	Zjednodušené podlimitní řízení veřejné zakázky na stavební práce podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“)

Zadavatel poskytuje vysvětlení / doplnění / změnu (dále „VDZ“) zadávací dokumentace v souladu s § 98 a § 99 zákona na základě předchozí žádosti dodavatele.

Dotaz č. 1


Vzduchotechnika – v položce č. 9 (kód: 713210142.R03) je popsána minerální izolace tl. 60 mm s AL polepem. Není však uvedeno jestli se jedná o izolaci typu A nebo typu B? Jaká izolace je myšlena?

Odpověď na dotaz č. 1

Zadavatel doplňuje upřesnění k dotazované položce: Jedná se o izolaci typu B – oboustranně požárně odolná, s požární odolností EI 30.

Dotaz č. 2

Vzduchotechnika – nejsme si jistí proveditelností rozvodů vzduchotechniky v podstřešním prostoru a to konkrétně v místě, kde se rozvody vzduchotechniky zabočují na levou a pravou stranu do míst, kde výška mezi jednotlivými pláště střechy (trapéz/beton) se dosti snižuje vlivem různého sklonu konstrukcí. Může prosím projektant okótovat, jaká je výška tohoto montážního prostoru, a to i vzhledem na výšku vazníkové konstrukce – viz nákres.



Odpověď na dotaz č. 2


V místě instalace podélných tras vedení je výška okolo 1m a to po dokončení navrhovaného zateplení. Počítáme však s tím, že zateplení stropu se bude realizovat až po montáži vzduchotechniky, čili místa pro montáž je více, cca 1.5m.

Dotaz č. 3

Vzduchotechnika – je možné poskytnout fotografie podstřešního prostoru?

Odpověď na dotaz č. 3

Zadavatel poskytuje fotografii podstřešního prostoru viz níže:



Soupis prací s výkazem výměr a všechny zbývající zadávací podmínky zůstávají beze změny.

Lhůta pro podání nabídek

Vzhledem k povaze VZD zadávací dokumentace zadavatel přiměřeně prodlužuje lhůtu pro podání nabídek.

Lhůta pro podání nabídek končí **18. 11. 2025 v 9:00.**

Za zástupce zadavatele na základě pověření