



# Královéhradecký kraj

se sídlem

Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové

Telefon: 495 540 211  
E-mail: svatava.koubova@uskhk.eu  
IČO: 708 89 546  
DIČ: CZ70889546

Všem dodavatelům

Váš dopis zn. ze dne

Naše značka  
TOÚ/002-26/Ko

Vyřizuje/linka  
Ing. Koubová/18

Hradec Králové dne  
05.11.2025

Vysvětlení č. 3 zadávací dokumentace k veřejné zakázce na stavební práce „III/3195 Kameničná – Jaroslav, 3. etapa“.

V souladu s § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon), Vám poskytuji vysvětlení k výše uvedené veřejné zakázce.

Znění žádosti:

Žádost č. 1 (celkově č. 3)

Dobrý den,

ke stavbě "III/3195 Kameničná – Jaroslav, 3. etapa" bychom měli následující dotaz, respektive požadavek na doplnění Zadávací dokumentace:

- ve výše uvedené stavbě ve výkazu výměr v části pro KHK v SO 103.00 jsou položky čísel 10 s kódem 113333 Odstranění podkl ..... a 12 s kódem 113723 1 Frézování zpevněných ....., přičemž je zde uvedeno, že se jedná materiál zařazený jako ZAS – T3, který se má odvézt na mezideponii. Odhlédneme-li od skutečnosti, že by již mělo být od 1. 4. 2024 zařazeno dle rozboru podle vyhlášky č. 283/2023 Sb., pak by podle výše zmiňované vyhlášky mělo být obsaženo v zadávací dokumentaci také místo této mezideponie. Žádáme tedy Zadavatele o doplnění místa této mezideponie, které bude splňovat náležitosti dané vyhláškou.

Předem děkujeme za doplnění zadávací dokumentace.

Žádost č. 2 (celkově č. 4)

Dobrý den,

v souvislosti s veřejnou zakázkou s názvem: **III3195 Kameničná – Jaroslav 3 etapa** žádáme o dodatečnou informaci:

1.

Ve výkazu výměr jsou uvedeny položky v částech SO 103 (silnice), SO103.1 – 10 (propustky) 45152 PODKLADNÍ A VÝPLNOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO M3

v poznámkách k položkám je uvedeno:

- Podklad pro dlažbu z lomového kamene, ŠP, tl. 0,1 m

Případně:

- Podkladní vrstvy z ŠP.

- lože z ŠP, tl. 100 mm

Zvolená položka odkazuje na požadavek použití drceného kameniva, poznámky k položce odkazují na požadavek podkladních vrstev či lože ze šterkopisku (těženého kameniva).

Ve vzorových řezech jsou odkazy:

*ŠTĚRKOPÍSEK TL. 150 mm*

*NA ŠP. PODKLADU TL. 100 mm*

***Žádáme zadavatele o vysvětlení, jaký materiál je pro vrstvy těmito položkami požadován?***

***Jedná se o drcené nebo těžené kamenivo?***

Vysvětlení zadávací dokumentace:

Žádost č. 1 (celkově č. 3)

Zadavatel uvádí, že pro deponování tohoto materiálu od začátku předpokládá využití prostor rekonstruované komunikace, a to v těsné blízkosti prováděných sanací. Materiál tedy vůbec neopustí prostor staveniště, a tudíž nebude deponován mimo místa realizace Díla.

Žádost č. 2 (celkově č. 4)

Zadavatel uvádí, že pro výše uvedenou položku platí údaje upřesňující specifikaci materiálu, tedy kamenivo těžené, štěrkopísek.

**Zadávací podmínky k výše uvedené veřejné zakázce zůstávají beze změny.**

Ing. Jiří Brandejs  
ředitel společnosti ÚDRŽBA SILNIC  
Královéhradeckého kraje a.s.  
na základě pověření