

## Vysvětlení / doplnění / změna zadávací dokumentace č. 4

<b>Veřejná zakázka:</b>	<b>Snížení energetické náročnosti školní tělocvičny SPŠ EL a IT, Dobruška – stavební práce</b>
<b>Sp. zn.:</b>	CIRI/2025/290
<b>Zadavatel:</b>	Střední průmyslová škola elektrotechniky a informačních technologií, Dobruška, Čs. odboje 670, IČO 60884746, Čs. odboje 670, 518 01 Dobruška
<b>Způsob zadání:</b>	Zjednodušené podlimitní řízení veřejné zakázky na stavební práce podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“)

---

**Zadavatel poskytuje vysvětlení / doplnění / změnu (dále „VDZ“) zadávací dokumentace v souladu s § 98 a § 99 zákona na základě předchozí žádosti dodavatele.**

### Dotaz č. 1

Bourání stávajících konstrukcí skladba R.1.4 – šikmá střecha – tělocvična původní:

- a) Nenašli jsme odstranění plynoilikátových desek tl. 100 mm. V jaké položce se toto bourání nachází?
- b) Nenašli jsme odstranění pískoasfaltového koberece tl. 25 mm. V jaké položce se toto bourání nachází?

### Odpověď na dotaz č. 1

ad a) Nachází se v položce 182.

ad b) Ve VV je tato vrstva započítána v položce 141 - tato vrstva je v položce uvažována jako 3.vrstva asf.pásu. Nicméně, protože je možné, že pískoasfaltový koberec nepůjde od podkladních porobetonových desek odstranit, upravili jsme ve VV množství odpadů dle druhů. (zároveň jsme snížili množství asf.pásů v položce 141). Uvažujeme že se bude likvidovat pískoasfaltový koberec společně s porobetonovými deskami. Odpady budou fakturovány dle skutečnosti.

### Dotaz č. 2

a) V zadání materiálu trapézového plechu je rozpor mezi soupisem prací a PD a dále i v PD.

- v soupisu prací je plech trapézový AlZn tl 0,7mm bez povrchové úpravy,
- ve výkrese Tabulka materiálů je popis "Trapézový plech z ocelového plechu žárově pokoveného vrstvou zinku s úpravou lakováním v RAL 9006,
- ve skladbách konstrukcí je "KRYTINA Z TVAROVANÉHO HLINÍKOVÉHO PLECHU".

Žádáme zadavatele o jednoznačné určení materiálu a povrchové úpravy trapézového plechu a uvedení do souladu soupis prací a PD.

b) V soupisu prací je v objektu D.1.1 v pol. 246 pouze poloviční množství hřebenáčů. Výměra by měla být stejná jako u montáže.

### Odpověď na dotaz č. 2

ad a) Zadavatel potvrzuje nepřesnost v tabulce materiálů. Platí trapézový plech tl 0,7mm v.plechu 35mm, š.vlny 207mm s povrchovou úpravou AlZn; platí pro střešní krytinu a pro obklad stěn.

ad b) Ve výkazu výměr se jednalo o chybu v koeficientu u výkazu výměr.

Zadavatel mění část přílohy č. 3 výzvy - soupis prací s výkazem výměr.

Dále zadavatel mění výši předpokládané hodnoty veřejné zakázky, tj. čl. 3 výzvy k podání nabídek se mění takto:

### Předpokládaná hodnota veřejné zakázky a nabídková cena

Předpokládaná hodnota stavebních prací v Kč bez DPH (A)	16.769.075,25
Předpokládaná hodnota zajištění prostředků povinné publicity v Kč bez DPH (B)	20.000,00
Celková předpokládaná hodnota v Kč bez DPH (A+B)	16.789.075,25

Celková i dílčí předpokládané hodnoty veřejné zakázky jsou zároveň maximálními nabídkovými cenami. Překročí-li celková nabídková cena nebo některá dílčí nabídková cena účastníka příslušnou maximální hodnotu, bude to zadavatelem považováno za nesplnění podmínek účasti v zadávacím řízení.

Nabídková cena dodavatele musí zahrnovat veškeré náklady na realizaci předmětu plnění zakázky. Nabídková cena je zároveň cena nejvýše přípustná a musí být platná po celou dobu plnění veřejné zakázky, nedojde-li k podstatné změně výchozích podmínek.

**Dodavatel specifikuje nabídkovou cenu v členění uvedeném v krycím listu nabídky, jehož vzor je součástí přílohy č. 1 výzvy k podání nabídek.** Dále dodavatel vloží do nabídky oceněný soupis prací s výkazem výměr (položkový rozpočet) včetně ocenění prostředků povinné publicity, které jsou součástí **přílohy č. 3** výzvy k podání nabídek.

Všechny zbývající zadávací podmínky zůstávají beze změny

---

### Lhůta pro podání nabídek

Vzhledem k povaze VDZ zadávací dokumentace zadavatel přiměřeně prodlužuje lhůtu pro podání nabídek.

Lhůta pro podání nabídek končí **21. 11. 2025 v 10:00.**

### Příloha

Výkaz výměr

Za zástupce zadavatele na základě pověření