POZNÁMKA :
- ODVOD KONDENZÁTU OD ZAŘÍZENÍ VZT BUDOU V NEJNIŽŠÍM MÍSTĚ ODVODNĚNY PŘES ZAPACHOVOU UZÁVĚRKU, NAPOJENO NA ODBOČKU ZE STOUPACÍHO SPLAŠKOVÉ KANALIZACE
- ČISTÍCÍ KUSY, PŘÍVZDUŠŇOVACÍ VENTILY A KONDENZAČNÍ SIFONY BUDOU UMÍSTĚNY TAK, ABY BYLY MOŽNÁ JEJICH PŘÍSTUPNÁ REVIZE
- SPÁDY POTRUBÍ UVEDENÉ U LEŽATÝCH ROZVODŮ URČUJÍ MINIMÁLNÍ SPÁD, SKUTEČNÝ SPÁD POTRUBÍ MŮŽE BÝT VYŠŠÍ
- SPÁD SVODNÉHO DEŠŤOVÉHO POTRUBÍ BUDE MIN. 1%,
- SPÁD SVODNÉHO SPLAŠKOVÉHO POTRUBÍ BUDE MIN. 2%, SPÁD PŘIPOJOVACÍHO POTRUBÍ BUDE MIN. 3%. MONTÁŽ KANALIZACE JE NUTNO PROVÁDĚT DLE KOORDINAČNÍCH VÝKRESŮ A S OHLEDEM NA ROZVODY OSTATNÍCH PROFESÍ
- MONTÁŽE JE NUTNO PROVÁDĚT DLE MONTÁŽNÍCH PŘEDPISŮ JEDNOTLIVÝCH VYROBCŮ A MATERIÁLŮ, PROVÁDĚCÍCH PŘEDPISŮ, PLATNÝCH NOREM A VYHLÁŠEK
- PROSTUPY POŽÁRNĚ DĚLÍCÍMI KONSTRUKCEMI BUDOU TĚSNĚNY DLE ČSN 730810 A PODLE POŽADAVKŮ SPECIALISTY POŽÁRNÍHO ETÁŽE ODPADNÍHO POTRUBÍ BUDOU PROVEDENY POKUD MOŽNO POD ÚHLEM MAX. 45°, ABY NEMUSELO DOCHÁZET KE ZVĚTŠENÍ OMEZENÝCH POTRUBÍ.
- PŘECHODY SVISLÉHO SPLAŠKOVÉHO ODPADNÍHO POTRUBÍ DO LEŽATÉHO SVODU BUDE PROVEDENO OVĚMI KOLENY 45°, NAD ZALOMENÍM BUDE OSAZENA REDUKCE

ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY PŘEDMĚTY:
UMÍSTĚNÍ VÝVODŮ PRO ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY JE NUTNO PŘIZPŮSOBIT JEDNOTLIVÝM, SKUTEČNĚ DODANÝM, TYPŮM TĚCHTO ZAŘ. PŘEDMĚTŮ

D	DŘEZ	POTRUBÍ SPLAŠKOVÉ KANALIZACE
U	UMYVADLO	POTRUBÍ DEŠŤOVÉ KANALIZACE
Wc	KLOZET	POTRUBÍ KANALIZACE VEDENÉ POD STROPEM
S	SPRCHA	POTRUBÍ VEDENÉ V PODLAZE
Sv/směrák	SPRCHOVÝ ŽLÁBEK S VÝMĚNÍKEM	POTRUBÍ KANALIZACÍ PRO ODVOD KONDENZÁTU Z VZT
Pi	PISOÁR	
M	MÝČKA	
Sp/v	SPRCHOVÝ PANEL S VYLEVKOU	
VD	VYPLACHOVAČ A DEZINFIKÁTOR	
S/L	SPRCHOVÝ ŽLAB LÁZNĚ	

D1 - SVISLÉ POTRUBÍ (STOUPAČKA) DEŠŤOVÉ KANALIZACE
S1 - SVISLÉ POTRUBÍ (STOUPAČKA) SPLAŠKOVÉ KANALIZACE
Z.U. - Vodní zápachová uzávěra pro odvod kondenzátu s přídavnou mechanickou zápachovou uzávěrou vč. montáže

VZDÁLENOSTI PODPOR KANALIZAČNÍHO POTRUBÍ:

DN	32	40	50	70	100	125	150
vodorovně (m)	0,5	0,5	0,5	0,8	1,1	1,25	1,6
svisle (m)	1,0	1,2	1,5	2,0	2,0	2,0	2,0

-PRO SVISLÉ ÚSEKY SE POUŽÍVAJÍ OBJÍMKY S PEVNÝM UCHYCENÍM TRUBKY, MONTOVANÉ POD SPODNÍ ODBOČKU V KOMBINACI OBJÍMEK S KLUZNOU OJMOU JEJÍŽ VZDÁLENOST JE MAX. ROZMEZÍ 2M
-PRO VODOROVNÉ PŘÍMÉ ÚSEKY SE POUŽÍVAJÍ OBJÍMKY S KLUZNÝM UCHYCENÍM TRUBKY,
JEJÍŽ VZDÁLENOST JE MAX. DESETINÁSOBEK VNĚJŠÍHO PRŮMĚRU TRUBKY
-PEVNÝ BOD UCHYCENÍ JE TAKÉ VŽDY POD HRDLEM KAŽDÉ TVAROVKY NEBO PŘ. SKUPINY TVAROVEK

SCHÉMA NAPOJENÍ ZAŘIZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ (NUTNO PŘIZPŮSOBIT DLE DANÉHO VÝROBCE)

ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY :

KLOZET - Wc
Klozet závěsný obdélníkový otvý. Délka: cca 530 mm, Šířka: 360 mm, Výška: 350 mm, hluboké splachování, bílá.
Instalační rám pro závěsné WC vč. podomítkové nádržky, splachovač 4,5 / 3 l
Plastové sedátko s poklopem (bílé, bílé)
Ovládací tlačítko pro podomítkovou nádržku, dvojčinné
Odhlučňovací souprava (pryžová / plnová podložka)

KLOZET INVALIDNÍ - Wci
Klozet invalidní závěsný obdélníkový otvý. Délka: cca 700 mm, Šířka: 360 mm, Výška: 350 mm, hluboké splachování, bílá.
Instalační rám pro závěsné WC vč. podomítkové nádržky, splachovač 4,5 / 3 l
Plastové sedátko s poklopem (bílé, bílé)
Ovládací tlačítko pro podomítkovou nádržku, dvojčinné
Odhlučňovací souprava (pryžová / plnová podložka)
Madlo sklopné k WC (nerez, délka 60-80 cm)

SPRCHY - S
Sprchová termostatická podomítková baterie bez přepínače, hranatý kryt, materiál: pochromovaná mosaz, barva: chrom, tvar hranatý. Sprchový set s nastavitelnou tyčí, sprchovou hadicí, pripojovací hadicí, ruční a talířovou kulatou sprchou.
Sprchový žlábek k výměníkem délky cca 800, šířky 186 výšky 112 vč montáže

DŘEZ ZDRAVOTNICKÁ TECHNOLOGIE - Dz
dodávka zdravotnické technologie
Rohový ventil s filtrem (ochrana baterie)

UMYVADLO ZDRAVOTNICKÁ TECHNOLOGIE - Uz
Umyvadlo stropovy, Délka: cca 650 mm, Šířka: 440 mm, Výška: 152 mm,
dodávka zdravotnické technologie
Rohový ventil s filtrem (ochrana baterie)

UMYVADLO STROJOVNY - Uh
Umyvadlo stropovy, Délka: cca 650 mm, Šířka: 440 mm, Výška: 152 mm,
Montážní rám (konstrukce) pro závěsné umyvadlo
Chromovaný umyvadlový ventil (základní, lahvový)
Základní stojánková páková baterie s táhlem (standard, chrom), 5 l/min
Rohový ventil s filtrem (ochrana baterie)

UMYVADLO S OVALNÍM - Uj
Umyvadlo 598
Montážní rám (konstrukce) pro závěsné umyvadlo
Chromovaný umyvadlový ventil (základní, lahvový)
Základní stojánková páková baterie pro invalidní umyvadlo (chrom) 5 l/min,
Rohový ventil s filtrem (ochrana baterie)

UMYVADLO PACIENTI - Up
Obdélníkové, hranatý tvar, zaoblené rohy, rozměr Délka: cca 650 mm, Šířka: 440 mm, Výška: 152 mm,
Montážní rám (konstrukce) pro závěsné umyvadlo
Chromovaný umyvadlový ventil (základní, lahvový)
Základní stojánková páková baterie s táhlem (standard, chrom), 5 l/min
Rohový ventil s filtrem (ochrana baterie)

UMYVADLO OSTATNÍ PROVOZY - Uo
Umyvadlo rozměr Délka: cca 550 mm, Šířka: 450 mm, Výška: 152 mm
Montážní rám (konstrukce) pro závěsné umyvadlo
Chromovaný umyvadlový ventil (základní, lahvový)
Základní stojánková páková baterie s táhlem (standard, chrom), 5 l/min
Rohový ventil s filtrem (ochrana baterie)

PISOÁRY - Pi
Odsávací pisoár, Délka: cca 305 mm, Šířka: 340 mm, Výška: 535 mm sifon,
Montážní rám pisoáru
Sifon pisoárový DN 50, plast,

VÝLEVKA - Vy
Výlevka závěsná s plastovou mřížkou, součástí výlevky je odnímatelná plastová mřížka Délka: cca 510 mm, Šířka: 435 mm, Výška: 407 mm, odpad DN100,
Montážní rám (konstrukce) pro výlevku
Nástěnná výtoková baterie DN 15 se sprchovou hlavicí a hadicí (standardní chrom)
Ovládací tlačítko pro výlevku (samočinné)

Jednotlivé baterie pro různé výrobky budou od jednoho výrobce ve stejném designu.
Výrobky budou vzorkovány hrarem a materiálem dle předložených vzorků na základě odsouhlasení architekta.

Revize	Popis	Datum
01	DPS/ZMĚNA TECHN.ŘEŠENÍ/ZMĚNA PROJEKTU V JEDNOTCE	15.11.2023

stupeň projektové dokumentace
Krajský úřad Královéhradeckého kraje
Královéhradecký kraj
Pivovarská nám.1245
500 03 Hradec Králové
IČO: 70 89 68 48
DIČ: CZ 708 89 048

generální projektant / executive architect: DOMY spol. s r. o.

DOMY ARCHITECTS
Polabská ulička 5, 110 00 Praha 1
tel.: +420 224 233 730
email: domy@domycz.com, www.domycz.com

zpracovatel dílu / consultant: ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE
ZTSD spol. s r.o.
Na Dědině 1884/2a
Praha 4 - Branik 14700
+420602340818
ztsd@ztsd.cz
www.ztsd.cz

stavební úřad/pozn. / owner representative: MILAN HENDRYCH

projektant / planner: JAKUB HENDRYCH

stavba / build:

OBLASTNÍ NEMOCNICE NÁCHOD
II. ETAPA MODERNIZACE A DOSTAVBY

část projektu / project part	D.1.4.1. ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE
stupeň / phase	DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY
datum / date	09/2024
objekt / object	SO 01 OBJEKT D SO 02 PŘ. ČT. SO 03 VSTUPNÍ HALA
měřítko / scale	1:50

název výkresu / drawing title
PUDORYS KANALIZACE 3NP - B

autoři / authors: ING. ARCH. MICHAL ZÁHA, ING. ARCH. JAN TOPINKA; ING. ARCH. J.R. PŘIBOSTEK, ING. ARCH. M.ZMAZILOVÁ

hlavní inženýr projektu / project leader: ING. ROMAN JAROSIL

hlavní projektant / chief designer: ING. BLANKA HANDRYCHOVÁ

vypracoval / prepared by: JAKUB HENDRYCH

kontroloval / checked by: MILAN HENDRYCH

autorizoval / authorized by: MILAN HENDRYCH

číslo výkresu / drawing No.: D.1.4.1.
05B
název souboru / file name: 24N-307_3PP_D1
číslo kopie / copy No.:

autorizační razítko a podpis

autorizační razítko a podpis

POZNÁMKA / NOTE
Tato dokumentace je duševním vlastnictvím autorů a vztahuje se na ni autorské právo.

Tato dokumentace je duševním vlastnictvím autorů a vztahuje se na ni autorské právo.