POZNÁMKA :
- VEŠKERÉ VODOVODNÍ ARMATURY BUDOU UMÍSTĚNY TAK, ABY BYLY V DOSAHU REVIZNÍMI DVÍŘKY (DVÍŘKA JSOU DODÁVKOU STAVEBNÍ ČÁSTI)
- MONTÁŽ VODOVODU JE NUTNO PROVÁDĚT S OHLEDEM NA ROZVODY OSTATNÍCH PROFESÍ
- PROSTUPY POTRUBÍ POŽÁRNĚ DĚLICÍM KONSTRUKCEMI BUDOU OPATŘENY POŽÁRNÍMA MANŽETAMI NEBO TMELEM.
- MONTÁŽE JE NUTNO PROVÁDĚT DLE MONTÁŽNÍCH PŘEDPISŮ JEDNOTLIVÝCH VÝROBCŮ A MATERIÁLŮ, PROVÁDĚCÍCH PŘEDPISŮ, PLATNÝCH NORE|A VYHLÁŠEK
- ROZVODY VODY BUDOU OPATŘENY TEPELNOU NÁVLAKOVOU IZOLACÍ
- UMÍSTĚNÍ VÝVODŮ PRO ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY JE NUTNO PŘIZPŮSOBIT JEDNOTLIVÝM TYPŮM TĚCHTO ZAŘ.
- HYDRANTOVÉ SKŘÍNĚ BUDOU UMÍSTĚNY VE VÝŠCE 1,1 AŽ 1,3 M NAD PODLAHOU (NA STŘEDU SKŘÍNĚ)

ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY :
- UMÍSTĚNÍ VÝVODŮ PRO ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY JE NUTNO PŘIZPŮSOBIT JEDNOTLIVÝM, SKUTEČNĚ DODANÝM, TYPŮM TĚCHTO ZAŘ. PŘEDMĚTŮ

D	DŘEZ
U	UMYVADLO
WC	KLOZET
V	VÝLEVKA
S	SPRCHA

ROZVODY STUDENÉ VODY PITNÁ
ROZVODY TEPLÉ VODY
ROZVODY CIRKULACE
POŽÁRNÍ ROZVOD
VK1 - ROZVOD KONCENTRÁTU PE 12/8 mm
VK2 - ROZVOD KONCENTRÁTU PE 12/8 mm
VDR - ROZVOD PERMATU PEX-A 25/3,7 mm

VZDÁLENOSTI PODPOR V m PRO LEŽATÉ VODOVODNÍ POTRUBÍ:

DN (ND)	20°	40°	60°	80°
1/2"	0,75	0,70	0,65	0,60
3/4"	0,85	0,80	0,70	0,65
1"	0,90	0,85	0,75	0,70
5/4"	1,00	0,95	0,85	0,75
6/4"	1,10	1,05	0,95	0,80
2"	1,25	1,15	1,05	0,90

UK: Uzavírací kompaktní uzlíková vana výsuvnými vyhřívanými. Rozvod z PE 12/8 mm, bude ve skruži, v D 315 (BB, prvek nesmí zasahovat do prostoru s větší než spád min 4 % (2,5) dlažbou. Bude provedena dle montážního návodu výrobce.
VDR: Uzavírací kompaktní uzlíková vana výsuvnými vyhřívanými. Rozvod z PEX-A Watts 25x3,7 mm, bude montáž dle návodu výrobce kvůli tlakové kompenzaci.
Lze spojit do jedné řady z mimo materiálu - z jedno materiálu se MUSÍ použít (nemají stejné tepelné roztažnosti).
Nesmí být vedeny v jedné trubce společně (materiál znamená kov vedle plastu).
Rozvody by měly být navrženy napětí trvale.
Rozvody musí být vedeny tak, aby se nemusí umožňovaly s montáže.
Rozvody jsou vedeny v rovině vyjmě kolmosti vedeny mimo hlavní směry.

- VZDÁLENOSTI PODPOR PRO STOUPACÍ POTRUBÍ JE MOŽNO ZVĚTŠIT NA 1,3 m DO TEPLOTY 60°C A NA 1,2 m PŘI VYŠŠÍCH TEPLOTÁCH. STOUPACÍ POTRUBÍ JE TŘEBA ZACHYTIT PŘI KAŽDÉ ZMĚNĚ SMĚRU A PŘI KAŽDÉM PRŮCHODU STROPEM

KK DN... KULOVÝ KOHOUT DN...
ZK DN... ZPĚTNÁ KLAPKA DN...
PVY+ok/30 PRAČKOVÝ VENTIL se ZK DN20
VK DN... VYPOUŠTĚCÍ KOHOUT DN...
MTCV DN... MULTIFUNKČNÍ TERMOSTATICKÝ CIRKULAČNÍ VENTIL DN...
SVH-... SPODNÍ HRANA VODOVODNÍHO POTRUBÍ ...mm NAD PODLAHOU

SCHÉMA NAPOJENÍ ZAŘIZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ (NUTNO PŘIZPŮSOBIT DLE DANÉHO VÝROBCE)


M
AP
WC
D
U
V
S
ve vic. ≤ ydilu 60
≤ 30
≤ 30
≤ 30