POZNÁMKA :
- ODVOD KONDENZÁTU OD ZAŘÍZENÍ VZT BUDOU V NEJNIŽŠÍM MÍSTĚ ODVODNĚNY PŘES ZÁPACHOVOU UZÁVĚRKU, NAPOJENO NA ODBOČKU DI. STOUPAČKY SPLAŠKOVÉ KANALIZACE
- ČISTÍCÍ KUSY, PŘÍVZDUŠŇOVACÍ VENTILY A KONDENZAČNÍ SIFONY BUDOU UMISTĚNY TAK, ABY BYLY MOŽNÁ JEJICH PŘÍSTUPNÁ REVIZE
- SPÁDY POTRUBÍ UVEDENÉ U LEŽATÝCH ROZVODŮ URČUJÍ MINIMÁLNÍ SPÁD, SKUTEČNÝ SPÁD POTRUBÍ MŮŽE BÝT VYŠŠÍ
- SPÁD SVODNÉHO DEŠŤOVÉHO POTRUBÍ BUDE MIN. 1%.
- SPÁD SVODNÉHO SPLAŠKOVÉHO POTRUBÍ BUDE MIN. 2%. SPÁD PŘIPOJOVACÍHO POTRUBÍ BUDE MIN. 3%. MONTÁŽ KANALIZACE JE NUTNO PROVÁDĚT DLE KOORDINAČNÍHO VÝKRESU A S OHLEDEM NA ROZVODY OSTATNÍCH PROFESÍ
- MONTÁŽE JE NUTNO PROVÁDĚT DLE MONTÁŽNÍCH PŘEDPISŮ JEDNOTLIVÝCH VYROBCŮ A MATERIÁLŮ, PROVÁDĚCÍCH PŘEDPISŮ, PLATNÝCH NOREM A VYHLÁŠEK
- PROSTUPY POŽÁRNĚ DĚLÍCÍMI KONSTRUKCEMI BUDOU TĚSNĚNY DLE ČSN 730810 A PODLE POŽADAVKŮ SPECIALISTY POŽÁRNÍKA. ETAŽE ODPADNÍHO POTRUBÍ BUDOU PROVEDENY POKUD MOŽNO POD ÚHLEM MAX. 45°, ABY NEMUSELO DOCHÁZET KE ZUŽENÍ DIMENZÍ POTRUBÍ.
- PŘECHODY SVISLÉHO SPLAŠKOVÉHO ODPADNÍHO POTRUBÍ DO LEŽATÉHO SVODU BUDE PROVEDENO DVĚMA KOLENY 45°. NAD ZALOMENÍM BUDE OSAZENA REVIZNÍ ŠACHTA

ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY
UMISTĚNÍ VÝVODŮ PRO ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY JE NUTNO PŘIZPŮSOBIT JEDNOTLIVÝM, SKUTEČNĚ DODANÝM, TYPŮM TECHTO ZAŘ. PŘEDMĚTŮ

D	DŘEZ	POTRUBÍ SPLAŠKOVÉ KANALIZACE
U	UMYVADLO	POTRUBÍ DEŠŤOVÉ KANALIZACE
Wc	KLOZET	POTRUBÍ KANALIZACE VEDENÉ POD STROPEM
S	SPRCHA	POTRUBÍ VEDENÉ V PODLAZE
Pi	PISOAR	POTRUBÍ KANALIZAČNÍ PRO ODVOD KONDENZÁTU Z VZT

D1 - SVISLÉ POTRUBÍ (STOUPAČKA) DEŠŤOVÉ KANALIZACE
S1 - SVISLÉ POTRUBÍ (STOUPAČKA) SPLAŠKOVÉ KANALIZACE

VZDÁLENOSTI PODPOR KANALIZAČNÍHO POTRUBÍ:

DN	32	40	50	70	100	125	150
vodorovně (m)	0,5	0,5	0,5	0,8	1,1	1,25	1,6
svisle (m)	1,0	1,2	1,5	2,0	2,0	2,0	2,0

-PRO SVISLÉ ÚSEKY SE POUŽÍVAJÍ OBJIMKY S PEVNÝM UCHYCENÍM TRUBKY, MONTOVANÉ POD SPODNÍ OSOBOČKU V MAXIMÁLNÍCH OBJIMKOVÝCH ROZESTUPECH JEJICH VZDÁLENOST JE MAX. ROZMEZÍ 2M
-PRO VODOROVNÉ PŘÍMÉ ÚSEKY SE POUŽÍVAJÍ OBJIMKY S KLUZNÝM UCHYCENÍM TRUBKY, JEJICH VZDÁLENOST JE MAX. DESETINÁSOBEK VNĚJŠÍHO PROMĚRU TRUBKY
-PEVNÝ BOD UCHYCENÍ JE TAKÉ VŽDY POD HRDLEM KAŽDÉ TVAROVKY NEBO PŘ. SKUPINY TVAROVEK

SCHÉMA NAPOJENÍ ZAŘIZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ (NUTNO PŘIZPŮSOBIT DLE DANÉHO VÝROBCE)

ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY :

KLOZET - Wc
Klozet závěsný oddělkový otvý. Délka: cca 530 mm, Šířka: 360 mm, Výška: 350 mm, hluboké splachování, bílá.
Instalační rám pro závěsné WC vč. podomítkové nádržky, splachmut 4,5 / 3 l
Plastové sedátko s poklopem (hlučné, bílé)
Ovládací tlačítko pro podomítkovou nádržku, dvojčinné
Odhlučňovací souprava (pryžová / plnová podložka)

KLOZET INVALIDNÍ - Wc
Klozet invalidní závěsný oddělkový otvý. Délka: cca 700 mm, Šířka: 360 mm, Výška: 350 mm, hluboké splachování, bílá.
Instalační rám pro závěsné WC vč. podomítkové nádržky, splachmut 4,5 / 3 l
Plastové sklápěcí sedátko pro invalidy (hlučné, bílé)
Ovládací tlačítko pro invalidní podomítkovou nádržku, dvojčinné
Odhlučňovací souprava (pryžová / plnová podložka)
Madlo sklopné k WC (nerez, délka 60-80 cm)

SPRCHY - S
Sprchová termostatická podomítková baterie bez přepínače, hranatý kryt, materiál: pochromovaná mosaz, barva: chrom, tvar hranatý, Sprchový set s nastavitelnou tyčí, sprchovou hadicí, propojovací hadicí, ruční a talířovou kulatou sprchou
Sprchový žlábek s výměnkem délky cca 860. Bílý 186 výšky 112 vč montáže

DŘEZ ZDRAVOTNICKÁ TECHNOLOGIE - Dz
dodává zdravotnická technologie
Rohový ventil s filtrem (ochrana baterie)

UMYVADLO ZDRAVOTNICKÁ TECHNOLOGIE - Uz
dodává zdravotnická technologie
Rohový ventil s filtrem (ochrana baterie)

UMYVADLO STROJOVNY - Us
Umyvadlo stropovny. Délka: cca 650 mm, Šířka: 440 mm, Výška: 152 mm,
Montážní rám (konstrukce) pro závěsné umyvadlo
Chromovaný umyvadlový ventil (základní, pákový)
Základní stojánková páková baterie s táhlem (standard, chrom), 5 l/min
Rohový ventil s filtrem (ochrana baterie)

UMYVADLO INVALIDNÍ - Ui
Umyvadlo bílé
Montážní rám (konstrukce) pro závěsné umyvadlo
Chromovaný umyvadlový ventil (základní, pákový)
Základní stojánková páková baterie s táhlem (standard, chrom), 5 l/min
Rohový ventil s filtrem (ochrana baterie)

UMYVADLO PACIENTI - Up
Dlaždičkové, hranatý tvar, zaoblené rohy, rozměr Délka: cca 650 mm, Šířka: 440 mm, Výška: 152 mm,
Montážní rám (konstrukce) pro závěsné umyvadlo
Chromovaný umyvadlový ventil (základní, pákový)
Základní stojánková páková baterie s táhlem (standard, chrom), 5 l/min
Rohový ventil s filtrem (ochrana baterie)

UMYVADLO OSTATNÍ PROVOZY - Uo
Umyvadlo rozměr Délka: cca 550 mm, Šířka: 450 mm, Výška: 152 mm
Montážní rám (konstrukce) pro závěsné umyvadlo
Chromovaný umyvadlový ventil (základní, pákový)
Základní stojánková páková baterie s táhlem (standard, chrom), 5 l/min
Rohový ventil s filtrem (ochrana baterie)

PISOÁR - Pi
Oblakový pisoár, Délka: cca 305 mm, Šířka: 340 mm, Výška: 535 mm sifon,
Montážní rám pisoáru
Sifon pisoárový DN 50, plast.

VÝLEVKA - Vz
Výlevka závěsná s plastovou mřížkou, součástí výlevky je odnímatelná plastová mřížka. Délka: cca 510 mm, Šířka: 435 mm, Výška: 407 mm, odpad DN100,
Montážní konstrukce (rám) pro výlevku
Nástěnná výlevková baterie DN 15 se sprchovou hlavicí a hadicí (standardní chrom)
Ovládací tlačítko pro výlevku (samostatné)

Jednotlivé baterie pro různé výrobky budou od jednoho výrobce ve stejném designu.
Výrobky budou sociálnímu tvarem a materiálem dle předložených vzorku na základě odsouhlasení architekta.

Revize	Revize	Datum
01	Změna na návrhu zadávací/soutěžní dokumentace	10.11.2020



investor / investor
Královéhradecký kraj
KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ
Pivovarské náměstí 1245
500 03 Hradec Králové
IČO 708 89 546
DIČ CZ 708 89 546

generální projektant / executive architect DOMY, spol. s r. o.
DOMY ARCHITECTS
Rokycanova 482/a 15, 118 00 Praha 1
tel.: +420 257 311 111
email: domy@domy.com, www.domy.com

pozn.: tato dokumentace je duševním vlastnictvím autorů a vztahuje se na ni autorské právo

dalšími zástupci / owner representative ING. ARCH. MICHAL ZÁHA, ING. ARCH. JAN TOPINKA

hlavní architekt projektu / project architect ING. ARCH. MICHAL ZÁHA, ING. ARCH. JAN TOPINKA

zpracovatel dílu / consultant ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE
ZTNS spol. s r.o.
Sazečská 1/497
Praha 5 - Branik 14700
tel.:+420 241 410 111
ztns@ztns.cz
www.ztns.cz

dalšími zástupci / owner representative MILAN HENDRYCH

projektant / planner JAKUB HENDRYCH

stavba / build
OBLASTNÍ NEMOCNICE NÁCHOD
II. ETAPA MODERNIZACE A DOSTAVBY

část projektu / project part D.1.4.1. ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE

stupeň / phase ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY

datum / date 09/2020

objekt / object SO 01 BUDOVY D, SO 02 VTE, OT, SO 03 VSTUPNÍ HALA

měřítko / scale 1:50

název výkresu / drawing title PUDORYS KANALIZACE ZÁKLADY - D

autoři / authors ING. ARCH. MICHAL ZÁHA, ING. ARCH. JAN TOPINKA
ING. ARCH. J.R. PRESSTER, ING. ARCH. M ZABLOUDILOVÁ

hlavní inženýr projektu / project leader ING. ROMAN JAROSIL

hlavní projektant / chief designer ING. BLANKA HANDRYCHOVÁ

vypracoval / prepared by JAKUB HENDRYCH

kontroloval / checked by MILAN HENDRYCH

autorizoval / authorized by MILAN HENDRYCH

číslo výkresu / drawing No. D.1.4.1.

02D

název souboru / file name 1440-ST_SPE_01

číslo kopie / copy No.

autorizační razítko a podpis

autorizační razítko a podpis

POZNÁMKA / NOTE
Tato dokumentace je duševním vlastnictvím autorů a vztahuje se na ni autorské právo.