POZNÁMKA
- ODVOD KONDENZÁTU OD ZAŘÍZENÍ VZT BUDOU V NEJNIŽŠÍM MÍSTĚ ODVODNĚNY PŘEZ ZÁPACHOVOU UZÁVĚRKU, NAPOJENO NA ODBOČKU ZE STOUPACÍKY SPLAŠKOVÉ KANALIZACE
- DÍSTCI KUEY, PŘÍVODZDUŠNÁCÍ VENTILY A KONDENZAČNÍ SPORKY BUDOU UMÍSTĚNY TAK, ABY BYLY MOŽNÁ JEJICH PŘÍPADNÁ REVIZE
- SPÁDY POTRUBÍ UVEDENÉ U LEŽATÝCH ROZVODŮ URČUJÍ MINIMÁLNÍ SPÁD, SKUTEČNÝ SPÁD POTRUBÍ MŮŽE BÝT VYŠŠÍ
- SPÁD SVODNÍHO DEŠŤOVÉHO POTRUBÍ BUDE MIN. 1%
- SPÁD SVODNÍHO SPLAŠKOVÉHO POTRUBÍ BUDE MIN. 2%P- SPÁD PŘIPOJOVACÍHO POTRUBÍ BUDE MIN. 3%P- MONTÁŽ KANALIZACE JE NUTNO PROVÁDĚT DLE KOORDINAČNÍCH VÝKRESŮ A S OHLEDEM NA ROZVODY OSTATNÍCH PROFESÍ
- MONTÁŽE JE NUTNO PROVÁDĚT DLE MONTÁŽNÍCH PŘEDPISŮ JEDNOTLIVÝCH VÝROBCŮ A MATERIÁLŮ, PRÁVAŽEDLICH PŘEDPISŮ, PLATNÝCH NOREM A VYHLÁŠEK.
- PROSTUPY POŽÁRNĚ DĚLÍCÍMI KONSTRUKCEMI BUDOU TĚSNĚNY DLE ČSN 730810 A PODLE POŽADAVKŮ SPECIALISTY POŽÁRNÍKA. ETAŽE ODPADNÍHO POTRUBÍ BUDOU PROVEDENY POKUD MOŽNO POD ÚHLEM MAX. 45°, ABY NEMUSELO DOCHÁZET KE ZVĚTŠENÍ DIMENZOVANÍ POTRUBÍ.
- PŘECHODY SVISLÉHO SPLAŠKOVÉHO ODPADNÍHO POTRUBÍ DO LEŽATÉHO SVODU BUDE PROVEDENO DVĚMI KOLENY 45°. NAD ZALOMENÍM BUDE OSAZENA REDUKCE

ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY PŘEDMĚTY:
UMÍSTĚNÍ VÝVODŮ PRO ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY JE NUTNO PŘIZPŮSOBIT JEDNOTLIVÝM, SKUTEČNĚ DODANÝM, TYPŮM TECHNICKÝCH PŘEDMĚTŮ

D	DŘEZ	POTRUBÍ SPLAŠKOVÉ KANALIZACE
U	UMÝVADLO	POTRUBÍ DEŠŤOVÉ KANALIZACE
Wc	KLOZET	POTRUBÍ KANALIZACE VEDENÉ POD STROPEM
S	SPRCHA	POTRUBÍ VEDENÉ V PODLAZE
Svýmělk	SPRCHOVÝ ŽLÁBEK S VÝMĚNÍKEM	POTRUBÍ KANALIZAČNÍ PRO ODVOD KONDENZÁTU Z VZT
Ph	PISOÁR	
M	MÝČKA	
SpV	SPRCHOVÝ PANEL S VÝLEVKOU	
VD	VYPLACHOVAČ A DEZINFIKÁTOR	
SŽL	SPRCHOVÝ ŽLAB LAZNĚ	

D1 - SVISLÉ POTRUBÍ (STOUPAČKA) DEŠŤOVÉ KANALIZACE
S1 - SVISLÉ POTRUBÍ (STOUPAČKA) SPLAŠKOVÉ KANALIZACE
Z.U. - Vodní zápachová uzávěra pro odvod kondenzátu s přirozenou mechanickou zápachovou uzávěrkou vč. montáže

VZDÁLENOSTI PODPOR KANALIZAČNÍHO POTRUBÍ:

DN	32	40	50	70	100	125	150
vodorovně (m)	0,5	0,5	0,5	0,8	1,1	1,25	1,6
svisle (m)	1,0	1,2	1,5	2,0	2,0	2,0	2,0

#PRO SVISLÉ ÚSEKY SE POUŽÍVAJÍ OBJÍMKY S PEVNÝM UCHYCENÍM TRUBKY, MONTOVANÉ POD SPODNÍ ODBOČKU V KOMBINACI OBJÍMEK S KLUZNOU GUMOU, JEJÍŽ VZDÁLENOST JE MAX. ROZMĚZ ZM
#PRO VODOROVNÉ PŘÍMÉ ÚSEKY SE POUŽÍVAJÍ OBJÍMKY S KLUZNÝM UCHYCENÍM TRUBKY, JEJÍŽ VZDÁLENOST JE MAX. DESETINÁSOBEK VNĚJŠÍHO PRŮMĚRU TRUBKY
#PEVNÝ BOD UCHYCENÍ JE TAKÉ VŽDY POD HRDLEM KAŽDÉ TVAROVKY NEBO PŘ. SKUPINY TVAROVEK

SCHÉMA NAPOJENÍ ZAŘIZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ (NUTNO PŘIZPŮSOBIT DLE DANÉHO VÝROBCE)



ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY :

KLOZET - Wc
Klozet závěsný otevřenkový obě). Délka: cca 530 mm, Šířka: 360 mm, Výška: 350 mm, hluboké splachování, bílá,
Instalační rám pro závěsné WC vč. podomítkové nádržky, splachovač 4,5 / 3 l
Plastové sedátko s poklopem (bělné, bílé)
Ovládací tlačítko pro podomítkovou nádržku, dvojčinné
Odfrézlitovací soupravo (pružinová / pěnová podložka)

KLOZET INVALIDNÍ - Wc
Klozet invalidní závěsný otevřenkový obě). Délka: cca 700 mm, Šířka: 360 mm, Výška: 350 mm, hluboké splachování, bílá,
Instalační rám pro závěsné WC vč. podomítkové nádržky, splachovač 4,5 / 3 l
Plastové sklápěcí sedátko pro invalidy (bělné, bílé)
Ovládací tlačítko pro invalidní podomítkovou nádržku, dvojčinné
Odfrézlitovací soupravo (pružinová / pěnová podložka)
tlačítko ústopné k WC (nenic, délka 80-90 cm)

SPRCHY - S
Sprchová termostatická podomítková baterie bez příplnoho, hranatý kryt, materiál: pochromovaná mosaz, barva: chrom, tvar hranatý, Sprchový set s nastavitelnou tyčí, sprchovou hadicí, propojovací hadicí, ruční a tělřímou kulatou sprchou
Sprchový žlábek k vyměnitelnám délky cca 800, šířky 186 výšky 112 vč montáže

DŘEZ ZDRAVOTNICKÁ TECHNOLOGIE - Dř
dodávka zdravotnické technologie
Rohový ventil s filtrem (ochrana baterie)

UMÝVADLO ZDRAVOTNICKÁ TECHNOLOGIE - U2
dodávka zdravotnické technologie
Rohový ventil s filtrem (ochrana baterie)

UMÝVADLO STROJOVNY - Us
Umyvadlo strojovny. Délka: cca 650 mm, Šířka: 440 mm, Výška: 152 mm,
Montážní rám (konstrukce) pro závěsné umyvadlo
Chromovaný umyvadlový sifon (základní, lahvový)
Základní stojánková páková baterie s táhlem (standard, chrom), 5 l/min
Rohový ventil s filtrem (ochrana baterie)

UMÝVADLO INVALIDNÍ - U
Umyvadlo 598
Montážní rám (konstrukce) pro závěsné umyvadlo
Chromovaný umyvadlový sifon (základní, lahvový)
Základní stojánková páková baterie pro invalidní umyvadlo (chrom) 5 l/min,
Rohový ventil s filtrem (ochrana baterie)

UMÝVADLO PACIENT - Up
Obdélníkové, hranatý tvar, zaoblené rohy, rozměr Délka: cca 650 mm, Šířka: 440 mm, Výška: 152 mm,
Montážní rám (konstrukce) pro závěsné umyvadlo
Chromovaný umyvadlový sifon (základní, lahvový)
Základní stojánková páková baterie s táhlem (standard, chrom), 5 l/min
Rohový ventil s filtrem (ochrana baterie)

UMÝVADLO ČISTÍCÍ PROVOZY - Uv
Umyvadlo rozměr Délka: cca 550 mm, Šířka: 450 mm, Výška: 152 mm
Montážní rám (konstrukce) pro závěsné umyvadlo
Chromovaný umyvadlový sifon (základní, lahvový)
Základní stojánková páková baterie s táhlem (standard, chrom), 5 l/min
Rohový ventil s filtrem (ochrana baterie)

PISOÁRY - Ph
Obdélníkové pisoár, Délka: cca 305 mm, Šířka: 340 mm, Výška: 535 mm sifon,
Montážní rám pisoáru
Sifon plastový DN 50, plast,

VÝLEVKA - Vý
Výlevka závěsná s plastovou mřížkou, součástí výlevky je odnímatelná plastová mříž Délka: cca 510 mm, Šířka: 435 mm, Výška: 407 mm, odpad DN100,
Montážní konstrukce (rám) pro výlevku
Nástěnná výlevková baterie DN 15 se sprchovou hlavicí a hadicí (standardní chrom)
Ovládací tlačítko pro výlevku (samovtažné)

Jednotlivé baterie pro různé výrobky budou od jednoho výrobce ve stejném designu.
Výrobky budou voorkovány kvorem a materiálem dle předložených vzorků na základě odsouhlasení architekta.

Revize	Popis	Datum
01	UPRAVA TEXTU DLE(D)(Vzw)(Sw)-PŘEZNAČTU V LEGENDĚ	15.11.2025

±0.000 = 355,31 BPV ±0.000 = GROVER 1.NP

investor / investor

Královéhradecký kraj
KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ
Pivovarské náměstí 1245
500 03 Hradec Králové
IČO: 708 89 546
DIČ: CZ 708 89 546

generální projektant / executive architect: DOMY, spol. s r. o.

DOMY ARCHITECTS
Pobřežních vějířů 15, 110 00 Praha 7
tel.: +420 234 233 730
email: domy@domyzd.com, www.domyzd.com

pozn.: tato dokumentace je dílem vlastnícím autorů a výtahuje se na ni autorské právo

základní zástupce / owner representative	ING. ARCH. MICHAL JUHA, ING. ARCH. JAN TOPINKA
hlavní architekt projektu / project architect	ING. ARCH. MICHAL JUHA, ING. ARCH. JAN TOPINKA
zpracovatel dílu / consultant	ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE

ZTPB spol. s r.o.
Sídlo: Jeseniova 1177/1a
Praha 4 - Braník 14700
+420 241 410 111
info@ztpb.cz
www.ztpb.cz

základní zástupce / owner representative	MILAN HENDRYCH
projektant / planner	JAKUB HENDRYCH

stavba / build

OBLASTNÍ NEMOCNICE NÁCHOD
II. ETAPA MODERNIZACE A DOSTAVBY

část projektu / project part	D.1.4.1. ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE
stupeň / phase	DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY
datum / date	09/2024
objekt / object	SO 01 OBJEKT D, SO 02 VÝŠ, ČT, SO 03 VSTUPNÍ HALA
měřítko / scale	1:50
název výkresu / drawing title	PODORYS KANALIZACE 2NP - A

autoři / authors	ING. ARCH. MICHAL JUHA, ING. ARCH. JAN TOPINKA
	ING. ARCH. J.R. PRESTER, ING. ARCH. M.ZABLOUDILOVÁ
hlavní inženýr projektu / project leader	ING. ROMAN JAROSIL
hlavní projektant / chief designer	ING. BLANKA HANDRYCHOVÁ
vypracoval / prepared by	JAKUB HENDRYCH
kontroloval / checked by	MILAN HENDRYCH
autorizoval / authorized by	MILAN HENDRYCH

číslo výkresu / drawing No.		hlavní soubor / Nr. for archiv	číslo kopie / copy No.
D.1.4.1.	04A	24K-07_2PL_01	

autorizační razítko a podpis

autorizační razítko a podpis

POZNÁMKA / NOTE
Tato dokumentace je dílem vlastnícím autorů a výtahuje se na ni autorské právo.