POZNÁMKA:
- ODVOD KONDENZÁTU OD ZAŘÍZENÍ VZT BUDOU V NEJNIŽŠÍM MÍSTĚ ODVODNĚNY PŘES ZÁPACHOVOU UZÁVĚRKU, NAPOJENO NA ODBOČKU ZE STOUPAČKY SPLAŠKOVÉ KANALIZACE
- ČISTÍCÍ KUSY, PŘÍVZDUŠŇOVACÍ VENTILY A KONDENZAČNÍ SIFONY BUDOU UMÍSTĚNY TAK, ABY BYLY MOŽNÁ JEJICH PŘÍSTUPNÁ REVIZE
- SPÁDY POTRUBÍ UVEDENÉ U LEŽATÝCH ROZVODŮ URČUJÍ MINIMÁLNÍ SPÁD, SKUTEČNÝ SPÁD POTRUBÍ MŮŽE BÝT VYŠŠÍ
- SPÁD SVODNÉHO DEŠŤOVÉHO POTRUBÍ BUDE MIN. 1%
- SPÁD SVODNÉHO SPLAŠKOVÉHO POTRUBÍ BUDE MIN. 2%/P- SPÁD PŘÍPOJOVACÍHO POTRUBÍ BUDE MIN. 3%/P- MONTÁŽ KANALIZACE JE NUTNO PROVÁDĚT DLE KOORDINAČNÍCH VÝKRESŮ A S OHLEDEM NA ROZVODY OSTATNÍCH PROFESÍ
- MONTÁŽE JE NUTNO PROVÁDĚT DLE MONTÁŽNÍCH PŘEDPISŮ JEDNOTLIVÝCH VYROBCŮ A MATERIÁLŮ, PROVÁDĚCÍCH PŘEDPISŮ, PLATNÝCH NOREM A VYHLÁŠEK
- PROSTUPY POŽÁRNĚ DĚLÍCÍM KONSTRUKCEMI BUDOU TĚSNĚNY DLE ČSN 730810 A PODLE POŽADAVKŮ SPECIALISTY POŽÁRNÍKA. ETAŽE ODPADNÍHO POTRUBÍ BUDOU PROVEDENY POKUD MOŽNO POD ÚHLEM MAX. 45°, ABY NEMUSELO DOCHÁZET KE ZVÝŠENÍ DIMENZE POTRUBÍ
- PŘECHODY SVISLÉHO SPLAŠKOVÉHO ODPADNÍHO POTRUBÍ DO LEŽATÉHO SVODU BUDE PROVEDENO DVĚMA KOLENY 45°. NAD ZALOMENÍM BUDE OSAZENA REVIZNÍ ŠACHTA

ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY/ PŘEDMĚTY:
UMÍSTĚNÍ VÝVODŮ PRO ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY JE NUTNO PŘIZPŮSOBIT JEDNOTLIVÝM, SKUTEČNĚ PODANÝM, TYPŮM TECHTO ZAŘ. PŘEDMĚTŮ

D	DŘEZ	POTRUBÍ SPLAŠKOVÉ KANALIZACE
U	UMÝVADLO	POTRUBÍ DEŠŤOVÉ KANALIZACE
Wc	KLOZET	POTRUBÍ KANALIZACE VEDENÉ POD STROPEM
S	SPRCHA	POTRUBÍ VEDENÉ V PODLAZE
Pi	PISOAR	POTRUBÍ KANALIZAČNÍ PRO ODVOD KONDENZÁTU Z VZT

D1 - SVISLÉ POTRUBÍ (STOUPAČKA) DEŠŤOVÉ KANALIZACE
S1 - SVISLÉ POTRUBÍ (STOUPAČKA) SPLAŠKOVÉ KANALIZACE

VZDÁLENOSTI PODPOR KANALIZAČNÍHO POTRUBÍ:

DN	32	40	50	70	100	125	150
vodorovně (m)	0,5	0,5	0,5	0,8	1,1	1,25	1,6
svisle (m)	1,0	1,2	1,5	2,0	2,0	2,0	2,0

#PRO SVISLÉ ÚSEKY SE POUŽÍVAJÍ OBÍJMKY S PEVNÝM UCHYCENÍM TRUBKY, MONTOVANÉ POD SPODNÍ OSOBOČKU Y NEBO V KOMBINACI OBÍJMEK S KLUZNOU OSMIČKOU JEJÍŽ VZDÁLENOST JE MAX. ROZMEZÍ ZM
#PRO VODOROVNÉ PŘÍMÉ ÚSEKY SE POUŽÍVAJÍ OBÍJMKY S KLUZNÝM UCHYCENÍM TRUBKY, JEJÍŽ VZDÁLENOST JE MAX. DESETINÁSOBEK VNĚJŠÍHO PROMĚRU TRUBKY
#PEVNÝ BOD UCHYCENÍ JE TAKÉ VŽDY POD HRDLEM KAŽDÉ TVAROVKY NEBO PŘ. SKUPINY TVAROVEK

SCHÉMA NAPOJENÍ ZAŘIZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ (NUTNO PŘIZPŮSOBIT DLE DANÉHO VÝROBCE)

ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY :

KLOZET - Wc
Klozet závěsný obdélníkový otěž. Délka: cca 530 mm, Šířka: 360 mm, Výška: 350 mm, hlubokě splachování, bílá,
Instalační rám pro závěsné WC vč. podomítkové nádržky, splachovč 4,5 / 3 l
Plastové sedátko s poklopem (bílé, bílá)
Ovládací tlačítko pro podomítkovou nádržku, dvojčinné
Odhlučňovací souprava (pryžová / plnová podložka)

KLOZET INVALIDNÍ - Wc
Klozet invalidní závěsný obdélníkový otěj. Délka: cca 700 mm, Šířka: 360 mm, Výška: 350 mm, hlubokě splachování, bílá,
Instalační rám pro závěsné WC vč. podomítkové nádržky, splachovč 4,5 / 3 l
Plastové sklápěcí sedátko pro invalidy (bílé, bílá)
Ovládací tlačítko pro invalidní podomítkovou nádržku, dvojčinné
Odhlučňovací souprava (pryžová / plnová podložka)
Madlo otočné k WC (nerez, délka 60-80 cm)

SPRCHY - S
Sprchová termostatická podomítková baterie bez přepínače, hranatý kryt, materiál: pochromovaná mosaz, barva: chrom, tvar hranatý, Sprchový set s nastavitelnou tyčí, sprchovou hadicí, propojovací hadicí, rožní a těsnícími kužely sprchou
Sprchový žlábek s vyměnitelnou děrky cca 860, šířky 186 výšky 112 vč montáže

DŘEZ ZDRAVOTNICKÁ TECHNOLOGIE - Dz
dodává zdravotnické technologie
Rohový ventil s filtrem (ochrana baterie)

UMYVADLO ZDRAVOTNICKÁ TECHNOLOGIE - Uz
dodává zdravotnické technologie
Rohový ventil s filtrem (ochrana baterie)

UMYVADLO STROJOVNY - Us
Umyvadlo strojovny, Délka: cca 650 mm, Šířka: 440 mm, Výška: 152 mm,
Montážní rám (konstrukce) pro závěsné umyvadlo
Chromovaný umyvadlový ventil (základní, litinový)
Základní stojánková páková baterie s táhlem (standard, chrom), 5 l/min
Rohový ventil s filtrem (ochrana baterie)

UMYVADLO INVALIDNÍ - Ui
Umyvadlo bílé
Montážní rám (konstrukce) pro závěsné umyvadlo
Chromovaný umyvadlový ventil (základní, litinový)
Základní stojánková páková baterie pro invalidní umyvadlo (chrom) 5 l/min,
Rohový ventil s filtrem (ochrana baterie)

UMYVADLO PACIENTI - Up
Doděláváné, hranatý tvar, zaoblené rohy, rozměr Délka: cca 650 mm, Šířka: 440 mm, Výška: 152 mm,
Montážní rám (konstrukce) pro závěsné umyvadlo
Chromovaný umyvadlový ventil (základní, litinový)
Základní stojánková páková baterie s táhlem (standard, chrom), 5 l/min
Rohový ventil s filtrem (ochrana baterie)

UMYVADLO OSTATNÍ PROVOZY - Uo
Umyvadlo rozměr Délka: cca 550 mm, Šířka: 450 mm, Výška: 152 mm
Montážní rám (konstrukce) pro závěsné umyvadlo
Chromovaný umyvadlový ventil (základní, litinový)
Základní stojánková páková baterie s táhlem (standard, chrom), 5 l/min
Rohový ventil s filtrem (ochrana baterie)

PISOÁRY - Pi
Obdélníkový pisoár, Délka: cca 305 mm, Šířka: 340 mm, Výška: 535 mm silon,
Montážní rám pisoáru
Sifon pisoárový DN 50, plast,

VÝLEVKA - Vj
Výlevka závěsná s plastovou mřížkou, součástí výlevky je odnímatelná plastová mříž Délka: cca 510 mm, Šířka: 435 mm, Výška: 407 mm, odpad DN100,
Montážní konstrukce (rám) pro výlevku
Nástěnná výlevková baterie DN 15 se sprchovou hlavicí a hadicí (standardní chrom)
Ovládací tlačítko pro výlevku (samovtahné)

Jednotlivé baterie pro různé výrobky budou od jednoho výrobce ve stejném designu.
Výrobky budou vzorkovány tvarem a materiálem dle předložených vzorků na základě odsouhlasení architekta.

Revize	Popis	Datum
01	UPRAVA TEXTU ZAŘIZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ V LEGENDĚ	16.11.2020

±0,000 = 355,31 BPV ±0,000 = ORCHIS 1 NP

investor / investor
Královéhradecký kraj
KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ
Pivovarské nám. 1245
500 03 Hradec Králové
IČO 708 93 545
DIČ CZ 708 93 545

generální projektant / executive architect DOMY spol. s r. o.
DOMY ARCHITECTS
Pplk.Sochora 45/52, tř. 17.listopadu
Tel.: +420 224 231 730
e-mail: domy@domyci.com, www.domyci.com

autorský dozor / owner representative ING. ARCH. MICHAL JUHA, ING. ARCH. JAN TOPINKA
hlavní architekt projektu / project architect ING. ARCH. MICHAL JUHA, ING. ARCH. JAN TOPINKA

zpracovatel dílu / consultant ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE
ZTIS spol. s r.o.
Stará Cesta 1787/17a
500 03 HRADEC KRÁLOVÉ
+420603458918
ztis@ztis.cz
www.ztis.cz

autorský dozor / owner representative MILAN HENDRYCH
projektant / planner JAKUB HENDRYCH

autorizační razítko a podpis

autorizační razítko a podpis

stavba / build

OBLASTNÍ NEMOCNICE NÁCHOD
II. ETAPA MODERNIZACE A DOSTAVBY

část projektu / project part	D.1.4.1. ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE
stupeň / phase	DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY
datum / date	09/2024
objekt / object	SO 01 OBJEKT D, SO 02 VYŠ. CT, SO 03 VSTUPNÍ HALA
měřítko / scale	1:50

název výkresu / drawing title
PODORYSY KANALIZACE ZÁKLADY - A

autoři / authors	ING. ARCH. MICHAL JUHA, ING. ARCH. JAN TOPINKA
	ING. ARCH. J.R. PRIESTER, ING. ARCH. M.ZNIDLICKÁ
hlavní inženýr projektu / project leader	ING. ROMAN JAROŠIL
hlavní projektant / chief designer	ING. BLANKA HAIDRYCHOVÁ
vypracoval / prepared by	JAKUB HENDRYCH
kontroloval / checked by	MILAN HENDRYCH
autorizoval / authorized by	MILAN HENDRYCH

číslo výkresu / drawing No. D.1.4.1. | číslo revize / No. revize 02A | měř. kopie / copy No.

POZNÁMKA / NOTE
Tato dokumentace je důvěrným vlastnickým autorů a vztahuje se na ni autorské právo.