POZNÁMKA
- ODVOD KONDENZÁTU OD ZAŘÍZENÍ VZT BUDOU V NEJNIŽŠÍM MÍSTĚ ODVODNĚNY PŘEZ ZÁPACHOVOU UZÁVĚRKU, NAPOJENO NA ODBOČKU ZE STOUPAČKY SPLAŠKOVÉ KANALIZACE
- ČISTÍCÍ KUSY, PŘÍVODNÍ/ODVODNÍ VENTILY A KONDENZAČNÍ SIFONY BUDOU UMÍSTĚNY TAK, ABY BYLY MOŽNÁ JEJICH PŘÍSTUPNÁ REVIZE
- SPÁDY POTRUBÍ UVEDENÉ U LEŽATÝCH ROZVODŮ URČUJÍ MINIMÁLNÍ SPÁD, SKUTEČNÝ SPÁD POTRUBÍ MŮŽE BÝT VYŠŠÍ
- SPÁD SVODNÉHO DEŠŤOVÉHO POTRUBÍ BUDE MIN. 1%.
- SPÁD SVODNÉHO SPLAŠKOVÉHO POTRUBÍ BUDE MIN. 2%P- SPÁD PŘÍPOJOVACÍHO POTRUBÍ BUDE MIN. 3%P- MONTÁŽ KANALIZACE JE NUTNO PROVÁDĚT DLE KOORDINAČNÍCH VÝKRESŮ A S OHLEDEM NA ROZVODY OSTATNÍCH PROFESÍ
- MONTÁŽE JE NUTNO PROVÁDĚT DLE MONTÁŽNÍCH PŘEDPISŮ JEDNOTLIVÝCH VYROBCŮ A MATERIÁLŮ PROVÁDĚCÍCH PŘEDPISŮ, PLATNÝCH NOREM A VYHLÁŠEK
- PROSTUPY POŽÁRNĚ DĚLÍCÍMI KONSTRUKCEMI BUDOU TĚSNĚNY DLE ČSN 730810 A PODLE POŽADAVKŮ SPECIALISTY POŽÁRNÍKA. ETAŽE ODPADNÍHO POTRUBÍ BUDOU PROVEDENY POKUD MOŽNO POD ÚHLEM MAX. 45°, ABY NEMUSELO DOCHÁZET KE ZVÝŠENÍ DIMENZI POTRUBÍ.
- PŘECHODY SVISLÉHO SPLAŠKOVÉHO ODPADNÍHO POTRUBÍ DO LEŽATÉHO SVODU BUDE PROVEDENO DVĚMI KOLENY 45°. NAD ZALOMENÍM BUDE OSAZENA REDUKCE

ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY PŘEDMĚTY:
UMÍSTĚNÍ VÝVODŮ PRO ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY JE NUTNO PŘIZPŮSOBIT JEDNOTLIVÝM, SKUTEČNĚ DODANÝM, TYPŮM TECHTO ZAŘ. PŘEDMĚTŮ

D	DŘEZ
U	UMÝVADLO
Wc	KLOZET
S	SPRCHA
Svýmělk	SPRCHOVÝ ŽLÁBEK S VYMĚNÍKEM
Pi	PISOÁR
M	MYČKA
SpV	SPRCHOVÝ PANEL S VÝLEVKOU
VD	VYPLACHOVAČ A DEZINFIKÁTOR
SŽL	SPRCHOVÝ ŽLAB LAŽNÉ

POTRUBÍ SPLAŠKOVÉ KANALIZACE
POTRUBÍ DEŠŤOVÉ KANALIZACE
POTRUBÍ KANALIZACE VEDENÉ POD STROPEM
POTRUBÍ KANALIZACE PEVNĚ V PODLAZE
POTRUBÍ KANALIZAČNÍ PRO ODVOD KONDENZÁTU Z VZT

D1 - SVISLÉ POTRUBÍ (STOUPAČKA) DEŠŤOVÉ KANALIZACE
S1 - SVISLÉ POTRUBÍ (STOUPAČKA) SPLAŠKOVÉ KANALIZACE
Z.U. - Vodní zápachová uzávěra pro odvod kondenzátu s přídavnou mechanickou zápachovou uzávěrou vč. montáže

VZDÁLENOSTI PODPOR KANALIZAČNÍHO POTRUBÍ:

DN	32	40	50	70	100	125	150
vodorovně (m)	0,5	0,5	0,5	0,8	1,1	1,25	1,6
svisle (m)	1,0	1,2	1,5	2,0	2,0	2,0	2,0

#PRO SVISLÉ ÚSEKY SE POUŽÍVAJÍ OBJÍMKY S PEVNÝM UCHYCENÍM TRUBKY, MONTOVANÉ POD SPODNÍ OSBOČKU V KOMBINACI OBLIMEK S KLUZNOU GUMOU, JEŽ VZDÁLENOST JE MAX. ROZMEZÍ 2M
#PRO VODORVNÉ PŘÍMÉ ÚSEKY SE POUŽÍVAJÍ OBJÍMKY S KLUZNÝM UCHYCENÍM TRUBKY, JEŽ VZDÁLENOST JE MAX. DESETINÁSOBEK VNĚJŠÍHO PRŮMĚRU TRUBKY
#PEVNÝ BOD UCHYCENÍ JE TAKÉ VŽDY POD HRDLEM KAŽDÉ TVAROVKY NEBO PŘ. SKUPINY TVAROVEK

SCHÉMA NAPOJENÍ ZAŘIZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ (NUTNO PŘIZPŮSOBIT DLE DANÉHO VÝROBCE)

ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY :

KLOZET - Wc
Kloz.mísa závěsný obdélníkový otvír, Délka: cca 530 mm, Šířka: 360 mm, Výška: 350 mm, hluboké splachování, bílá,
Instalační rám pro závěsné WC vč. podomítkové nádržky, splachovač 4,5 / 3 l
Plastové sedátko s poklopem (těžké, bílé)
Ovládací tlačítko pro podomítkovou nádržku, dvojčinné
Odhlučňovací soupravu (pryžová / plnová podložka)

KLOZET INVALIDNÍ - Wc
Kloz.mísa závěsný obdélníkový otvír, Délka: cca 700 mm, Šířka: 360 mm, Výška: 350 mm, hluboké splachování, bílá,
Instalační rám pro závěsné WC vč. podomítkové nádržky, splachovač 4,5 / 3 l
Plastové sklápěcí sedátko pro invalidy (těžké, bílé)
Ovládací tlačítko pro invalidní podomítkovou nádržku, dvojčinné
Odhlučňovací soupravu (pryžová / plnová podložka)
Madlo zdravce s WC (nerez), délka 60-80 cm)

SPRCHY - S
Sprchová termostatická podomítková baterie bez přepínače, hranatý kryt, materiál: pochromovaná mosaz, barva: chrom, tvar hranaty, Sprchový set s nastavitelnou tyčí, sprchovou hadicí, propojovací hadicí, kolínkem a talířovou hlavicí sprchy
Sprchový žlábek s vyměnkem délky cca 860, šířky 186 výšky 112 vč montáže

DŘEZ ZDRAVOTNICKÁ TECHNOLOGIE - Dz
dvojitá zdravotnické technologie
Rohový ventil s filtrem (ochrana baterie)

UMÝVADLO ZDRAVOTNICKÁ TECHNOLOGIE - Uz
dvojitá zdravotnické technologie
Rohový ventil s filtrem (ochrana baterie)

UMÝVADLO STRUČNÝ - Us
Umyvadlo stručný, Délka: cca 650 mm, Šířka: 440 mm, Výška: 152 mm,
Montážní rám (konstrukce) pro závěrné umyvadlo
Chromovaný umyvadlový sifon (základní, lahvový)
Základní stojánková páková baterie s táhlem (standard, chrom), 5 l/min
Rohový ventil s filtrem (ochrana baterie)

UMÝVADLO INVALIDNÍ - Ui
Umyvadlo bílé
Montážní rám (konstrukce) pro závěrné umyvadlo
Chromovaný umyvadlový sifon (základní, lahvový)
Základní stojánková páková baterie s táhlem (standard, chrom), 5 l/min
Rohový ventil s filtrem (ochrana baterie)

UMÝVADLO PACIENTI - Up
Obdélníkové, hranatý tvar, zaoblené rohy, rozměr Délka: cca 650 mm, Šířka: 440 mm, Výška: 152 mm,
Montážní rám (konstrukce) pro závěrné umyvadlo
Chromovaný umyvadlový sifon (základní, lahvový)
Základní stojánková páková baterie s táhlem (standard, chrom), 5 l/min
Rohový ventil s filtrem (ochrana baterie)

UMÝVADLO OSTATNÍ PROVOZY - Uo
Umyvadlo rozměr Délka: cca 500 mm, Šířka: 450 mm, Výška: 152 mm
Montážní rám (konstrukce) pro závěrné umyvadlo
Chromovaný umyvadlový sifon (základní, lahvový)
Základní stojánková páková baterie s táhlem (standard, chrom), 5 l/min
Rohový ventil s filtrem (ochrana baterie)

PISOÁRY - Pi
Závěsný pisoár, Délka: cca 305 mm, Šířka: 340 mm, Výška: 535 mm sifon,
Montážní rám pisoáru
Sifon jednotný DN 50, plast,

VÝLEVKA - Vz
Výlevka závěsná s plastovou mřížkou, součástí výlevky je odnímatelná plastová mříž Délka: cca 510 mm, Šířka: 435 mm, Výška: 407 mm, odpad DN100,
Montážní konstrukce (rám) pro výlevku
Nástěnná výlevková baterie DN 15 se sprchovou hlavicí a hadicí (standardní chrom)
Ovládací tlačítko pro výlevku (samovrátné)

Jednotlivé baterie pro různé výrobky budou od jednoho výrobce ve stejném designu.
Výrobky budou vzorkovány tvorem a materiálem dle předložených vzorků na základě odsouhlasení architekta.

Revize	Revize	Datum
01	ÚPRAVA TEXTU (NÁZVOSLOVÍ)DLE PŘEDMĚTŮ V VÝZDOBĚ	10.11.2020

±0,000 = 355,31 BPV ±0,000 = GROVER 1 NP

investor / investor

Královéhradecký kraj
KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ
Pivovarské náměstí 1245
500 03 Hradec Králové
IČO 70 89 10 96
DIČ CZ 708 91 096

generální projektant / executive architect DOMY, spol. s r. o.

DOMY ARCHITECTS
Rybničná 40/1, 15 110 00 Praha 5
tel.: +420 251 551 730
email: domy@domyzpt.com, www.domyzpt.com

zpm., tato dokumentace je duševním vlastnictvím autorů a vztahuje se na ni autorské právo

objednatel stavby / owner representative ING. ARCH. MICHAL ZAHÁ, ING. ARCH. JAN TOPINKA

hlavní architekt projektu / project architect ING. ARCH MICHAL ZAHÁ, ING. ARCH. JAN TOPINKA

zpracovatel dílu / consultant ZDRAVOTNÍ TECHNICKÉ INSTALACE

ZTIS spol. s r.o.
Rasín Cesty 1787/17a
500 03 Hradec Králové
+420603585818
ztis@ztis.cz
www.ztis.cz

objednatel stavby / owner representative MILAN HENDRYCH

projektant / planner JAKUB HENDRYCH

autorizační razítko a podpis

autorizační razítko a podpis

stavba / build

OBLASTNÍ NEMOCNICE NÁCHOD
II. ETAPA MODERNIZACE A DOSTAVBY

část projektu / project part D.1.4.1. ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE
stupeň / phase DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY
datum / date 09/2024
objekt / object SO 01 OBJEKT D, SO 02 HS, ČT. SO 03 VSTUPNÍ HALA
měřítko / scale 1:50
název výkresu / drawing title PODORYS KANALIZACE 1NP - B

autoři / authors ING. ARCH MICHAL ZAHÁ, ING. ARCH. JAN TOPINKA
ING. ARCH. J.R. PIRESTER, ING. ARCH. M.ZNIDLOCHÁ
hlavní inženýr projektu / project leader ING. ROMAN JAROŠIL
hlavní projektant / chief designer ING. BLANKA HAIDRYCHOVÁ
vypracoval / prepared by JAKUB HENDRYCH
kontroloval / checked by MILAN HENDRYCH
autorizoval / authorized by MILAN HENDRYCH

číslo výkresu / drawing No. D.1.4.1.
03B
formát / size A1
měř. / scale 1:50, 1:100
datum tisku / date 09/24

POZNÁMKA / NOTE
Tato dokumentace je duševním vlastnictvím autorů a vztahuje se na ni autorské právo.