POZNÁMKA
- ODVOD KONDENZÁTU OD ZAŘÍZENÍ VZT BUDOU V NEJNIŽŠÍM MÍSTĚ ODVODNĚNY PŘEZ ZÁPACHOVOU UZÁVĚRKU, NAPOJENO NA ODBOČKU ZE STOUPACÍKY SPLAŠKOVÉ KANALIZACE
- DÍSTCI KUSY, PŘÍVZDUŠŇOVACÍ VENTILY A KONDENZAČNÍ SIPONY BUDOU UMÍSTĚNY TAK, ABY BYLY MOŽNÁ JEJICH PŘÍPADNÁ REVIZE
- SPÁDY POTRUBÍ UVEDENÉ U LEŽATÝCH ROZVODŮ URČUJÍ MINIMÁLNÍ SPÁD, SKUTEČNÝ SPÁD POTRUBÍ MŮŽE BÝT VYŠŠÍ
- SPÁD SVODNÉHO DEŠŤOVÉHO POTRUBÍ BUDE MIN. 1%.
- SPÁD SVODNÉHO SPLAŠKOVÉHO POTRUBÍ BUDE MIN. 2%P- SPÁD PŘÍPOJOVACÍHO POTRUBÍ BUDE MIN. 3%P- MONTÁŽ KANALIZACE JE NUTNO PROVÁDĚT DLE KOORDINAČNÍCH VÝKRESŮ A S OHLEDEM NA ROZVODY OSTATNÍCH PROFESÍ
- MONTÁŽE JE NUTNO PROVÁDĚT DLE MONTÁŽNÍCH PŘEDPISŮ JEDNOTLIVÝCH VYROBCŮ A MATERIÁLŮ, PROVÁDĚCÍCH PŘEDPISŮ, PLATNÝCH NOREM A VYHLÁŠEK
- PROSTUPY POŽÁRNĚ DĚLÍCÍMI KONSTRUKCEMI BUDOU TĚSNĚNY DLE ČSN 730810 A PODLE POŽADAVKŮ SPECIALISTY POŽÁRNÍKA. ETAŽE ODPADNÍHO POTRUBÍ BUDOU PROVEDENY POKUD MOŽNO POD ÚHLEM MAX. 45°. ABY NEMUSELO DOCHÁZET KE ZVĚTŠENÍ DIMENZÍ POTRUBÍ.
- PŘECHODY SVISLÉHO SPLAŠKOVÉHO ODPADNÍHO POTRUBÍ DO LEŽATÉHO SVODU BUDE PROVEDENO DVĚMI KOLENY 45°. NAD ZALOMENÍM BUDE OSAZENA REDUKCE

ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY PŘEDMĚTY:
UMÍSTĚNÍ VÝVODŮ PRO ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY JE NUTNO PŘIZPŮSOBIT JEDNOTLIVÝM, SKUTEČNĚ DODANÝM, TYPŮM TECHTO ZAŘ. PŘEDMĚTŮ

| | |
|---|---|
| D | DŘEZ |
| U | UMYVADLO |
| Wc | KLOZET |
| S | SPRCHA |
| Svýměnk | SPRCHOVÝ ŽLÁBEK S VÝMĚNÍKEM |
| Pi | PISOÁR |
| M | MYČKA |
| SpV | SPRCHOVÝ PANEL S VÝLEVKOU |
| VD | VYPLACHOVAČ A DEZINFIKÁTOR |
| SŽL | SPRCHOVÝ ŽLAB LÁZNĚ |

POTRUBÍ SPLAŠKOVÉ KANALIZACE
POTRUBÍ DEŠŤOVÉ KANALIZACE
POTRUBÍ KANALIZACE VEDENÉ POD STROPEM
POTRUBÍ VEDENÉ V PODLAZE
POTRUBÍ KANALIZAČNÍ PRO ODVOD KONDENZÁTU Z VZT

D1 - SVISLÉ POTRUBÍ (STOUPAČKA) DEŠŤOVÉ KANALIZACE
S1 - SVISLÉ POTRUBÍ (STOUPAČKA) SPLAŠKOVÉ KANALIZACE
Z.U. - Vodní zápachová uzávěra pro odvod kondenzátu s přídavnou mechanickou zápachovou uzávěrou vč. montáže

## VZDÁLENOSTI PODPOR KANALIZAČNÍHO POTRUBÍ:

| DN | 32 | 40 | 50 | 70 | 100 | 125 | 150 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| vodorovně (m) | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,8 | 1,1 | 1,25 | 1,6 |
| svisle (m) | 1,0 | 1,2 | 1,5 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 |

PRO SVISLÉ ÚSEKY SE POUŽÍVAJÍ OBJÍMKY S PEVNÝM UCHYCENÍM TRUBKY, MONTOVANÉ POD SPODNÍ OBOKOVOU V KOMBINACI OBJÍMEK S KLUZNOU GUMOU, JEJÍŽ VZDÁLENOST JE MAX. ROZMEZÍ 2M
PRO VODOROVNÉ PŘÍMÉ ÚSEKY SE POUŽÍVAJÍ OBJÍMKY S KLUZNÝM UCHYCENÍM TRUBKY,
JEJÍŽ VZDÁLENOST JE MAX. DESETINÁSOBEK VNĚJŠÍHO PRŮMĚRU TRUBKY
PEVNÝ BOD UCHYCENÍ JE TAKÉ VŽDY POD HRDLEM KAŽDÉ TVAROVKY NEBO PŘ. SKUPINY TVAROVEK

SCHÉMA NAPOJENÍ ZAŘIZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ (NUTNO PŘIZPŮSOBIT DLE DANÉHO VÝROBCE)

ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY :

KLOZET - Wc
Kloz. závěsný oddělkový obě). Délka: cca 530 mm, Šířka: 360 mm, Výška: 350 mm, hluboké splachování, bílá,
Instalační rám pro závěsné WC vč. podomítkové nádržky, splachovač 4,5 / 3 l
Plastové sedátko s poklopem (bílé, bílé)
Ovládací tlačítko pro podomítkovou nádržku, dvojčinné
Odhlučňovací souprava (pryžová / plnová podložka)

KLOZET INVALIDNÍ - Wc
Kloz. závěsný oddělkový obě). Délka: cca 700 mm, Šířka: 360 mm, Výška: 350 mm, hluboké splachování, bílá,
Instalační rám pro závěsné WC vč. podomítkové nádržky, splachovač 4,5 / 3 l
Plastové sedátko/ sedátko pro invalidy (bílé, bílé)
Ovládací tlačítko pro invalidní podomítkovou nádržku, dvojčinné
Odhlučňovací souprava (pryžová / plnová podložka)
Madlo otočné 6 WC (nerez, délka 60-80 cm)

SPRCHY - S
Sprchová termostatická podomítková baterie bez přepínače, hranatý kryt, materiál: pochromovaná mosaz, barva: chrom, tvar hranatý, Sprchový set s nastavitelnou tyčí, sprchovou hadicí, propojovací hadicí, ruční a tělovou kulatou sprchou
Sprchový žlábek s vyměnitelnou délky cca 800, šířky 186 výšky 112 vč montáže

DŘEZ ZDRAVOTNICKÁ TECHNOLOGIE - Dř
dvojitá zdravotnické technologie
Rohový ventil s filtrem (ochrana baterie)

UMYVADLO ZDRAVOTNICKÁ TECHNOLOGIE - Uz
dvojitá zdravotnické technologie
Rohový ventil s filtrem (ochrana baterie)

UMYVADLO STRUČNÝ - Us
Umyvadlo stručný. Délka: cca 650 mm, Šířka: 440 mm, Výška: 152 mm,
Montážní rám (konstrukce) pro závěsné umyvadlo
Chromovaný umyvadlový sifon (základní, lahvový)
Základní stojánková páková baterie pro invalidní umyvadlo (chrom) S límcem,
Rohový ventil s filtrem (ochrana baterie)

UMYVADLO INVALIDNÍ - Ui
Umyvadlo bílé
Montážní rám (konstrukce) pro závěsné umyvadlo
Chromovaný umyvadlový sifon (základní, lahvový)
Základní stojánková páková baterie pro invalidní umyvadlo (chrom) S límcem,
Rohový ventil s filtrem (ochrana baterie)

UMYVADLO PACIENTI - Up
Obdélníkové, hranatý tvar, zaoblené rohy, rozměr:Délka: cca 650 mm, Šířka: 440 mm, Výška: 152 mm,
Montážní rám (konstrukce) pro závěsné umyvadlo
Chromovaný umyvadlový sifon (základní, lahvový)
Základní stojánková páková baterie s táhlem (standard, chrom), S límcem
Rohový ventil s filtrem (ochrana baterie)

UMYVADLO OSTATNÍ PROVOZY - Uo
Umyvadlo rozměr:Délka: cca 550 mm, Šířka: 450 mm, Výška: 152 mm
Montážní rám (konstrukce) pro závěsné umyvadlo
Chromovaný umyvadlový sifon (základní, lahvový)
Základní stojánková páková baterie s táhlem (standard, chrom), S límcem
Rohový ventil s filtrem (ochrana baterie)

PISOÁRY - Pi
Odsávací pisoár, Délka: cca 305 mm, Šířka: 340 mm, Výška: 535 mm silon,
Montážní rám pisoáru
Sifon pisoárový DN 50, plast,

VÝLEVKA - Vj
Výlevka závěsná s plastovou mřížkou, součástí výlevky je odnímatelná plastová mřížMožnost montáže (rám) pro výlevku
Nástěnná výlevková baterie DN 15 se sprchovou hlavicí a hadicí (standardní chrom)
Ovládací tlačítko pro výlevku (samotlačné)

**Jednotlivé baterie pro různé výrobky budou od jednoho výrobce ve stejném designu.**
**Výrobky budou vozkreslený hrenen a materiálem dle předložených vzorků na základě odsouhlasení architekta.**

| Revize | Revize | Datum |
|---|---|---|
| 01 | UPRAVA TEXTU (UMÝVADLOVÁ) PŘEZNAČENÍ V1 V STAVBĚ | 15.11.2025 |

±0.000 = 305,31 BPV ±0.000 = GROVER 1.NP

investor / investor
Královéhradecký kraj
KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ
Odbor investic a majetku ÚHT
500 03 Hradec Králové
IČO: 708 89 546
DIČ: CZ 708 89 546

generální projektant / executive architect: DOMY, spol. s r. o.
DOMY ARCHITECTS
Pobřežních vězňů 15, 110 00 Praha 1
tel.: +420 234 233 730
email: domy@domycz.com, www.domycz.com

pozn.: tato dokumentace je duševním vlastnictvím autorů a výtahuje se ne-li autorské právo

stavební část/spol. / owner representative: ING. ARCH. MICHAL JUHA, ING. ARCH. JAN TOPINKA
hlavní architekt projektu / project architect: ING. ARCH. MICHAL JUHA, ING. ARCH. JAN TOPINKA

zpracovatel dílu / consultant: ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE
ZTI Projekt, s.r.o.
Dolní Jiřetín 1317/1a,
Praha 4 - Braník 14700
+420 602 744 111
info@ztiprojekt.cz
www.zti.cz
stavební část/spol. / owner representative: MILAN HENDRYCH
projektant / planner: JAKUB HENDRYCH

stavba / build:
# OBLASTNÍ NEMOCNICE NÁCHOD
## II. ETAPA MODERNIZACE A DOSTAVBY

část projektu / project part: D.1.4.1 ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE
stupeň / phase: DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY
datum / date: 09/2024
objekt / object: SO 01 OBJEKT D, SO 02 HTÚ, ČT. SO 03 HOTLPNÍ HALA
měřítko / scale: 1:50
název výkresu / drawing title: PODORYSY KANALIZACE 5NP - B

autoři / authors: ING. ARCH. MICHAL JUHA, ING. ARCH. JAN TOPINKA
ING. ARCH. J.R. PRESTER, ING. ARCH. M ZABLOUDILOVÁ
hlavní inženýr projektu / project leader: ING. ROMAN JAROSIL
hlavní projektant / chief designer: ING. BLANKA HANDRYCHOVÁ
vypracoval / prepared by: JAKUB HENDRYCH
kontroloval / checked by: MILAN HENDRYCH
autorizoval / authorized by: MILAN HENDRYCH

číslo výkresu / drawing No.: D.1.4.1.
07B
počet listů / No. of sheets: 2
počet stran / pages: 1
číslo kopie / copy No.:

POZNÁMKA / NOTE
Tato dokumentace je duševním vlastnickým autorů a výtahuje se ne-li autorské právo.