



Královéhradecký kraj
se sídlem
Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové

Telefon: 495 540 211
E-mail: svatava.koubova@uskhk.eu
IČO: 708 89 546
DIČ: CZ70889546

Všem dodavatelům

Váš dopis zn. ze dne

Naše značka
TOÚ/004-26/Ko

Vyřizuje/linka
Ing. Koubová/18

Hradec Králové dne
18.11.2025

Vysvětlení, změna č. 2 zadávací dokumentace k veřejné zakázce na stavební práce „III/30812 Rodov křižovatka s III/3089 – Habřina“.

V souladu s § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon), Vám poskytnu vysvětlení zadávací dokumentace, které je současně i změnou zadávacích podmínek k výše uvedené veřejné zakázce.

Znění žádosti:

Žádost č. 1 (celkově č. 2)

Dobrý den,

V souvislosti s veřejnou zakázkou „III/30812 Rodov křižovatka s III/3089 – Habřina (začátek obce)“ žádáme o následující vysvětlení zadávací dokumentace:

Dotaz č. 1)

V ZADÁVACÍ DOKUMENTACI – ve výkazu SO 101 – položka 23 – SEPARAČNÍ TEXTILIE – výpočet plochy je proveden pouze na vodorovnou část sanace, šikmé části geotextilie (dle vzorového řezu) nejsou ve výměře započítány.

Žádáme zadavatele o prověření správnosti výkazu výměr.

Dotaz č. 2)

V ZADÁVACÍ DOKUMENTACI – ve výkazu SO 101 – položka 23 – SEPARAČNÍ TEXTILIE – je uvedeno, že položka zahrnuje:

- úpravy pro odvodnění

Žádáme zadavatele o vysvětlení, o jaké úpravy jde, z projektové dokumentace není zřejmé, jak bude sanace kraje odvodněna.

Vysvětlení, změna zadávací dokumentace:

Žádost č. 1 (celkově č. 2)

Ad1) Zadavatel uvádí, že ve výkazu výměr v položce č. 21461 SEPARAČNÍ GEOTEXTILIE (SO 101 Komunikace) upravil popis této položky (doplněna šířka geotextilie 3,1 m) a současně také výpočet množství v položce.

Ad2) Zadavatel současně k této položce č. 21461 SEPARAČNÍ GEOTEXTILIE (SO 101 Komunikace) uvádí, že se jedná se o popis položky dle ceníku OTSKP. V tomto případě se jedná o zajištění odvodnění základové spáry vyvedením vody mimo rýhu. K tomu je ve výkazu výměr i položka č. 212635 TRATIVODY KOMPL Z TRUB Z PLAST HM DN DO 150MM, RÝHA TŘ I. (SO 101 Komunikace). Odvodnění parapláně bude řešeno podle aktuální situace v rámci stavby po odkrytí konstrukcí vozovky a stavu pláně.

V souvislosti s výše uvedeným vysvětlením, změnou zadávací dokumentace se v Zadávací dokumentaci k veřejné zakázce podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů na stavební práce „**III/30812 Rodov křižovatka s III/3089 – Habřina**“ mění:

- bod 6. Lhůta a místo pro podání nabídek následovně:

6. Lhůta a místo pro podání nabídek

Lhůta pro podání nabídek končí 28.11.2025 v 09:00 hodin.

Adresa pro podání nabídek: <https://zakazky.cenakhk.cz/vz00012221>

Podáním nabídky se rozumí kompletní dokončení procesu podání nabídky, tzn., že musí být proveden celý proces od kliknutí na tlačítko „Poslat nabídku“, přes nahrání (ukončený upload) kompletní nabídky (tj. všech souborů, které jsou součástí nabídky), po potvrzení podání nabídky kvalifikovaným elektronickým podpisem.

- bod 12.4. Další požadavky zadavatele, třetí odstavec se mění následovně:

12.4. Další požadavky zadavatele

Zadavatel stanovuje v rámci jiných požadavků na plnění veřejné zakázky limit pro nabídkovou cenu za předmět veřejné zakázky. Cena za plnění veřejné zakázky ve výši **34.779.611,00 Kč bez DPH** je zadavatelem stanovena jako maximální a tuto cenu nesmí dodavatel ve své nabídce překročit

Výkaz výměr, který byl uveřejněn na profilu zadavatele, se nahrazuje výkazem výměr, který je součástí tohoto vysvětlení, změny zadávacích podmínek.

Dodavatel je povinen zpracovat nabídku na základě výkazu výměr, který je součástí tohoto vysvětlení, změny zadávacích podmínek.

Zadavatel vzhledem k charakteru výše popsané změny prodlužuje lhůtu pro podání nabídek v souladu s § 99 odst. 2 zákona, tj. přiměřeně.

Ostatní zadávací podmínky k výše uvedené veřejné zakázce zůstávají beze změny.

Ing. Jiří Brandejs
ředitel společnosti ÚDRŽBA SILNIC
Královéhradeckého kraje a.s.
na základě pověření