

MĚSTSKÝ ÚŘAD BROUMOV
odbor životního prostředí
třída Masarykova 239, 550 01 Broumov

Vaše sp.zn.: bez označení
Naše sp.zn.: MUBR 5564/2023/OŽP-2
Naše čj.: PDMUBR 5683/2023
Opr. úř. osoba: Ing. Lenka Archlebová
Telefon: 491 504 345
E-mail: podatelna@broumov-mesto.cz
ID DS: mdubzhy
Datum: 14.02.2023
Počet listů: 2

Vyjádření

„II/302 STAROSTÍN – BROUMOV – HRANICE ČR – PR, IV. ČÁST – ÚSEK VELKÁ VES“

Městský úřad Broumov, odbor životního prostředí, sídlem třída Masarykova 239, 550 01 BROUMOV (dále i „MěÚ Broumov, odbor ŽP“), obdržel dne 13.02.2023 žádost o vyjádření dle ustanovení § 18 zákona číslo 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále i „vodního zákona“), ke stavebnímu záměru **„II/302 STAROSTÍN - BROUMOV - HRANICE ČR - PR, IV. část - úsek Velká Ves“**, umístěnému v katastrální území (dále i „k.ú.“) Velká Ves u Broumova.

Žadatelem je obchodní společnost ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s., IČO 27502988, sídlem Kutnohorská 59, 500 04 HRADEC KRÁLOVÉ.

Stavebníkem je Královéhradecký kraj, IČO 70889546, sídlem Pivovarské náměstí 1245, 500 03 HRADEC KRÁLOVÉ.

Spolu se žádostí MěÚ Broumov, odbor ŽP, obdržel projektovou dokumentaci **„II/302 STAROSTÍN - BROUMOV - HRANICE ČR - PR, IV. část - úsek Velká Ves“**, kterou zpracovala obchodní společnost AF-CITYPLAN s.r.o., IČO 47307218, sídlem Magistrů 1275/13, 140 00 PRAHA 4, v říjnu 2019, pod č.z. 15-2-086, odpovědný projektant Ing. Václav Bartůněk.

Popis záměru:

Z předložených podkladů vyplývá, že se jedná o rekonstrukci komunikace II/302 v Broumově v k.ú. Velká Ves v úseku km 11,6 - 14,184 56. Související stavbou bude výstavba chodníku po levé straně ve směru staničení v rozsahu km 11,860 – 12,200, na objednávku Města Broumov.

K výše uvedenému záměru vydal MěÚ Broumov, odbor ŽP, sdělení k záměru pod sp.zn.: MUBR 1884/2023/OŽP-2 ze dne 07.02.2023, ve kterém se nevyjádřil z hlediska vodoprávního, a to z důvodu, že v předložené dokumentaci nebyla navržena likvidace srážkových vod, která je v souladu s platnou legislativou a požadoval předložení vyjádření správce kanalizace.

Žadatel předložil MěÚ Broumov, odbor ŽP, vyjádření obchodní společnosti Vodovody a kanalizace Náchod, a.s., zn. 23-00691 ze dne 08.02.2023 k nově navržené likvidaci srážkových vod ze zpevněných ploch.

Způsob odvodnění zůstává zachován stávající, srážková voda je v intravilánu pomocí podélného a příčného sklonu odvedena podél obrub do stávajících uličních vpustí. Uliční vpusti budou rekonstruovány. V extravilánu je srážková voda pomocí podélného a příčného sklonu odvedena do stávajících příkopů.

Ve staničení km 0,000-0,080 (11,600 – 11,680) bylo navrženo nové odvodnění komunikace. Likvidace srážkových vod ze zpevněných ploch bude z části zachována do jednotné kanalizace prostřednictvím uličních vpustí se souhlasem správce obchodní společnosti Vodovody a kanalizace Náchod, a.s. a z části pak oproti stávajícímu stavu zasakována do přilehlého terénu. Napojovacím místem pro odvodnění srážkových vod z povrchu komunikace bude stávající šachta na silnici II/302 v křižovatce Lidická a ulici třída Osvobození (město Broumov - část Velká Ves). Z této šachty jsou vody odváděny kanalizací přes centrum obce a následně do recipientu. V délce nového řešení odvodnění jsou navrženy úpravy stávajících vpustí (UV1, UV2, UV3), které budou napojeny pomocí přípojek **DN200** v materiálu potrubí plast **SN16**, celkové délky **15,2 m** na nové odvodnění. Odvodnění je převážně umístěné ve středu jízdního pruhu. Celková délka **DN300 je 82,0 m**, materiálu plast SN12. Na odvodnění jsou navrženy 4 ks revizních šachet kruhového profilu DN1000 mm. Místa napojení přípojek a trasa odvodnění je graficky patrná z výkresu Situace a způsob napojení je zřejmý z výkresů Vzorové uložení UV. Stávající odtokové poměry zůstanou zachovány. Navrhované technické řešení nenavyšuje odtok srážkových vod do kanalizace oproti stávajícímu stavu.

- **Z hlediska vodoprávního dle ustanovení § 18 vodního zákona, nemá MěÚ Broumov, odbor ŽP, k výše uvedenému záměru připomínky.** Pro výše uvedený záměr bylo vydáno závazné stanovisko vodoprávního úřadu podle ustanovení § 104 odst. 3 vodního zákona dne 09.02.2023 pod sp.zn.: MUBR 1888/2023/OŽP-4.

„otisk razítka“

Ing. Lenka Archlebová
vedoucí odboru životního prostředí

Obdrží (doporučeně na dodejku, # datovou schránkou):

- **# ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s., IČO 27502988, Kutnohorská 59, 500 04 HRADEC KRÁLOVÉ, Pavlína Mocová**

Na vědomí:

- Městský úřad Broumov, odbor stavebního úřadu a územního plánování, třída Masarykova 239, 550 01 BROUMOV