

Vysvětlení, změna, doplnění zadávacích podmínek č. 7 (Dodatečná informace č. 7)

Veřejná zakázka: MK/22/904 stavební úpravy v budově č.p. 1371, ul. Na Okrouhlíku, Hradec Králové – stavební úpravy

Identifikační údaje zadavatele:

Název	Královéhradecký kraj
Sídlo	Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové
IČO	708 89 546
DIČ	CZ 708 89 546
Zástupce	Petr Koleta, hejtman kraje

Kontaktní osoba ve věcech zadávacího řízení

- Ing. Alena Kadaníková, tel.: +420 607 006 578, e-mail: akadanikova@khk.cz

Profil zadavatele:

https://zakazky.cenakhk.cz/profile_display_2.html

Na profilu zadavatele v detailu veřejné zakázky je uveřejněna kompletní zadávací dokumentace včetně všech jejích příloh a případných změn.

Druh a režim veřejné zakázky:

Dle příslušných ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, (dále též jen „ZZVZ“ nebo „zákon“) se jedná o veřejnou zakázku podlimitní, zadávanou v otevřeném řízení.

Zadavatel vydává v souladu s § 98 a § 99 ZZVZ vysvětlení, změnu a doplnění zadávacích podmínek:

Dotaz č. 1:

Žádáme o lepší určení položek:

126	K	51	oprava komunikace vč. dodávky materiálu, (oprava živičného povrchu)	m2	72,000
132	K	54	bourání stávajícího povrchu včetně likvidace suti	m2	72,000

Není nikde uvedena skladba konstrukcí a položky nejsou relevantně ocenitelné, tak aby nabízené ceny byly porovnatelné.

Žádáme o lepší rozpis položek MaR.

D	36-M	Měření a regulace				0,00
1	K	360.1	Provádění projektová dokumentace a výrobní dokumentace pro MaR	soubor	1,000	0,00
2	K	360.2	Kompletní dodávka, instalace, uvedení do provozu systému měření a regulace, včetně softwarového nastavení, zprovoznění, odzkoušení, zaškolení obsluhy apod.	soubor	1,000	0,00

Má-li být respektován zákon o zadávání veřejných zakázek, pak zadávací PD má být v rozsahu dokumentace pro provedení stavby a není možné toto přenášet na zhotovitele. Dle uvedených položek sám projektant netuší, jak systém MaR naprojektovat a tím pádem se výběrové řízení stává neporovnatelným.

Odpověď na dotaz č. 1:

Pro položky 126 a 132 byla doplněna tloušťka 100 mm.

Do rozpisu položek MaR – položky 1 a 2 doplněno – viz TZ ÚT R1 (revize 1). U položek MaR je jednoznačně napsáno, že se v prvním případě u pol. č. 1 jedná o DPS a VD pro MaR. U pol. č. 2 je patrná specifikace pro kompletní dodávku, instalaci, uvedení do provozu systému MaR včetně softwarového nastavení, zprovoznění, odzkoušení, zaškolení obsluhy apod. Investor i projektant má jasno o vyprojektování – viz přiložená specifikace v TZ ÚT (strana č. 4 a 5).

Zadavatel v souvislosti s výše uvedenými dotazy vydává přílohy NA OKROUHlíKU 1371_DPS_UT_TECHNICKÁ ZPRÁVA_R1 a soupis stavebních prací s názvem „Stavební úpravy v budově č.p. 1371, ul. Na Okrouhlíku, HK_zadání_20251124“. Tento opravený soupis uchazeč ocení.

Na základě výše uvedených skutečností zadavatel rozhodl o přiměřeném prodloužení lhůty pro podání nabídek.

Nová lhůta pro podání nabídek končí dne 12. 12. 2025 v 10:00 hodin.

Toto vysvětlení zadávací dokumentace bude uveřejněno na profilu zadavatele na https://zakazky.cenakhk.cz/profile_display_2.html v detailu uvedené zakázky.

Přílohy:

Příloha č. 1: Stavební úpravy v budově č.p. 1371, ul. Na Okrouhlíku, HK_zadání_20251124

Příloha č. 2: NA OKROUHLÍKU 1371_DPS_UT_TECHNICKÁ ZPRÁVA_R1

V Hradci Králové dne 25. 11. 2025

Ing. Alena Kadaníková
oddělení veřejných zakázek
na základě pověření