



Královéhradecký kraj
se sídlem
Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové

Telefon: 495 540 211
E-mail: svatava.koubova@uskhk.eu
IČO: 708 89 546
DIČ: CZ70889546

Všem dodavatelům

Váš dopis zn. ze dne

Naše značka
TOÚ/007-26/Ko

Vyřizuje/linka
Ing. Koubová/18

Hradec Králové dne
26.11.2025

Vysvětlení č. 2 zadávací dokumentace k veřejné zakázce na stavební práce „II/297 Svoboda nad Úpou, skalní svah v km 11,500“.

V souladu s § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon), Vám poskytuji vysvětlení zadávací dokumentace.

Znění žádosti:

Žádost č. 1

Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace

Hezký den,

ve výkazu výměr jsou v poznámce u položky 24 uvedeny protichůdné informace o tom, zda položka zahrnuje nebo nezahrnuje vrtání.

24	285361	KOTVENÍ NA POVRCHU Z BETONÁŘSKÉ VÝZTUŽE DL. DO 3M	KUS	10,000	0,00	0,00
		IBO kotva s podložkou vč. vrtu a zainjektování, prům. 32mm, korunka 72 mm, dl. 2m				
		vč. ocel převázkový profil U 140mm 10 m				
		položka zahrnuje dodávku předepsané kotvy, případně její protikorozi				
		úpravu, její osazení do vrtu, zainjektování a napnutí, případně opěrné				
		desky				
		nezahrnuje vrtu				

Žádáme laskavě zadavatele, aby dopřesnil, zda položka vrtu zahrnuje, případně pokud nezahrnuje doplnění výkazu výměr o položku pro vrtu.

Vysvětlení zadávací dokumentace:

Zadavatel uvádí následující:

Položka č. 285361 KOTVENÍ NA POVRCHU Z BETONÁŘSKÉ VÝZTUŽE DL. DO 3M je včetně vrtů, neboť IBO kotvy jsou samozávrtné.

Zadávací podmínky k výše uvedené veřejné zakázce zůstávají beze změny.

Ing. Jiří Brandejs
ředitel společnosti ÚDRŽBA SILNIC
Královéhradeckého kraje a.s.
na základě pověření