ULOŽENÍ VODOVODNÍHO POTRUBÍ - TVÁRNÁ LITINA

BEZ VÝSKYTU PODZEMNÍ VODY



POD HLADINOU PODZEMNÍ VODY



POZNÁMKA :

PŘESNÝ TYP ULOŽENÍ A STUPEŇ ZHUTNĚNÍ MUSÍ BÝT PŘIZPŮSOBEN DLE MÍSTNÍCH GEOLOGICKÝCH PODMÍNEK A STATICKÉHO VÝPOČTU, EV. VÝSKYTU PODZEMNÍ VODY

ROZMĚRY C, A, MUSÍ BÝT NAVRŽENY DLE PŘÍSLUŠNÉ ČSN EN, PODLE HLOUBKY RÝHY, ZPŮSOBU PAŽENÍ A STATICKÉHO POSOUZENÍ POTRUBÍ

TABULKA ROZMĚRŮ (mm)

ŠKOLA	JMENOVITÁ SVĚTLOST	DN	80	300	350	...	700
	TLOUŠŤKA STĚNY	t	DLE KATALOGU VÝROBCE				
RÝHA	VNĚJŠÍ Ø TROUBY	OD					
	PRACOVNÍ PROSTOR	C	VÝPOČET DLE ČSN EN				
	ŠÍŘKA NEZAPAŽENÉ RÝHY	A	A = B + 2C				

LEGENDA :

1. ZÁSYP - KOMUNIKACE A POJÍŽDĚNÉ PLOCHY - VHODNÝ ZÁSYPOVÝ MATERIÁL DLE TP 146, HUTNĚNO PO VRSTVÁCH 150 mm
2. ZÁSYP - NEPOJÍŽDĚNÉ PLOCHY - ZÁSYP ZEMINOU Z VÝKOPU - HUTNĚNÝ NA STEJNOU MÍRU JAKO OKOLNÍ TERÉN - NESMÍ DOCHÁZET K POKLESŮM
3. HUTNĚNÝ OBSYP POTRUBÍ - 300 mm NAD VRCHOL POTRUBÍ - ŠTĚRKOPÍSEK S MAX. ZRNEM 16 mm (PODÍL FRAKCE 8-16 mm MAX. 10 %), HUTNĚNO NA 95 % PS PO VRSTVÁCH 150 mm
4. HUTNĚNÝ PODSYP POTRUBÍ - ŠTĚRKOPÍSEK FRAKCE 0-16 mm (PODÍL FRAKCE 8-16 mm MAX. 10 %)
5. KONSTRUKCE VOZOVKY
6. SEPARAČNÍ GEOTEXTÍLIE
7. HUTNĚNÝ ŠTĚRK
8. DRENÁŽNÍ TRUBKA
9. POTRUBÍ - TVÁRNÁ LITINA
10. IDENTIFIKAČNÍ VODIČ CYY 6 mm^2 (PRO PŘÍPOJKY CYY 4 mm^2)
11. VÝSTRAŽNÁ FÓLIE BÍLÉ BARVY
12. PAŽENÍ RÝHY

AUTORIZACE

ČÍSLO PARE

ČÍSLO ZMĚNY	DATUM ZMĚNY	POPIS/OBSAH ZMĚNY	PODPIS

III/29928 Dvůr Králové nad Labem – Vítězná

název akce

SO 303 Vodovod

stavební objekt

Město Dvůr Králové nad Labem Náměstí T.G.Masaryka 38 544 17 Dvůr Králové nad Labem objednatel	- - - spolupráce
k.ú. Dvůr Králové nad Labem místo stavby	Královéhradecký kraj kraj

DOPRAVNÍ INŽENÝRSKÁ KANCELÁŘ
Bozděchova 1668, 500 02 Hradec Králové
tel : 495 219 036, 495 212 647, fax : 495 221 677
e-mail : dik@dik - hk.cz, http : www.dik-hk.cz

ULOŽENÍ POTRUBÍ

výkres

1:25 měřítko

PDPS stupeň

ING. M. BURIANEC kontrolkoval	ING. M. BURIANEC hlavní inženýr projektu	A012/19 číslo zakázky	D.1.3.3.4
Ing. Eva Netopilová zodpovědný projektant	Ing. Jiří Eliášek vedoucí projektant	6/2021 datum	číslo přílohy