



MMA 80/80, T-KUS 80/80



PATEČNÍ KOLENO DN 80  
ŘEZ



BETONOVÝ BLOK ROZMĚRU cca 500x500x260 mm  
OBJEM BETONU C16/20 cca 0,065 m3

AUTORIZACE

ČÍSLO PARE

ČÍSLO ZMĚNY	DATUM ZMĚNY	POPIS/OBSAH ZMĚNY	PODPIS

III/29928 Dvůr Králové nad Labem – Vítězná

název akce

S0 303 Vodovod

stavební objekt

Město Dvůr Králové nad Labem Náměstí T.G.Masaryka 38 544 17 Dvůr Králové nad Labem objednatel	<ul style="list-style-type: none"><li></li><li></li><li></li></ul> spolupráce	 DOPRAVNĚ INŽENÝRSKÁ KANCELÁŘ Bozděchova 1668, 500 02 Hradec Králové tel : 495 219 036, 495 212 647, fax : 495 221 677 e-mail : dik@dik - hk.cz, http : www.dik-hk.cz
k.ú. Dvůr Králové nad Labem místo stavby	Královéhradecký kraj kraj	

KOTEVNÍ BLOKY		1:20 měřítko	PDPS stupeň
ING. M. BURIANEC kontroloval	ING. M. BURIANEC hlavní inženýr projektu	A012/19 číslo zakázky	D.13.3.6
Ing. Eva Netopilová zodpovědný projektant	Ing. Jiří Eliášek vedoucí projektant	6/2021 datum	