

PŘÍVOD ZE STÁVAJÍCÍHO ROZVADĚČE
VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ PŘEPOJENÝM STÁVAJÍCÍM
KABELEM Z RUŠENÉ ROZPOJOVACÍ SKŘÍŇE

VÝVOD KABELEM CYKY–J4x16mm²
PRO NAPÁJENÍ VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ
V ULICI NOVÁ TYRŠOVA

TYP PROVEDENÍ: PLASTOVÁ SKŘÍŇ
V KOMPAKTNÍM PLASTOVÉM PILÍŘI
JMENOVITÝ PROUD 50 A
ZKRATOVÁ ODOLNOST MINIMÁLNĚ 10 kA
KRYTÍ V UZAVŘENÉM STAVU: MIN IP 44
ROZMĚRY: DLE DODAVATELE
SMĚR VÝVODŮ SOUHLASÍ SE SCHEMATEM

AUTORIZACE		ČÍSLO PÁRE	
.....		


ČÍSLO ZMĚNY	DATUM ZMĚNY	POPIS/OBSAH ZMĚNY	PODPIS

III/29928 Dvůr Králové nad Labem – Vítězná

název akce


SO 401 VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ
stavební objekt

Město Dvůr Králové nad Labem Náměstí T. G. Masaryka 38 544 17 Dvůr Králové nad Labem	ENERGIAPROJEKT CZ, s. r. o. Dvorská 217/11, 503 11 Hradec Král. IČ: 27472655, DIČ: CZ27472655
objednatel	spolupráce
k. ú. Dvůr Králové nad Labem místo stavby	Královéhradecký kraj



DTK
DOPRAVNĚ INŽENÝRSKÁ KANCELÁŘ
Bozděchova 1668, 500 02 Hradec Králové
tel : 495 219 036, 495 212 647, fax : 495 221 677
e-mail : dlk@dlk-hk.cz, [http : www.dlk-hk.cz](http://www.dlk-hk.cz)

JISTÍCI SKŘÍŇ RS-V01	výkres	mřítko	PDPs slupeň
-----------------------------	--------	--------	----------------

ING. M. BURIANEC kontroloval		ING. M. BURIANEC hlavní inženýr projektu	A012/19 číslo zakázky	D.1.4.1.4 číslo přílohy
Ing. Pavel Šandera zodpovědný projektant		Ing. Jiří Eliášek vedoucí projektant	6/2021 datum	