



PŘÍVOD ZE STÁVAJÍCÍHO ROZVADĚČE
VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ PŘEPOJENÝM STÁVAJÍCÍM
KABELEM Z RUŠENÉ ROZPOJOVACÍ SKŘÍŇE

VÝVOD KABELEM CYKY–J4x16mm2
PRO NAPÁJENÍ VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ
V ULICI NOVÁ TYRŠOVA

TYP PROVEDENÍ: PLASTOVÁ SKŘÍŇ
V KOMPAKTNÍM PLASTOVÉM PILÍŘI
JMENOVITÝ PROUD 50 A
ZKRATOVÁ ODOLNOST MINIMÁLNĚ 10 kA
KRYTÍ V UZAVŘENÉM STAVU: MIN IP 44
ROZMĚRY: DLE DODAVATELE
SMĚR VÝVODŮ SOUHLASÍ SE SCHEMATEM

ELEKTRICKÁ SÍŤ:

OCHRANA PŘED NEBEZPEČNÝM DOTYKOVÝM NAPĚTÍM:
ZÁKLADNÍ-AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM PORUCHY OD ZDROJE

AUTORIZACE

ČÍSLO PARÉ

ČÍSLO ZMĚNÝ	DATUM ZMĚNÝ	POPIS/OBSAH ZMĚNÝ	PODPIS
1	ZÁŘÍ 2025	DOPLNĚNÍ TRASY VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ A TRUBEK HDPE DLE POŽADAVKU INVESTORA	

III/29928 Dvůr Králové nad Labem – Vítězná

název akce

SO 401 VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ

stavební objekt

Město Dvůr Králové nad Labem Náměstí T.G.Masaryka 38 544 17 Dvůr Králové nad Labem	ENERGIAPROJEKT CZ, s. r. o. Dvorská 217/11, 503 11 Hradec Král. IČ: 27472655, DIČ:CZ27472655
objednatel	spolupráce
k.ú. Dvůr Králové nad Labem místo stavby	Královéhradecký kraj

DIK

DOPRAVNÍ INŽENÝRSKÁ KANCELÁŘ
Bozděchova 1668, 500 02 Hradec Králové
tel : 495 219 036, 495 212 647, fax : 495 221 677
e-mail : dik@dik - hk.cz, http : www.dik-hk.cz

JISTICI SKŘÍŇ RS-V01

výkres

měřitko

PDPS
stupeň

ING. M. BURIANEC kontroloval		ING. M. BURIANEC hlavní inženýr projektu	A012/19 číslo zakázky	D.1.4.1.4 číslo přílohy
Ing. Pavel Šandera zodpovědný projektant		Ing. Jiří Eliášek vedoucí projektant	6/2021 datum	