



PŘÍVOD KABLEM
CYKY-J 4x16mm²
ZE SVĚTLNÉHO BODU
OZN. PRO RS-VO2-22/0-C

TYP PROVEDENÍ: PLASTOVÁ SKŘÍŇ
V KOMPAKTNÍM PLASTOVÉM PILÍŘI
JIMENOVITÝ PROUD 50 A
ZKRATOVÁ ODOLNOST 10 kA
KRYTÍ V UZAVŘENÉM STAVU: MIN IP 44
ROZMĚRY: DLE DODAVATELE
SMĚR PŘÍVODU A VÝVODŮ SOUHLASÍ SE SCHEMATEM

ELEKTRICKÁ SÍŤ: 3+PEN STŘ.50Hz,400V/TTN-C

OCHRANA PŘED NEBEZPEČNÝM DOTYKOVÝM NAPĚTÍM:
ZÁKLADNÍ-AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM PORUCHY OD ZDROJE

AUTORIZACE

ČÍSLO PARE

ČÍSLO ZMĚNÝ	DATUM ZMĚNÝ	POPIS/OBSAH ZMĚNÝ	PODPIS
1	ZÁŘÍ 2025	NOVÝ DOPLNĚNÝ VÝKRES O PROTI PŮVODNÍ DOKUMENTACI	

III/29928 Dvůr Králové nad Labem – Vítězná

název dílce

SO 401 VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ

stavební objekt

<p>Město Dvůr Králové nad Labem Náměstí T.G.Masaryka 38 544 17 Dvůr Králové nad Labem objednatel</p>	<p>ENERGIAPROJEKT CZ, s. r. o. Dvorská 217/11, 503 11 Hradec Král. IČ: 27472655, DIČ:CZ27472655 spolupráce</p>
<p>k.ú. Dvůr Králové nad Labem místo stavby</p>	<p>Královéhradecký kraj</p>

DOPRAVNĚ INŽENÝRSKÁ KANCELAŘ
Bozděchova 1668, 500 02 Hradec Králové
tel : 495 219 036, 495 212 647, fax : 495 221 677
e-mail : dlk@dlk - hk.cz, http : www.dlk-hk.cz

JISTÍČÍ SKŘÍŇ RS-VO2 výkres		měřiko	PDPS stupeň
ING. M. BURIANEC kontroloval		ING. M. BURIANEC hlavní inženýr projektu	A012/19 číslo zakázky
Ing. Pavel Šandera zodpovědný projektant		Ing. Jiří Eliášek vedoucí projektant	9/2025 datum
		D.14.1.5 číslo přílohy	