

LEGENDA

VEDENÍ DLE MOŽNOSTÍ PŘEVÁŽNĚ POD OMÍTKOU (V PODHLEDECH,.. .) KABELY CYKY (CYKYLo), - SVĚTELNÉ - 3 x 1,5 ; ZÁSUVKOVÉ - 3 x 2,5 . NAPOJENÍ Z PODRUŽNÉHO ROZVÁDĚČE RP 101 (102), EV. ZE STÁVAJÍCÍCH OBVODŮ ; 201, 202 (STÁVAJÍCÍ OSVĚTLENÍ + DOPLNIT - NAPOJENÍ NA STÁVAJÍCÍ SVĚT. OKRUH. PŘESNÉ ROZMÍSTĚNÍ VÝVODŮ A OVLÁDÁNÍ DLE INTERIÉRU (S OHLEDEM NA IMOBILNÍ - +100 cm). ULOŽENÍ VEDENÍ DLE ČSN 332000-5-52; VÝBĚR A STAVBA EL.ZAŘÍZ. DLE ČSN 332000-5-51.


SVÍTIDLA - DLE VÝBĚRU - ÚSPORNÁ, ZÁŘIVKOVÁ.

- SPÍNAČE ŘAZENÍ 1 ; 2 ; 5 ; 6 ; 7 (POD OMÍTKU)
- ZÁSUVKA JEDNO- ; DVOJ- NÁSOBNÁ
- ODSÁVÁNÍ SOC., CYKICKÉ SPÍNÁNÍ (Z ROZV. RP103), VENTIOLÁTOR S DOBĚHEM, OVLÁDÁNÍ S OSVĚTLENÍM
- RP103 - PATROVÝ, PODRUŽNÝ ROZVÁDĚČ (EV. VYUŽITÍ VÝVODŮ ROZVÁDĚČE Z 1.NP), NAPOJEN ROZV. Z 1.NP

VNĚJŠÍ VLIVY : PROSTORY UVNITŘ NORMÁLNÍ DLE ČSN 33 2000-5-51, V UMÝVACÍCH PROSTORECH DLE ČSN 33 2000-7-701.

OCHRANA PŘED ÚRAZEM EL. PROUDEM : NORMÁLNÍ - AUTOMATICKÉ ODPOJENÍ OD ZDROJE, DOPLNĚNÁ PROUDOVÝMI CHRÁNIČI (30 mA - ZÁSUVKY, OSV. KOUPELNY 203).

NAPĚŤOVÁ SOUSTAVA : 3 N PE AC 400/230 V 50 Hz / TN - S

| | | | | | | |
|---|-----------------|-------------------------|---------|---|---|-------|
| Autorizovaný Ing. pro TPS, spec. elektrotechnická zařízení | | Č. stav. zak.: 517 / 15 | |  | Ing. Miloš V Í T ElektroProjekt-Úpa tel.: 498 100 363 | |
| Ing. Miloš VÍ T | | | | | | |
| Kraj : | KRÁLOVÉHRADECKÝ | Místo : | HAJNICE | | | |
| Investor : Barevné domky Hajnice, příspěvková organizace, Hajnice 46, 544 66 | | | | Zakázkové číslo | 13SP/15 | |
| DISPOZIČNÍ ÚPRAVY OBJEKTŮ A AREÁLU BAREVNÉ DOMKY HAJNICE - ELEKTROINSTALACE | | | | Účel projektu | DUR+DSP | |
| | | | | Datum | 07/2015 | |
| | | | | Formát | A3 | Kopie |
| | | | | Sch. | 1.005 | |
| BÍLÝ, FIALOVÝ DOMEK - 2.NP | | | | Měřítko | Číslo výkresu | |
| | | | | 1:50 | E-03 | |