

TABULKA MÍSTNOSTÍ: 1.P.P. - 1.N.P.

Příloha č. 3

č.m.	účel místnosti	plocha	krytí	z.1-p.230V	z.2-p.230V	z.400V/16A	podlaží	spotřebiče,rozv.
001	Schodiště	11,20	IP 20	1x	-	1x	1PP	
002	Chodba	17,00	IP 20	2x	-	-		
003	Kotelna	37,85	IP 44	14x	-	1x		RSZ01+RMAR
004	Bývalá uhelna	51,07	IP 44	1x	-	-		
005	Sklad	5,41	IP 20	1x	-	-		
006	Sklad	7,64	IP 20	1x	-	-		
007	Schodiště	5,95	IP 20	-	-	-		
008	Chodba, schodiště	28,49	IP 20	1x	-	-		
009	Chodba	11,00	IP 20	2x	-	-		
010	Chodba	24,92	IP 20	1x	-	-		RSZ02
011	Posilovna	45,75	IP 20	9x	-	-		
012	Sklep	14,34	IP 20	1x	-	-		
013	Sklep	14,83	IP 20	1x	-	-		
014	Sklep	9,03	IP 20	1x	-	-		
015	Sklep	4,58	IP 20	1x	-	-		
016	Sklep	40,34	IP 20	1x	-	-		
101	Chodba	82,72	IP 20	6x	-	-	1NP	RSZ1.1
102	Zádvěří	7,50	IP 20	2x	-	-		RE+RH+HOP
103	Schodiště	13,53	IP 20	-	-	-		
104	Schodiště	23,12	IP 20	-	-	-		
105	Dílna údržby	14,05	IP 20	1x	5x	-		
106	Botárna	21,00	IP 20	1x	-	-		
107	Pokoj	19,71	IP 20	1x	8x	-		
108	Sklad lůžkovin	19,71	IP 20	1x	2x	-		
109	Kuchyně	20,55	IP 20	5x	4x	1x		ESP,mikrovlnka
110	Pokoj	17,45	IP 20	1x	8x	-		
111	Pokoj	26,01	IP 20	1x	8x	-		
112	Pokoj	26,24	IP 20	2x	8x	-		
113	Pokoj	13,18	IP 20	1x	7x	-		
114	Předsíň-WC	7,14	IP 20	-	-	-		
115	WC	6,17	IP 20	-	-	-		
116	Chodba	25,51	IP 20	2x	-	-		RSZ1.2
117	Kancelář	15,90	IP 20	1x	8x	-		
118	Ošetřovna	15,35	IP 20	1x	8x	-		
119	Pokoj	15,35	IP 20	1x	8x	-		
120	Pokoj	14,60	IP 20	1x	8x	-		
121	Předsíň	3,53	IP 20	-	-	-		
122	WC	7,04	IP 20	-	-	-		
123	Předsíň	2,90	IP 20	-	-	-		
124	WC	2,21	IP 20	-	-	-		
125	Umývárna	27,23	IP 44	-	-	-		
126	Průjezd	24,19	IP 20	2x	-	-		RSZ1.3
127	Předsíň	11,56	IP 20	1x	-	-		
128	Balkón	2,83	IP 20	-	-	-		
129	Koupelna	3,38	IP 44	-	-	-		
130	WC	2,23	IP 20	-	-	-		
131	Pokoj	19,53	IP 20	1x	6x	-		
132	Pokoj	20,05	IP 20	1x	6x	-		

TABULKA MÍSTNOSTÍ: 2.N.P. - 4.N.P.

Příloha č. 3

č.m.	účel místnosti	plocha	krytí	z.1-p.230V	z.2-p.230V	z.400V/16A	podlaží	spotřebiče,rozv.
201	Chodba	124,98	IP 20	6x	-	-	2NP	RSZ2.1 + RSZ2.2
202	Předsíň-WC	5,57	IP 20	-	-	-		
203	Předsíň-sprcha	2,65	IP 44	-	-	-		
204	Schodiště-půda	6,96	IP 20	-	-	-		
205	Sklad	15,47	IP 20	1x	2x	-		
206	Studovna	80,58	IP 20	4x	10x	-		
207	Balkón	4,53	IP 20	-	-	-		
208	Pokoj	17,12	IP 20	1x	13x	-		
209	Pokoj	23,90	IP 20	1x	8x	-		
210	Klubovna	34,89	IP 20	1x	8x	-		
211	Balkón	2,25	IP 20	-	-	-		
212	Písárna	26,28	IP 20	1x	8x	-		
213	Balkón	23,44	IP 20	-	-	-		
214	Umývárna	25,10	IP 44	-	-	-		
215	Předsíň	2,90	IP 20	-	-	-		
216	WC	2,21	IP 20	-	-	-		
217	Předsíň	3,53	IP 20	-	-	-		
218	WC	7,04	IP 20	-	-	-		
219	Pokoj	16,12	IP 20	1x	8x	-		
220	Pokoj	31,53	IP 20	1x	8x	-		
221	Pokoj	15,16	IP 20	1x	8x	-		
222	Pokoj	15,62	IP 20	1x	8x	-		
223	Pokoj	15,90	IP 20	1x	8x	-		
224	Pokoj	19,38	IP 20	1x	7x	-		
225	Pokoj	20,13	IP 20	1x	8x	-		
226	Sprcha	2,13	IP 44	-	-	-		
227	Schodiště	31,81	IP 20	-	-	-		
301	Chodba	11,27	IP 20	-	-	-	3NP	
302	Vstup na půdu	8,70	IP 20	-	-	-		
303	Sklad	5,14	IP 20	1x	-	-		
304	Vstup na půdu	9,78	IP 20	1x	-	-		
305	Půda	209,99	IP 44	1x	-	-		
306	Půda	80,40	IP 44	1x	-	-		
307	Chodba	8,42	IP 20	1x	-	-		
308	WC	2,52	IP 20	-	-	-		
309	WC	2,92	IP 20	-	-	-		
310	Ošetřovna	6,32	IP 20	1x	4x	-		
311	Pokoj	15,71	IP 20	1x	8x	-		
312	Chodba	32,59	IP 20	2x	-	-		RSZ3
313	Pokoj	16,52	IP 20	1x	7x	-		
314	Pokoj	28,43	IP 20	1x	8x	-		
315	Balkón	2,70	IP 20	-	-	-		
316	Pokoj	31,49	IP 20	1x	8x	-		
317	Pokoj	28,62	IP 20	1x	8x	-		
318	Balkón	2,46	IP 20	-	-	-		
319	Předsíň	8,05	IP 20	1x	-	-		
320	Pokoj	19,19	IP 20	2x	6x	-		
321	Pokoj	20,05	IP 20	1x	8x	-		
322	Schodiště půda	6,76	IP 20	-	-	-		
401	Vstup na půdu	4,13	IP 44	-	-	-	4NP	
402	Terasa	51,11	IP 44	-	-	-		
403	Půda	235,56	IP 44	1x	-	-		
	Venkovní prostor		IP 44	-	-	-	VP	SR

POZNÁMKA:

SR	přípojková skříň (ve venkovním prostoru)
RE	elektroměrová rozvodnice (uvnitř objektu)
HOP	rozvodnice hlavního ochranného pospojování (uvnitř objektu)
RH	hlavní rozvodnice celého objektu
RSZ01,RSZ02,RSZ.1,...	podružné rozvodnice pro 1.p.p. až 3.n.p.
z.1-p.230V	jednoduchá zásuvka 230 V
z.2-p.230V	dvojjzásuvka 230 V
z.400V/16A	trojfázová zásuvka 400V/16A