


ZNAČKA EL. SPOTŘ.	NÁZEV EL. SPOTŘEBIČE	NAPÁJECÍ KABEL POSPOJOVÁNÍ	NAPĚTÍ A PŘÍKON	POČET /ks/	POZNÁMKA
● TOTAL STOP	PŘIPOJENÍ TOTAL STOP TLAČÍTKO	CSKH-V180P 30x1,5		1	

ZNAČKA PŘÍSTROJE	NÁZEV PŘÍSTROJE	Typ PŘÍSTROJE	FIRMA VÝROBCE/	POČET /ks/	POZNÁMKA
Z	ZASUVKA 230 V S CLONKAMI A RAMEČEK SAMOČISTÍCÍ DOČOVÁNÍM	5511A-002352 B 3601A-1810 B	ABB	23	PR. CHC bale 7, v=120cm
ZV	ZASUVKA 230 V S OCHRANNÝM VÍDELEM A CLONKAMI, IP 44	5511A-2999 B	ABB	2	PR. CHC bale 7, v=120cm
DZ	DVOZASUVKA 230 V S CLONKAMI A NATOČENOU DUTKOU	5511A-023537 B	ABB	94	PR. CHC bale 7, v=120cm
NZ	NÁSTĚNNÁ ZASUVKA 230 V S VÍDELEM, IP 44	5511-2999 S	ABB	0	PR. CHC bale 7, v=120cm
TZ16	NÁSTĚNNÁ ZASUVKA 400 V/16 A, IP 44	D 4105	ABB	1	PR. CHC bale 7, v=120cm



SOUSEDNÍ OBJEKT

AUTORIZACE:
ING. VÁCLAV SMETANA
AUTORIZOVANÝ INŽENÝR PRO TECHNIKU PROSTŘEDÍ STAVEB
SPECIÁLNĚ ELEKTRICKÁ ZAŘÍZENÍ
ČÍSLO ČKAIT 0010360
PODPIS:

[illegible]

AUTORIZOVAČ		VYPRACOVAL	KRESLIL	PROJEKTANT ELEKTRO
ING. VÁCLAV SMETANA		ING. VÁCLAV SMETANA	ING. VÁCLAV SMETANA	
AKCE	SNIŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI GYMNAZIA SOŠ A VOŠ NOVÝ BYDŽOV - DM.J. JUNGMANA Josefa Jungmana č.p. 1544 k.ú.: Nový Bydžov (707163), parcela: p.č.st. 310/1			ING. VÁCLAV SMETANA JATEČNÍ 803 280 02 KOLÍN IV. EMAIL: vsmetana@email.cz
MÍSTO	GYMNAZIUM STŘEDNÍ DOBORNÁ ŠKOLA A VÝŠŠÍ DOBORNÁ ŠKOLA NOVÝ BYDŽOV - JOSEFA JUNGMANA č.p. 1544			DATUM 03/2025 FORMÁT 21x A4
INVESTOR	GYMNAZIUM STŘEDNÍ DOBORNÁ ŠKOLA A VÝŠŠÍ DOBORNÁ ŠKOLA NOVÝ BYDŽOV - JOSEFA JUNGMANA č.p. 1544			ČÁST PD STUPENĚ PD
ČÁST	D.1.4. TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB D.1.4.4 ZÁRŽENÍ SILNOPROUDÉ ELEKTROTECHNIKY			REVIZE PARE
MĚŘÍTKO	NÁZEV VÝKRESU ZÁSUVKY - 1.NP			ČÍSLO VÝKRESU D.1.4.4-b-007
1 : 50				

ZNAČKA EL VEDENÍ	NÁZEV EL. OBVODU	TYP KABELU /VODIČU/	ULOŽENÍ KABELU /VODIČU/	DĚKA /m/	POZNÁMKA
---	ZÁŠUKOVÝ OBVOD 230 V	CKXH-R 3xJz.5		v těstě pod omítkou	
---	ZÁŠUKOVÝ OBVOD 400 V16A	CKXH-R 5xJz.5		v těstě pod omítkou	
---	ZÁŠUKOVÉ OBVODY VÍCENÁSOBNÉ VEDENÍ		v těstě pod omítkou	
---	OBVOD PRO STOP TLAČÍTKO	CKXH-V180P 3x0.1x5			
---	NAPAJECÍ KABEL PATROVÝCH ROZVÁŽEČ	CKXH-R 5xJz.6			nápojení ze sítě přeměnění
---	NAPAJECÍ KABEL VLAHNOHO ROZVÁŽEČ Z VENKOVNÍ SKŘÍŇE SR	CKXH 4xJz.25			nápojení ze sítě přeměnění