

TABULKA MÍSTNOSTÍ: 1.P.P. - 1.N.P. Příloha č. 2

| č.m. | účel místnosti | plocha | osvětlenost E _{pk} | krytí | typ svítidel | podlaží | poznámka |
|------|-------------------|--------|-----------------------------|-------|--------------|---------|----------|
| 001 | Schodiště | 11,20 | 150 | IP 20 | 1xA+1xN | 1PP | |
| 002 | Chodba | 17,00 | 100 | IP 20 | 2xA+1xN | | |
| 003 | Kotelna | 37,85 | 200 | IP 44 | 3xP+3xN | | |
| 004 | Bývalá uhelna | 51,07 | 50 | IP 44 | 2xP | | |
| 005 | Sklad | 5,41 | 100 | IP 20 | 1xA | | |
| 006 | Sklad | 7,64 | 100 | IP 20 | 1xA | | |
| 007 | Schodiště | 5,95 | 150 | IP 20 | 3xA+3xN | | |
| 008 | Chodba, schodiště | 28,49 | 100 | IP 20 | 3xA+1xN | | |
| 009 | Chodba | 11,00 | 100 | IP 20 | 1xA | | |
| 010 | Chodba | 24,92 | 100 | IP 20 | 3xA+2xN | | |
| 011 | Posilovna | 45,75 | 300 | IP 20 | 9xY+1xN | | |
| 012 | Sklep | 14,34 | 50 | IP 20 | 1xA | | |
| 013 | Sklep | 14,83 | 50 | IP 20 | 1xA | | |
| 014 | Sklep | 9,03 | 50 | IP 20 | 1xA | | |
| 015 | Sklep | 4,58 | 50 | IP 20 | 1xA | | |
| 016 | Sklep | 40,34 | 50 | IP 20 | 2xA | | |
| 101 | Chodba | 82,72 | 100 | IP 20 | 7xF+6xN | 1NP | |
| 102 | Zádveří | 7,50 | 100 | IP 20 | 1xA+1xN | | |
| 103 | Schodiště | 13,53 | 100 | IP 20 | 3xB+1xN | | |
| 104 | Schodiště | 23,12 | 100 | IP 20 | 4xB+2xN | | |
| 105 | Dílna údržby | 14,05 | 300 | IP 20 | 3xY+1xN | | |
| 106 | Botárna | 21,00 | 100 | IP 20 | 2xE | | |
| 107 | Pokoj | 19,71 | 200 | IP 20 | 2xG | | |
| 108 | Sklad lůžkovin | 19,71 | 100 | IP 20 | 2xE | | |
| 109 | Kuchyně | 20,55 | 500 | IP 20 | 4xP+1xK | | |
| 110 | Pokoj | 17,45 | 200 | IP 20 | 2xG | | |
| 111 | Pokoj | 26,01 | 200 | IP 20 | 3xG | | |
| 112 | Pokoj | 26,24 | 200 | IP 20 | 3xG | | |
| 113 | Pokoj | 13,18 | 200 | IP 20 | 2xG | | |
| 114 | Předsíň-WC | 7,14 | 200 | IP 20 | 1xE | | |
| 115 | WC | 6,17 | 200 | IP 20 | 2xE | | |
| 116 | Chodba | 25,51 | 100 | IP 20 | 3xA+2xN | | |
| 117 | Kancelář | 15,90 | 300 | IP 20 | 6xY+1xN | | |
| 118 | Ošetrovna | 15,35 | 500 | IP 20 | 6xY+1xN | | |
| 119 | Pokoj | 15,35 | 200 | IP 20 | 2xG | | |
| 120 | Pokoj | 14,60 | 200 | IP 20 | 2xG | | |
| 121 | Předsíň | 3,53 | 200 | IP 20 | 2xA | | |
| 122 | WC | 7,04 | 200 | IP 20 | 2xA | | |
| 123 | Předsíň | 2,90 | 200 | IP 20 | 1xA | | |
| 124 | WC | 2,21 | 200 | IP 20 | 1xA | | |
| 125 | Umývárna | 27,23 | 200 | IP 44 | 6xC | | |
| 126 | Průjezd | 24,19 | 50 | IP 20 | 2xD+2xN | | |
| 127 | Předsíň | 11,56 | 200 | IP 20 | 2xA+1xN | | |
| 128 | Balkón | 2,83 | 0 | IP 20 | - | | |
| 129 | Koupelna | 3,38 | 200 | IP 44 | 1xC | | |
| 130 | WC | 2,23 | 200 | IP 20 | 1xA | | |
| 131 | Pokoj | 19,53 | 200 | IP 20 | 2xG | | |
| 132 | Pokoj | 20,05 | 200 | IP 20 | 2xG | | |
| | Venkovní prostor | | 50 | IP 44 | 3xZ | VP | |

TABULKA MÍSTNOSTÍ: 2.N.P. - 4.N.P. Příloha č. 2

| č.m. | účel místnosti | plocha | osvětlenost E _{pk} | krytí | typ svítidel | podlaží | poznámka |
|------|----------------|--------|-----------------------------|-------|--------------|---------|----------|
| 201 | Chodba | 124,98 | 100 | IP 20 | 13xA+10xN | 2NP | |
| 202 | Předsíň-WC | 5,57 | 200 | IP 20 | 2xA | | |
| 203 | Předsíň-sprcha | 2,65 | 200 | IP 44 | 1xC | | |
| 204 | Schodiště-půda | 6,96 | 150 | IP 20 | 1xB | | |
| 205 | Sklad | 15,47 | 100 | IP 20 | 2xA | | |
| 206 | Studovna | 80,58 | 300 | IP 20 | 14xY+lustr | | |
| 207 | Balkón | 4,53 | 0 | IP 20 | - | | |
| 208 | Pokoj | 17,12 | 200 | IP 20 | 2xG | | |
| 209 | Pokoj | 23,90 | 200 | IP 20 | 3xG | | |
| 210 | Klubovna | 34,89 | 300 | IP 20 | 8xY | | |
| 211 | Balkón | 2,25 | 0 | IP 20 | - | | |
| 212 | Písárna | 26,28 | 500 | IP 20 | 9xY | | |
| 213 | Balkón | 23,44 | 0 | IP 20 | - | | |
| 214 | Umývárna | 25,10 | 200 | IP 44 | 6xC | | |
| 215 | Předsíň | 2,90 | 200 | IP 20 | 1xA | | |
| 216 | WC | 2,21 | 200 | IP 20 | 1xA | | |
| 217 | Předsíň | 3,53 | 200 | IP 20 | 2xA | | |
| 218 | WC | 7,04 | 200 | IP 20 | 2xA | | |
| 219 | Pokoj | 16,12 | 200 | IP 20 | 2xG | | |
| 220 | Pokoj | 31,53 | 200 | IP 20 | 4xG | | |
| 221 | Pokoj | 15,16 | 200 | IP 20 | 2xG | | |
| 222 | Pokoj | 15,62 | 200 | IP 20 | 2xG | | |
| 223 | Pokoj | 15,90 | 200 | IP 20 | 2xG | | |
| 224 | Pokoj | 19,38 | 200 | IP 20 | 2xG | | |
| 225 | Pokoj | 20,13 | 200 | IP 20 | 2xG | | |
| 226 | Sprcha | 2,13 | 200 | IP 44 | 1xC | | |
| 227 | Schodiště | 31,81 | 150 | IP 20 | 5xB | | |
| 301 | Chodba | 11,27 | 100 | IP 20 | 1xA+1xN | 3NP | |
| 302 | Vstup na půdu | 8,70 | 100 | IP 20 | 1xA+1xN | | |
| 303 | Sklad | 5,14 | 100 | IP 20 | 1xA | | |
| 304 | Vstup na půdu | 9,78 | 100 | IP 20 | 1xA | | |
| 305 | Půda | 209,99 | 50 | IP 44 | 9xH | | |
| 306 | Půda | 80,40 | 50 | IP 44 | 4xH | | |
| 307 | Chodba | 8,42 | 100 | IP 20 | 1xA+1xN | | |
| 308 | WC | 2,52 | 200 | IP 20 | 1xA | | |
| 309 | WC | 2,92 | 200 | IP 20 | 1xA | | |
| 310 | Ošetřovna | 6,32 | 500 | IP 20 | 2xY+1xN | | |
| 311 | Pokoj | 15,71 | 200 | IP 20 | 2xG | | |
| 312 | Chodba | 32,59 | 100 | IP 20 | 4xA+3xN | | |
| 313 | Pokoj | 16,52 | 200 | IP 20 | 2xG | | |
| 314 | Pokoj | 28,43 | 200 | IP 20 | 3xG | | |
| 315 | Balkón | 2,70 | 0 | IP 20 | - | | |
| 316 | Pokoj | 31,49 | 200 | IP 20 | 4xA | | |
| 317 | Pokoj | 28,62 | 200 | IP 20 | 3xA | | |
| 318 | Balkón | 2,46 | 0 | IP 20 | - | | |
| 319 | Předsíň | 8,05 | 100 | IP 20 | 1xA | | |
| 320 | Pokoj | 19,19 | 200 | IP 20 | 2xG | | |
| 321 | Pokoj | 20,05 | 200 | IP 20 | 2xG | | |
| 322 | Schodiště půda | 6,76 | 150 | IP 20 | 1xB | | |
| 401 | Vstup na půdu | 4,13 | 100 | IP 44 | 1xB+1xN | 4NP | |
| 402 | Terasa | 51,11 | 20 | IP 44 | 2xZ | | |
| 403 | Půda | 235,56 | 50 | IP 44 | 10xF | | |