

[illegible]

TRASY POSPOJOVACÍCH VODICŮ KOPÍRULÍ TRASY NAPÁJECÍCH KABELŮ. JSOU TAŽENY V PODHLEDECH A V KABELOVÝCH
LÍSTÁČKÁCH K MÍSTU ZAŘÍZENÍ. STEJNĚ PLATÍ I PRO HLAVNÍ POSPOJOVACÍ VODIČ TAŽENÝ Z PŘÍSLUŠNÉHO ROZVADĚČE.
KABLIČKA OCHR. POSPOJOVACÍ "PA" SE UMÍSTÍ 230 cm NAD PODLAHOU A VIDITELNĚ SE OZNAČÍ SYMBOLEM UZEMNĚNÍ.
ZÁSUVKY S UZEMNĚNÍOVÝMI SVORKAMI SE VÝDY UMÍSTÍ PŘÍMO VEDELE ZÁSUVKY 230 V.
UMÍSTĚNÍ ZÁSUVKÝ S UZEMNĚNÍOVÝMI SVORKAMI MŮŽE BÝT POZMĚNĚNO DLE POŽADAVKŮ INVESTORA NEBO SITUACE.

[illegible]

doplněná: PROUDOVÝM CHRÁNIČEM provedena podle čl. 411.3.3 ČSN 33 2000-4-41 ed.3

ING. VÁCLAV SMETANA
AUTORIZOVANÝ INŽENÝR PRO TECHNIKU PROSTŘEDÍ STAVEB
SPECIALIZACE ELEKTRICKÁ ZAŘÍZENÍ
ČÍSLO ČKAJIT 0010380
PODPIS:

WEB	
-----	--