

Zpráva č. 16/07/24 o revizi hromosvodů

Objednavatel revize:		
Firma: Gymnazium a střední odborná škola pedagogická		IČ:
Adresa: Kumburská 740, Nová Paka		DIČ:
Odpovědný zástupce: Mgr. Pavel Matějovský		
Revize: PRAVIDELNÁ	Rev. technik - jméno: Zdeněk Flekna adresa: Bítouchov 34 513 01 Semily evidenční číslo: 4544/8/21/R-EZ-E1A	Datum revize: 16.07.2024
Místo revize: Gymnazium a střední odborná škola pedagogická Kumburská 740, Nová Paka		
Předmět revize (popis hromosvodů): Jedná se o hromosvodovou soustavu hřebenovou s pomocnými jímači a svody, okapové žlaby, atika. Projektová dokumentace založena u provozovatele. Prostředí určeno dle ČSN 322000-3. AB 8 - venkovní Obvod objektu č.1 - 280 metrů. Obvod objektu č.2 + č.3 - 200 metrů.		
Příloha:		
Počasí v posledních třech dnech: polojasno	Okolní půda: hlinitá, navážka	
Použité měřicí přístroje: Megger DET 3 TC - Tester		
Výrobní číslo:		60106/T2421
Celkový posudek: Hromosvodní ochrana svým provedením a rozsahem odpovídá ČSN. Uzemnění je navrženo dle ČSN 341390. Hromosvody se musí udržívat v řádném stavu a revidovat ve stanovených lhůtách, musí se též revidovat po zjištění zásahu blesku. Zjistí-li se na hromosvodu závady a poškození, musí se hromosvod opravit bez prodlení dle ČSN 341390 čl. 25.		
Podpis a razítko revizního technika:		Vladimír Hošek Hromosvody - servis 513 01 Chuchelna 305 604 324 993
Dne:		16.07.2024
Stanovení termínu další revize: 07/2028		
Revizní zpráva obsahuje:	2 stran 2 příloh	Rozdělovník: 1 x provozovatel
Revizní zprávu převzal dne: Jméno:		Podpis:

Pořadové číslo	Objekt			Počet		Materiál a průřez svodů [mm²]		Zemnič	
	Druh	Materiál	Krytina	PJ	Svodů			Číslo	Odpor [Ω]
1	Budova školy	zdivo	nehořlavá sedlová	10	10	FeZn	50/8	1	1,9
						FeZn	50/8	2	2,3
						FeZn	50/8	3	1,7

svody 4-7 zrušeny přístavbou

FeZn	50/10	8	1,9
FeZn	50/8	9	2
FeZn	50/8	10	4,1

Pořadové číslo	Objekt			Počet		Materiál a průřez svodů [mm²]		Zemnič	
	Druh	Materiál	Krytina	PJ	Svodů			Číslo	Odpor [Ω]
2	Domov mládeže	zdivo	hořlavá plochá	8	6	AlMgSi /FeZn	8/10	1	2,4
						AlMgSi /FeZn	8/10	2	1,9
						AlMgSi /FeZn	8/10	3	2,5
						AlMgSi /FeZn	8/10	4	1,8
						AlMgSi /FeZn	8/10	5	2
						AlMgSi /FeZn	8/10	6	2,5

Pořadové číslo	Objekt			Počet		Materiál a průřez svodů [mm²]		Zemnič	
	Druh	Materiál	Krytina	PJ	Svodů			Číslo	Odpor [Ω]
3	Budova kuchyně	zdivo	hořlavá plochá	2	7	AlMgSi /FeZn	8/10	1	2,4
						AlMgSi /FeZn	8/10	2	1,7
						AlMgSi /FeZn	8/10	3	3,1
						AlMgSi /FeZn	8/10	4	2,7
						AlMgSi /FeZn	8/10	4a	2,4
						AlMgSi /FeZn	8/10	5	1,7
						AlMgSi /FeZn	8/10	5a	2,2