



Záměr: Z/2025/60697  
Řízení: R/2025/63443  
Č.j.: R/2025/63443/3  
PID: SR00X00NY0L2  
Úřad:

Dne: 07.04.2025

**Krajská hygienická stanice  
Královéhradeckého kraje**  
Habrmanova 19/1  
Pražské Předměstí  
50002 Hradec Králové  
dm5ai4r

Adresát:  
**Údržba silnic, a.s.**  
Kutnohorská 59/23  
Plačice  
50004 Hradec Králové

Vyřizuje: **Mgr. VIERA FISCHEROVÁ**  
Tel: 493 585 819

### **Závazné stanovisko k povolení stavby „II/284 hr.okr. JC/SM - Stará Paka“.**

Krajská hygienická stanice Královéhradeckého kraje se sídlem v Hradci Králové (dále jen „KHS“), jako příslušný dotčený správní úřad podle § 82 odst. 1 a 2 písm. i) ve spojení s § 77 odst. 1 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o ochraně veřejného zdraví“), a § 175 zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů, posoudila v souladu s § 30 a násl. o ochraně veřejného zdraví žádost Královéhradeckého kraje, Pivovarské náměstí 1245/2, 500 03 Hradec Králové 3, IČO 708 89 546, zastoupeného na základě plné moci společností ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje, a.s., Kutnohorská 59, 500 04 Hradec Králové, IČO 275 02 988, o vydání závazného stanoviska, které bude sloužit jako podklad k povolení stavby.

Po zhodnocení souladu předložené projektové dokumentace s požadavky předpisů v oblasti ochrany veřejného zdraví vydává KHS ve smyslu § 149 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, toto závazné stanovisko:

**S povolením stavby „II/284 hr.okr. JC/SM – Stará Paka“**

**se souhlasí.**

## **Odůvodnění**

Dne 11. března 2025 obdržela KHS žádost Královéhradeckého kraje, Pivovarské náměstí 1245/2, 500 03 Hradec Králové 3, IČO 708 89 546, zastoupeného na základě plné moci společností ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje, a.s., Kutnohorská 59, 500 04 Hradec Králové, IČO 275 02 988 o vydání závazného stanoviska „II/284 hr.okr. JC/SM – Stará Paka“.

Předloženou dokumentaci vypracovala Dopravně inženýrská kancelář, s.r.o., Bozděchova 1668, 500 02 Hradec Králové, IČO 274 66 868, datum 11/2023, číslo zakázky A122/20.

Předmětem předložené dokumentace je rekonstrukce silnice II/284 v úseku od 16,519 (ZÚ) do 18,950 (KÚ), v celkové délce 2,431 km – Etapa I. Komunikace spojuje města Lomnice nad Popelkou a vede přes Starou Paku, Novou Paku a dále do města Lázně Bělohrad. Začátek úseku je situován na křižovatku se sil. III/28411 (ul. Josefa Tůmy) a končí na hranici Staré a Nové Paky (ul. Legií/Lomnická). V etapě I se bude jednat pouze o výměnu hutnějších asfaltových vrstev do hloubky 15 cm, obrub a uličních vpustí. Předpokládá se postupné uvádění do provozu. Etapa I bude realizována za kyvadlový provoz. Autobusové linky zůstávají v provozu s lokálním omezením v podobě přemístění nástupišť do provizorních umístění.

Ve Staré Pace budou vyměněny stávající žulové obruby za betonové. Součástí stavby bude výměna všech uličních vpustí a jejich doplnění včetně přípojek a úpravy dešťové kanalizace, zpevnění krajnic, hloubení příkopu, nové vodorovné a svislé dopravní značení. U mostu ev.č. 284-023 se řeší obnažení nosné konstrukce a spodní stavby, kompletní sanaci rubů a líců opěr a křídel, zesílení nosné konstrukce a výměnu izolace, výměnu přechodové oblasti mostu, říms a zábradlí.

Součástí projektové dokumentace je Hluková studie posouzení hluku silniční dopravy zpracovaný Bc. Martinem Hetfleišem, EMPLA AG spol. s r.o., Za Škodovkou 305, 503 11 Hradec Králové, IČO 259 96 240 s datem zpracování květen 2022, arch. č. 185/2022. Předmětem hlukové studie je zhodnocení vlivu dopravní zátěže na komunikaci II/284 mezi hranicemi okresů Jičín/Semily – Stará Paka před a po rekonstrukci, na dotčené chráněné venkovní prostory staveb. Model zástavby byl vytvořen na podkladu katastrální mapy pro r. 2022.

Zvoleno bylo 152 výpočtových míst (dále jen „VM“, 2 m před fasádou obytné zástavby). Výpočet byl proveden v programu „Hluk+, verze 14.05 profi14 s nejistotou  $\pm 3,0$  dB. Jako podklad pro výpočet byly použity výsledky Celostátního sčítání dopravy ŘSD 2016 pro komunikaci v úsecích Ústí U Staré Paky, Rožkopov, Stará Paka. Výpočet je proveden pro rok 2020 jako stávající stav a pro rok 2022 s navrženým povrchem komunikace, chráněný venkovní prostor staveb, denní a noční dobu.

Z provedených výpočtů a výsledků vyplývá, že je dán předpoklad naplnění hygienických limitů hluku po realizaci stavby v denní době (nejvyšší hodnota ekvivalentní hladiny akustického tlaku  $L_{Aeq,16h} = 59,9$  dB). Pro naplnění hygienických limitů hluku v noční době byla uplatněna stará hluková zátěž komunikace (nejvyšší hodnota ekvivalentní hladiny akustického tlaku  $L_{Aeq,8h} = 52,3$  dB).

**Pokud dojde ke změně akustických poměrů v zájmovém území stavby oproti datům uvedeným v předloženém akustickém posouzení, bude provedena v dalším stupni stavebního řízení aktualizaci hlukové studie – zhodnocení dopadu hluku v chráněném venkovním prostoru a v chráněném venkovním prostoru staveb nejbližší obytné zástavby v denní a noční době.**

Hygienický limit ekvivalentní hladiny akustického tlaku A pro hluk ze stavební činnosti uvnitř objektu v chráněných vnitřních prostorech staveb bude dodržován dle požadavků § 11 odst. 2 a odst. 5 nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „nařízení vlády č. 272/2011 Sb.“).

Vzhledem k tomu, že předložená projektová dokumentace není v rozporu s právními předpisy v oblasti ochrany veřejného zdraví, bylo vydáno kladné závazné stanovisko.

Podepsáno dle data v el. podpisu.

.....