

Investor:

je totožný
s žadatelem

Vaše značka:

Číslo jednací: **VOS/VAS/2025/0364**

Vyřizuje: **Ing. Lucie Vašková**

Telefon: **+420493544842**

E-mail: **vaskova@vosjicin.cz**

Žadatel:

ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s.

Petr Aman

Kutnohorská 59/23

50004 Hradec Králové

Název akce: II/284 hr.okr. JC/SM - Stará Paka ETAPA I

Důvod akce / žádosti: **Informace o existenci sítí (před zpracováním projekt. dokumentace)**

Zájmové území

Obec: **Nová Paka, Stará Paka**

Katastr: **Nová Paka, Stará Paka**

Parcela: **Stará Paka 1394/3 poz. (Stará Paka)**

Datum vydání vyjádření: **27.03.2025**

Platnost tohoto vyjádření: **27.03.2026 (12 měsíců)**

Souhlasíme se stavbou **"II/284 hr.okr. JC/SM - Stará Paka ETAPA I"** km 16,519 - km 18,950 dle předložené PD zpracované Dopravně inženýrskou kanceláří HK v 11/2033, zak.č. A122/20 při splnění následujících podmínek:

Požadujeme, aby investor (zhotovitel) stavby projednal s VOS a.s. v dostatečném časovém předstihu požadavky na zásahy do vodovodu a kanalizace a koordinoval postup prací - jedná se o výměnu uzávěrů vodovodních přípojek, přepojení kanalizačních přípojek u několika nemovitostí na kanalizační sběrač (č.p. 249, 269, 270) - kontaktní osoby - investiční technik VOS a.s. p. Michal Bartoš tel.č. 603 480 419, vedoucí provozního střediska VOS a.s. v Nové Pace ing. Zdeněk Čermák tel.č. 493 721 209, 606 649 019.

- Před zahájením stavby si objednejte vytyčení dotčených vodovodních řadů a kanalizačních stok ve správě VOS a.s. včetně všech přípojek u VOS a.s., p. Horčíčko, tel.č. 602 939 611.
- Dešťová kanalizace není ve správě VOS a.s., vodovodní a kanalizační přípojky jsou ve vlastnictví majitelů připojených nemovitostí.
- Zahájení stavby požadujeme oznámit na naše provozní středisko v Nové Pace, vedoucí ing. Čermák, tel.č. 493 721 209, 606 649 019.
- Napojení přípojek uličních vpustí do kanalizace ve správě VOS a.s. bude provedeno v souladu s podmínkami uvedenými ve „Standardech kanalizace“, napojení požadujeme zajistit odbornou firmou po dohodě s investičním technikem VOS a.s. p. Bartošem – tel.č. 603 480 419.
- Bude realizována výměna uličních vpustí a přípojek, rekonstrukce dešťové kanalizace v km 17,700 - 18,100, nová dešťová kanalizace pro uliční vpusti v km 17,180 a 17,360.
- Do kanalizace ve správě VOS a.s. budou odváděny dešťové vody z části



komunikace, vlivem rekonstrukce odvodňovacího zařízení se sníží množství dešťových vod odváděných do veřejné kanalizace a na ČOV.

- Uliční vpusti budou umístěny mimo vodovodní řad a přípojky.
- V ul. Sokolovská u č.p.281 (křižovatka s ul. Letná) požadujeme přípojky uličních vpustí zaústit do dešťové kanalizace - projednat s investičním technikem VOS a.s. p.Bartošem.
- Při umístění nové dešťové kanalizace požadujeme při souběhu s vodovodním a kanalizačním potrubím dodržet odstupovou vzdálenost 1 m, místech křížení potrubí dešťové kanalizace s vodovodem a kanalizací budou zemní práce prováděny ručně a v místech křížení s vodovodem a kanalizací bude dodržena vzdálenost dle prostorové normy ČSN 736005.
- Při umístění veškerých nadzemních zařízení požadujeme respektovat ochranná pásma vodovodu a kanalizace dle zákona č. 274/2001 Sb. - 1,5 m od vnějšího líce potrubí na obě strany.
- Obrubníky chodníků nebudou umístěny na vodovodu.
- Požadujeme, aby osazení veškerých poklopů uzávěrů, hydrantů a šachet včetně jejich spojení s podzemní konstrukcí bylo upraveno nivelet nových povrchů.
- Při realizaci prací požadujeme zabezpečit vodovodní řady a kanalizační stoky včetně přípojek proti poškození, v případě poruchy na vodovodu během provádění prací je nutné ihned vyrozumět vedoucího provozního střediska VOS a.s. v Nové Pace.
- Při odkrytí našeho zařízení požadujeme přizvat pracovníky provozního střediska v Nové Pace ke kontrole a před záhozem ke kontrole našeho i neodkrytého zařízení a k písemnému potvrzení, že nedošlo k poškození tohoto zařízení, a že byly obnoveny podsypy a pískové obsypy potrubí včetně signalizačního vodiče.
- Požadujeme přizvat zástupce naší společnosti k závěrečné kontrolní prohlídce stavby a od investora stavby požadovat písemné potvrzení vedoucího provozního střediska v Nové Pace o splnění všech našich výše uvedených požadavků
- O stavu a předání našich zařízení po dokončení stavby zhotovitelem bude učiněn zápis.
- Požadujeme, aby investor předal naše vyjádření zhotoviteli stavby.
- Naše vyjádření požadujeme citovat v územním rozhodnutí a ve stavebním povolení.

Vyjádření je platné pouze pro zájmové území určené a vyznačené žadatelem a taktéž pro stanovený účel. V případě, že budou práce zahájeny po uplynutí doby platnosti tohoto vyjádření, nelze toto vyjádření použít jako podklad pro zahájení prací a je třeba požádat o vydání nového nebo prodloužení stávajícího vyjádření.

Toto vyjádření pozbývá platnosti:

- uplynutím doby platnosti vyjádření
- změnou rozsahu vyznačeného území
- změnou účelu vyjádření uvedeného v žádosti

Platnost tohoto vyjádření je **1 rok** ode dne vydání.

Vodohospodářská a obchodní společnost a.s.
506 01 Jičín, Na Tobolce 428
IČO 60109149, DIČ CZ60109149
tel. 493 544 811



Ing. Jaroslava Suchánková
Vedoucí TPČ
Vodohospodářská a obchodní společnost a.s.

Přílohy:

počet příloh: 2
souborové přílohy:

- LEGENDA.dgn (legenda/interní příloha)
- LEGENDA.pdf (legenda/interní příloha)

