

vyřizuje

**Ing. Novotný**

datum

**10.2.2025**

**Údržba silnic  
Kutnohorská 59  
Ing. Petr Weinelt  
500 04 Hradec Králové**

**Věc : Rtyně, kanalizace Na Rozhraní**

**Vážený pane inženýre.**

Na základě požadavku Vás a pana Pižla z MěÚ Rtyně vydávám tímto prohlášení, že mnou zpracovaná dokumentace stavby „Rtyně - dostavba vodovodu a kanalizace“, zak. č. 2022.02 z února 2022 je zároveň stupněm pro provedení stavby.

**Odůvodnění:**

Tato dokumentace byla zpracována s přílohami, které projekt pro stavební povolení nevyžadoval (např. tabulka šachet s podrobným výpisem prvků). Dle mého názoru je dokumentace plně použitelná pro výběr zhotovitele a realizaci stavby. Výkaz výměr zpracovaný rovněž v roce 2022 obsahuje všechny položky pro realizaci stavby.

Splásková stoka v hlavní silnici délce 56m má návaznost na její budoucí prodloužení v místní komunikaci do celkové délky 208 m. Je proto zcela nezbytné dodržet niveletu dna kanalizace až po její prozatímní ukončení zátkou v M 56 na kótě 438,98. V případě nedodržení hloubky by pokračování stoky až do jejího konce možné nebylo.

S pozdravem

**Ing. Novotný Vlastimil**

**VODOHOSPODÁŘSKÁ KANCELÁŘ TRUTNOV**  
Ing. Vlastimil NOVOTNÝ  
U Hřiště 212, 541 02 TRUTNOV 4  
IČ: 14561859 tel: 603 845 986  
Email: [vhkn@volny.cz](mailto:vhkn@volny.cz)

Na vědomí : MěÚ Rtyně v Podkrkonoší

..... ADRESA ..... TELEFON A FAX .....

U HŘIŠTĚ 212  
TRUTNOV  
[vhkn@volny.cz](mailto:vhkn@volny.cz)  
603 845 986