

Investor:

Pivovarské náměstí 1245/2
50003 Hradec Králové

Vaše značka:

Číslo jednací: **VOS/VAS/2024/0273**

Vyřizuje: **Ing. Lucie Vašková**

Telefon: **+420493544842**

E-mail: **vaskova@vosjicin.cz**

Žadatel:

Ing. Eva Krejcarová
Zahradní 28
50601 Jičín

Název akce:

**Oblastní nemocnice Jičín-pavilon psychiatrie-
bourací práce**

Upřesnění akce:

**Ulice Bolzanova, 1090, 506 01 Jičín parcela č. 675/1, 675/2, 2864, 674
269/10, 295/1, 295/8, 1749, 309/12**

Důvod akce / žádosti:

Vyjádření k odstranění stavby

Typ řízení:

Jiný dokument

Zájmové území

Obec:

Jičín

Katastr:

Jičín

Vlastní popis:

Bolzanova 1090, Jičín

Datum vydání vyjádření:

28.02.2024

Platnost tohoto vyjádření:

28.02.2025 (12 měsíců)

Souhlasíme s demolicí stávajících objektů - stavba "Oblastní nemocnice Jičín - pavilon psychiatrie - bourací práce" na p.č. 675/1, 675/2, 2864, 674 269/10, 295/1, 295/8, 1749, 309/12 v k.ú. Jičín dle předložené dokumentace bouracích prací zpracované firmou Kania a.s. Ostrava v 11/2023, zak.č. 23026.

Upozorňujeme, že v koordinační situaci je chybně zakreslen veřejný vodovod THL 80 ve správě VOS a.s. v ul. Bolzanova - je ukončen před č.p. 417 podzemním hydrantem a nepokračuje dále ulicí Bolzanova před dotčeným objektem.

Informace o existenci sítí byla zpracovateli PD poskytnuta 3.11.2023 včetně digitálních dat.

Vodovodní a kanalizační přípojky včetně vnitřních areálových rozvodů vodovodu a kanalizace jsou ve vlastnictví majitele připojeného areálu nemocnice a demolicí dotčených objektů.

Dotčený objekt je napojen na vodovod přes hlavní areál nemocnice na protější straně ul. Bolzanova podzemním kolektorem, nemá vlastní vodovodní přípojku. Odpojení přípojek vody bude provedeno zaslepením potrubí v místě vstupu potrubí do instalačního kanálu v areálu nemocnice.

O způsobu připojení na veřejnou kanalizaci nemáme k dispozici žádné informace, kanalizační přípojka (přípojky) je napojena do zděné kanalizační stoky v ul. Bolzanova, umístění kanalizačních přípojek je nutno prověřit kamerovou prohlídkou a kanalizační



přípojky, které nebudou využité pro novou stavbu pavilonu psychiatrie, budou odborně zaslepeny.

Návrh zásobení vodou a odkanalizování nového pavilonu psychiatrie je v současné době zpracováván a bude odsouhlasen VOS a.s.

Při realizaci demoličních prací je nutno zabezpečit veškerá zařízení vodovodu a kanalizace ve správě VOS a.s. proti poškození a zajistit, aby do veřejné kanalizace nebyly odváděny žádné balastní vody a znečištěné vody z demoličních prací.

Podmínky a způsob zaslepení přípojek a vnitřních rozvodů vodovodu a kanalizace budou dohodnuty před zahájením demoličních prací s vedoucím provozního střediska VOS a.s. v Jičíně ing. Mikolášem, tel.č. 493 533 322, 602 473 643.

Vyjádření je platné pouze pro zájmové území určené a vyznačené žadatelem a taktéž pro stanovený účel. V případě, že budou práce zahájeny po uplynutí doby platnosti tohoto vyjádření, nelze toto vyjádření použít jako podklad pro zahájení prací a je třeba požádat o vydání nového nebo prodloužení stávajícího vyjádření.

Toto vyjádření pozbývá platnosti:

- uplynutím doby platnosti vyjádření
- změnou rozsahu vyznačeného území
- změnou účelu vyjádření uvedeného v žádosti

Platnost tohoto vyjádření je **1 rok** ode dne vydání.

Vodohospodářská a obchodní společnost a.s.
506 01 JIČÍN, Na Tobolce 428
IČO 60109149, DIČ CZ60109149
tel. 493 544 811



Ing. Jaroslava Suchánková
Vedoucí TPC
Vodohospodářská a obchodní společnost a.s.

Přílohy:

počet příloh: 0

souborové přílohy: