

Vysvětlení, změna, doplnění zadávacích podmínek č. 3 (Dodatečná informace č. 3)

Veřejná zakázka: „MK/15/912 EDK – stravovací zařízení, ul. Švendova č.p. 1282 HK – dodávka technologie gastro a chlazení“

Identifikační údaje zadavatele:

Název	Královéhradecký kraj
Sídlo	Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové
IČO	708 89 546
DIČ	CZ 708 89 546
Zástupce	Petr Koleta, hejtmán kraje

Kontaktní osoba ve věcech zadávacího řízení

- Mgr. Zuzana Stoklasa Fusová, tel.: +420 736 521 900, e-mail: zstoklasafusova@khk.cz,

Profil zadavatele:

https://zakazky.cenakhk.cz/profile_display_2.html

Na profilu zadavatele v detailu veřejné zakázky je uveřejněna kompletní zadávací dokumentace včetně všech jejích příloh a případných změn.

Druh a režim veřejné zakázky:

Dle příslušných ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, (dále též „ZZVZ“ nebo „zákon“) se jedná o veřejnou zakázku zadávanou v otevřeném nadlimitním režimu dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

Dotaz č. 1:

Zadavatel ve Vysvětlení č. 2 ze dne 26.11.2025 nezodpověděl dotaz

Zadavatel u všech technologických položek uvádí konkrétní rozměr výrobku bez jakékoliv tolerance, což ve všech případech vede k možnosti nabídnout pouze jedno konkrétní zařízení. Proto žádáme Zadavatele o informaci, jakou toleranci v konkrétně uvedených rozměrech u technologických zařízení, tedy nikoliv u nerezového nábytku, považuje za přípustnou.

Žádáme Zadavatele o zodpovězení dotazu.

Odpověď na dotaz č. 1:

Zadavatel považuje za přípustnou toleranci rozměrů v rozmezí ± 5 % od uvedených rozměrů za předpokladu, že nabízené zařízení splňuje veškeré ostatní technické parametry a funkční požadavky uvedené v zadávací dokumentaci a je kompatibilní s projektem (zejména se vejde do vymezeného prostoru).

Dotaz č. 2:

Zároveň Zadavatel tímto vysvětlením (č. 2) změnil konkrétně u pozice 11001 a 11001a zadávací podmínky takovým způsobem, kdy dochází k rozšíření okruhu možných účastníků zadávacího řízení, aniž by odpovídajícím způsobem prodloužil lhůtu pro podání nabídek.

Žádáme Zadavatele o odpovídající prodloužení lhůty pro podání nabídek.

Odpověď na dotaz č. 2:

Umožněná tolerance rozměrů v zadávacích podmínkách specifikovaných rozměrů u technologických zařízení umožňuje rozšíření okruhu účastníků. Z toho důvodu zadavatel rozhodl o prodloužení lhůty pro podání nabídek o celou její původní délku.

Dotaz č. 3:

Chtěl bych se zeptat, zda zadavatel potřebuje doložit parametry zařízení technickými listy spolu s podáním cenové nabídky.

Odpověď na dotaz č. 3:

Uchazeč k cenové nabídce nemusí dokládat technické listy. Ty bude dokládat až při realizaci.

Zadavatel rozhodl o prodloužení lhůty pro podání nabídek. Nová lhůta pro podání nabídek končí dne 13.1.2026 v 10:00 hodin.

Toto vysvětlení zadávací dokumentace bude uveřejněno na profilu zadavatele na https://zakazky.cenakhk.cz/profile_display_2.html v detailu uvedené zakázky.

V Hradci Králové dne 5.12.2025

Mgr. Zuzana Stoklasa Fusová
oddělení veřejných zakázek
na základě pověření