



VYSVĚTLIVKY:

	ROZVADĚČ
	SVORKOVNICE HI. POSPOJENÍ
	SVÍTIDLO ŽÁROVKOVÉ
	SVÍTIDLO NOUZOVÉ
	SVÍTIDLO ŽÁŘIVKOVÉ
	SVÍTIDLO VÝBOJKOVÉ
	ZÁSUVKA
	ZÁSUVKA 3f
	ZÁSUVKA STA, DT, T, PC
	VYPÍNAČ
	VYPÍNAČ DVOJITÝ
	PŘEPÍNAČ STŘÍDAVÝ
	PŘEPÍNAČ KŘÍŽOVÝ
	POHYBOVÉ ČIDLO
	SPORÁKOVÁ PŘÍPOJKA
	3f VYPÍNAČ
	TERMOSTAT
	ČIDLO CH4
	ČIDLO ZAPLAVENÍ
	EL. HOUKAČKA
	HAVARIJNÍ SVÍTIDLO
	EL. BOJLER
	VENTILÁTOR
	OVLÁDACÍ TLAČÍTKO
	KOTEL
	OCHRANNÉ POSPOJENÍ
	ODBOČNÁ KRABICE
	EL. AKUMULAČNÍ KAMNA
	EL. PŘÍMOTOP
	KABELOVÁ TRASA

Místem napojení bude stávající rozvaděč R2 osazený v 1.N.P. na chodbě
Kabel CYKY 50x4 mm projde do 1.P.P. (chodba šatny), v podhledu projde do prostrou
výtahové šachty a do 4.N.P. do strojovny výtahu

Tento dokument je důvěrným vlastnictvím firmy Petr Kareš
Žádnou část tohoto dokumentu není dovoleno užívat
nebo jakýmkoliv způsobem reprodukovat
bez písemného souhlasu uvedené firmy

NAPĚŤOVÁ SOUSTAVA: 3+PE+N; AC 50 Hz; 400/230 V
OCHRANA PŘED NEBEZPEČNÝM DOTYKEM NEŽIVÝCH ČÁSTÍ:
AUTOM. ODPOJ. OD ZDROJE DLE ČSN 332000-4-41 ed.3
SÍŤ: TN – C/S

G. PROJEKTANT	PROJEKTANT	KRESLIL	PETR KAREŠ Lidická 522 552 03 Česká Skalice mob. 732 767 670 IČO:42888051, DIČ:CZ6110011963	
	P. KAREŠ			
INVESTOR:	Královéhradecký kraj, Pivovarské nám. 1245, 500 03 Hradec Králové			
AKCE:	Digitální technologie, polytechnika a jazykové vzdělávání v Jiráskově gymnáziu Náchod SO 01 – VÝTAH		MĚŘÍTKO:	1 : 50
			FORMÁT:	2 A4
			DATUM:	4/2022
			DÍL:	ELEKTRO
VÝKRES:	ELEKTROINSTALACE		EV. ČÍSLO	Č. VÝKR.
158/22			D.1.4.2	