



HZSHX00896DO

**Hasičský záchranný sbor Královéhradeckého kraje****Územní odbor Východ****Náchodská 530, 549 32 Velké Poříčí**

Č. j.:	SHSK- 666-2/2023 (29-NA-OP-2023)	Adresát:
Počet stran:	3	<b>CE - ING s.r.o.</b>
Počet příloh:	0	Polská 375
		547 01 Náchod
Vyřizuje:	por. Bc. Miroslava Schefzu, DiS.	
Tel.:	950 515 526	
E-mail:	miroslava.schefzu@hkk.izscr.cz	
Datum:	22. 2. 2023	

## **ZÁVAZNÉ STANOVISKO DOTČENÉHO ORGÁNU NA ÚSEKU POŽÁRNÍ OCHRANY**

**Název stavby:**

Digitální technologie, polytechnika a jazykové vzdělání v Jiráskově GYM Náchod

**Místo stavby:**

Řezníčkova 451, 547 01 Náchod

k. ú.: Náchod, parc. č. st. 643

**Stavebník:**

Královéhradecký kraj, IČO 70889546

Pivovarské náměstí 1245/2, 500 03 Hradec Králové

**Předložená dokumentace:**

projektová dokumentace pro vydání stavebního povolení

vypracoval: Ing. René Hubka, ČKAIT 0600923

datum: 01/2023

Hasičský záchranný sbor Královéhradeckého kraje (dále jen „HZS KHK“) jako věcně a místně příslušný dotčený orgán na úseku požární ochrany podle ustanovení § 7 odst. 4 písm. a) bodu 1 zákona č. 320/2015 Sb., o Hasičském záchranném sboru České republiky a o změně některých zákonů (zákon o hasičském záchranném sboru), ve znění pozdějších předpisů a podle ustanovení § 26 odst. 2 písm. b) a ustanovení § 31 odst. 1 písm. b) zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o požární ochraně“) posoudil v rozsahu níže uvedených podkladů výše uvedenou dokumentaci předloženou dne 01. 02. 2023. Na základě výše uvedeného HZS KHK vydává podle ustanovení § 31 odst. 3 zákona o požární ochraně a dále podle ustanovení § 149 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů

Tel.:  
E-mail: spisovna@hkk.izscr.cz

Datová schránka: yvfab6e  
<http://khk.hzscr.cz>

IČO: 70882525  
Číslo účtu: 19-4237881/0710

## SOUHLASNÉ ZÁVAZNÉ STANOVISKO.

### Odůvodnění

HZS KHK vycházel při vydání závazného stanoviska z těchto podkladů:

- **Požárně bezpečnostní řešení:** textová část 7xA4 (13 stran včetně titulního listu a výpočtové části), datum: srpen 2022 a leden 2023 + **Výkresová část PBŘ:** PBŘ – výkres situace 2xA4, PBŘ – výkres 1.PP 2xA4, datum: 01/2023; PBŘ – výkres 1.NP 2xA4, PBŘ – výkres 2.NP 2xA4, PBŘ – výkres 3.NP 2xA4, PBŘ – výkres 4.NP – půda bez využití 2xA4, datum: 07/2022

název: Digitální technologie, polytechnika a jazykové vzdělání v Jiráskově GYMN  
Náchod

vypracoval: Ing. Jiří Ledinský, ČKAIT 0012288

datum: 01/2023

**Popis stavby:** st.p.č. 643 v k.ú. Náchod, Řezníčkova 451, Náchod

Budova má jedno podzemní podlaží, čtyři nadzemní podlaží a nevyužívaný půdní prostor. Stropy nad 1.PP jsou klenbové do ocele, nad 1 – 4.NP dřevěné s omítkou na rákosu a záklopem. Svislé nosné konstrukce jsou zděné. Střešní konstrukce je dřevěná. Budova byla postavena před rokem 1970. V objektu se řeší nový výtah z 1.PP na půdu, studentský klub s kantýnou, knihovnou a čítárnou, PC místnost a WC v 1.PP.

HZS KHK posouzením výše uvedené předložené dokumentace dospěl k závěru, že podle vyhlášky č. 460/2021 Sb., o kategorizaci staveb z hlediska požární bezpečnosti a ochrany obyvatelstva (dále jen „vyhláška o kategorizaci staveb“), se jedná o stavbu školy (druhé třídy využití, s výškou 12,45 m, pro méně než 1000 osob, se zastavěnou plochou 3059,4 m<sup>2</sup>, s jedním podzemním podlažím, se čtyřmi nadzemními podlažími), která je podle ustanovení § 8 vyhlášky o kategorizaci staveb stavbou kategorie II.

V souladu s ustanovením § 40 odst. 1 zákona o požární ochraně se státní požární dozor podle ustanovení § 31 odst. 1 písm. b) zákona o požární ochraně vykonává pouze u staveb kategorie II a kategorie III.

Posouzením předložené dokumentace v rozsahu výše uvedených podkladů podle ustanovení § 46 odst. 1 vyhlášky č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška o požární prevenci“) dospěl HZS KHK k závěru, že požárně bezpečnostní řešení splňuje obsahové náležitosti podle ustanovení § 41 vyhlášky o požární prevenci. Z obsahu posouzeného požárně bezpečnostního řešení vyplývá, že jsou splněny technické podmínky požární ochrany kladené na danou stavbu vyhláškou č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb, ve znění vyhlášky č. 268/2011 Sb.

**UPOZORNĚNÍ:**

Požárně nebezpečný prostor posuzované stavby přesahuje hranici stavebního pozemku na pozemek p.č. 1241 v k.ú. Náchod.

Otisk úředního razítka

por. Bc. Miroslava Schefzu, DiS.  
stavební prevence  
úřední osoba  
(podepsáno elektronicky)

**POZNÁMKA:**

Toto závazné stanovisko **ruší** závazné stanovisko č.j.: HSHK- 3758-2/2022 (266-NA-OP-2022) ze dne 13. 10. 2023.