

Vysvětlení, změna, doplnění zadávacích podmínek č. 2 (Dodatečná informace č. 2)

**Veřejná zakázka: Digitální technologie, polytechnika a jazykové vzdělání pro
21. století v Jiráskově gymnáziu Náchod – stavební práce**

Identifikační údaje zadavatele:

Název	Královéhradecký kraj
Sídlo	Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové
IČO	708 89 546
DIČ	CZ 708 89 546
Zástupce	Petr Koleta, hejtman kraje

Kontaktní osoba ve věcech zadávacího řízení

- Ing. Eva Šebová, MPA, tel.: +420 722 960 558, e-mail: esebova@khk.cz

Profil zadavatele:

https://zakazky.cenakhk.cz/profile_display_2.html

Na profilu zadavatele v detailu veřejné zakázky je uveřejněna kompletní zadávací dokumentace včetně všech jejích příloh a případných změn.

Druh a režim veřejné zakázky:

Veřejná zakázka je podlimitní veřejnou zakázkou na stavební práce zadávanou v podlimitním režimu ve zjednodušeném podlimitním řízení dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“ nebo pod zkratkou „ZZVZ“).

Zadavatel vydává v souladu s § 98 a § 99 ZZVZ vysvětlení, změnu a doplnění zadávacích podmínek:

Dotaz č. 1:

Součástí projektové dokumentace stavebních úprav učeben, jsou uvedeny pod označením P24, 34, 42 – Nové **vnitřní el. zatemnění oken**. Avšak zde dochází k rozporu s výkazem výměr, který uvádí „Dodávku a montáž fasádní **vnější žaluzie** lamelovou žaluzii tvaru Z-90 elektricky ovládanou“. Žádáme Vás o opravu nebo vysvětlení VV.

Odpověď č. 1:

Oprava výkazu výměr byla provedena. Správná specifikace zahrnuje interiérové elektricky ovládané rolety pro učebny č. 02 Biologie, č. 06 Chemie, č. 09 Fyzika, č. 10 Výpočetní technika a č. 11 Jazyková učebna. Původní uvedení položky „fasádní vnější lamelová žaluzie tvaru Z-90 elektricky ovládaná“ bylo chybné a tímto se nahrazuje správným zněním.

Dotaz č. 2

Domníváme se, že soupis prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr poskytnutý v rámci zadávacího řízení, neobsahuje dle „Výpisu dveří a výplní – pozici D22 – Dřevěnou prosklenou stěnu“. Žádáme Vás o opravu nebo vysvětlení VV.

Odpověď č. 2:

Oprava byla zapracována do výkazu výměr. V rámci stavebních úprav učebny č. 03 – UP Chemie, chodba, se původní ocelovo-skleněná stěna s dveřmi nahrazuje dřevěnou prosklenou stěnou s dveřmi, která je navržena v souladu s požadavky na požární odolnost.

Dotaz č. 3:

Domníváme se, že soupis prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr poskytnutý v rámci zadávacího řízení, neobsahuje dle „Výpisu dveří a výplní – pozici O11 – Okno trojdílné vnější“. Žádáme Vás o opravu nebo vysvětlení VV.

Odpověď č. 3:

Byla provedena oprava ve výkazu výměr. V části objektu 12UP – knihovna, položky č. 31 a 32, je nově uvedena výměna dvou kusů oken. Původní nesoulad je tímto odstraněn a výkaz výměr je opraven v souladu s projektovou dokumentací.

Dotaz č. 4:

Žádáme Vás o poskytnutí bližší specifikace výrobku (rozměry, požadavky zasklení Ug a další), u níž uvedené položky výkazu výměr.

96	K	004R	D+M prosklená předsazená stěna - bezpečnostní sklo, hliníkové tmavě šedé profily
----	---	------	--

Odpověď č. 4:

Byla provedena oprava ve výkazu výměr. Položka č. 96 je doplněna pod označením SO01 – Výtah. Jedná se o dodávku a montáž prosklené předsazené stěny z bezpečnostního skla s hliníkovými profily v tmavě šedém provedení, přičemž konstrukce splňuje požární odolnost EI 45 DP1.

Na základě výše uvedených skutečností zadavatel rozhodl o prodloužení lhůty pro podání nabídek o celou její původní délku.

Lhůta pro podání nabídek končí dne 16. 01. 2026 v 10:00 hodin.

Toto vysvětlení zadávací dokumentace bude uveřejněno na profilu zadavatele na https://zakazky.cenakhk.cz/profile_display_2.html v detailu uvedené zakázky.

PŘÍLOHY:

1. 03-25 - Gymnázium Náchod -bez vybavení [zadání]_DI 2

V Hradci Králové dne 18. 12. 2025

Ing. Eva Šebová, MPA
oddělení veřejných zakázek
na základě pověření