



Královéhradecký kraj
se sídlem
Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové

Telefon: 495 540 211
E-mail: svatava.koubova@uskhk.eu
IČO: 708 89 546
DIČ: CZ70889546

Všem dodavatelům

Váš dopis zn. ze dne

Naše značka
TOÚ/023-26/Ko

Vyřizuje/linka
Ing. Koubová/18

Hradec Králové dne
18.12.2025

Vysvětlení, změna a doplnění č. 1 zadávací dokumentace k veřejné zakázce na stavební práce „**Most ev.č. 3173-1 přes Tichou Orlici v Číčově**“.

V souladu s § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon), Vám poskytuji vysvětlení zadávací dokumentace, které je současně i změnou a doplněním zadávacích podmínek k výše uvedené veřejné zakázce.

Zadavatel pro úplnost uvádí, že dotaz nebyl doručen ve lhůtě dle § 98 odst. 1 zákona, přesto se, vzhledem k charakteru dotazu, zadavatel rozhodl na dotaz dodavatele odpovědět.

Znění žádosti:

Žádost č. 1

Dobrý den,
prosím o informace k VO, viz níže.
Konkrétně vybraná svítidla musí odpovídat standardům a požadavkům majitele a správce souboru VO (obec Čermná nad Orlicí). Jaký je standard?
Stejně tak i stožáry? Amako? TLS? KOOPERATIVA?

Děkuji

Vysvětlení, změna a doplnění zadávací dokumentace:

Žádost č. 1

Zadavatel uvádí, že základní data (teplota, svítivost, krytí) jsou uvedena v Projektové dokumentaci stavby, která byla součástí zadávací dokumentace, zejména příloha D.1.3.1 – Technická zpráva a D.1.3.3 Situace a schéma VO. Zároveň zadavatel doplňuje technické parametry svítidla:

Teplota chromatičnosti:	2700°K	
Světelný tok:	dle PD:	A - 6500lm B - 1500lm (provést kontrolní výpočet)

IK:	09
IP:	66
Svítidla ozn. A:	tř.II (dvojitá izolace)
cos Φ:	≥ 0,97
Světelná účinnost:	≥ 90%
Ra:	≥ 70
Měrný sv. výkon	129 lm/W
Těleso svítidla:	tlakově litá slitina Al
Difuzor:	tvrzené sklo

Jmenovité napětí: 195 - 264 V, 50 Hz
Ochrana proti přepětí: 10kV
Polohovatelný držák: $\pm 20^\circ$, $\varnothing 48-76\text{mm}$
Konstrukce sv.:

- optická čočka na každém LED čipu
- otevření svítidla bez použití nářadí
- svítidlo je osazeno průchodkou pro vyrovnání tlaku
- oddělená předřadná a optická část svítidla
- výměna kterékoliv části proveditelná bez nutnosti demontovat svítidlo ze stožáru
- bez vnějšího žebrování a chladících otvorů, samočistící efekt

Výbava:

- plov. půlnoc, CLO, ZHAGA socket

Pro splnění těchto požadavků si musí dodavatel zpracovat vlastní výpočet osvětlení v závislosti na konkrétním osvětlení dle své nabídky.

Vše nezbytné pro zpracování nabídky včetně technických parametrů stožárů je uvedeno ve výše uvedených přílohách.

Zadavatel odkazuje na zadávací dokumentaci bod 14. Další informace (prohlídka místa plnění).

V souvislosti s výše uvedeným vysvětlením, změnou a doplněním zadávací dokumentace se v Zadávací dokumentaci k veřejné zakázce podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů na stavební práce „**Most ev.č. 3173-1 přes Tichou Orlici v Číčově**“ mění:

- bod 6. Lhůta a místo pro podání nabídek následovně:

6. Lhůta a místo pro podání nabídek

Lhůta pro podání nabídek končí 12.01.2026 v 09:15 hodin.

Adresa pro podání nabídek: <https://zakazky.cenakhk.cz/vz00012284>

Podáním nabídky se rozumí kompletní dokončení procesu podání nabídky, tzn., že musí být proveden celý proces od kliknutí na tlačítko „Poslat nabídku“, přes nahrání (ukončený upload) kompletní nabídky (tj. všech souborů, které jsou součástí nabídky), po potvrzení podání nabídky kvalifikovaným elektronickým podpisem.

Zadavatel vzhledem k charakteru výše popsané změny a doplnění prodlužuje lhůtu pro podání nabídek v souladu s § 99 odst. 2 zákona, tj. přiměřeně.

Ostatní zadávací podmínky k výše uvedené veřejné zakázce zůstávají beze změny.

Ing. Jiří Brandejs
ředitel společnosti ÚDRŽBA SILNIC
Královéhradeckého kraje a.s.
na základě pověření