


V rozváděči RM02 bude odpojen vývod na elektroinstalační, ovládací skříň VZT ("RM1") která se bude rušit. Současně přijdou odpojit ventilátory, termostat a stávající chladicí jednotka. Nově budou připojeny 4 chladicí boxy. Každý box s vlastním přívodem CYKY J3x2,5 do spínací skříně. V rozváděči RM02 pro každý box jistič 1x16A/B. Přívodní kabely nad rastrovým a sádkartonovým podhledem v drátěném žlabu 50x50. Kazetový bude rozebrán a zpětně položen. Nad sádkartonem protáhnout. Chladicí boxy připojit k ochrannému pospojení. Zásuvky zasahující do chladících boxů budou demontovány.

Rozvodná soustava: 3/PE/N/AC, 50 Hz, 400/230V
Ochrana: automatickým odpojením od zdroje,pospojením,proud.chráničem

 <div>Elektro projekce Vlach Palachova 1742 547 01 Náchod tel.: 491 427 062 mobil: 604 163 232</div>	PROJEKTANT	VLASTISLAV VLACH	ZAKÁZKA	70-36
	VYPRACOVAL	KAŠPAR RICHARD	STUPEŇ	J.P.
	INVESTOR	SOŠ a SOU, Vocelova 1338, HK	DATUM	11.2023
	MÍSTO	Vocelova 1338, Hradec Králové	FORMÁT	2A4
Snížení energetické náročnosti ŠJ SOŠ a SU Vocelova H.K.				ČÍSLO VÝKRESU
Elektroinstalace 1.P.P.				E-2
1:50				