


Chladicí box CHBB3-10.04
 Instalovaný výkon: 858W/-10\\°C
 Teplota prostoru: +2\\°C
 Chladírenské dveře křídlové se zárubní 100mm
 síla křídla 60 mm
 pravé, 700x2000mm
 Výška boxu 2,46m

Chladicí box CHBB2-10.03 Instalovaný výkon:
 858W/-10\\°C
 Teplota prostoru: +2\\°C
 Chladírenské dveře křídlové se zárubní 100mm
 síla křídla 60 mm
 pravé, 700x2000mm
 Výška boxu 2,46m



Chladicí box CHBB1-10.02
 Instalovaný výkon: 1247W/-10\\°C
 Teplota prostoru: +2\\°C
 Chladírenské dveře křídlové se zárubní 100mm,
 síla křídla 60 mm
 pravé, 700x2000mm
 Výška boxu 2,46m

Mrazicí box MRBA1-10.01 s podlahou
 Instalovaný výkon: 1120W/-30\\°C
 Teplota prostoru: -18\\°C
 Mrazírenské dveře se zárubní 100mm,
 síla křídla 90 mm
 pravé, 700x2000mm
 Výška boxu 2,5m

Tato dokumentace byla vypracována firmou GAMA Fobos s.r.o., která je jejím jediným vlastníkem, bez jehož souhlasu není možné tuto dokumentaci kopírovat a ani jinak veřejně rozšiřovat.

stupeň zpracování :	Projekt pro provedení stavby		
zodp.projektant :	Ing. Ladislav Jirucha		
vypracoval :	Ing. Kristína Kuttelwascherová		
kreslil :	Ing. Kristína Kuttelwascherová		
kontroloval :			
název výkresu :	Zakreslení boxů		
akce :	Snížení energetické náročnosti ŠJ SOŠ a SOU Vcelova Hradec Král.		
objednatel :	PROXION s.r.o. - projekční a inž. kanc., Hurdálkova 206, Náchod		číslo zakázky :
investor :	Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Vcelova 1338, HK		23PRO105
		číslo výkresu :	2023-02-01/01-V02
		datum :	2023-10-30
		měřítko :	paré :
		1 : 100	

gama[®]
 FOBOS

**MODERNÍ
 GASTRO
 TECHNOLOGIE**

GAMA Fobos s.r.o.
 nám. E.F.Buriana 546/7
 500 04 Hradec Králové
 tel/fax: 495 220 324
<http://www.gamafobos.cz>