

LEGENDA INSTALACÍ

PŘÍVODY ELEKTRO PRO CHLAZENÍ GASTRO


čís.	typ	umístění	ukončení	příkon	El. Proud	zařízení	poznámka
E_10.01	1f - 230V	2700 mm n.č.p.	volný konec 5m	1,38 kW		mrazicí box	CYKY 3x2,5 samostatné jištění 16C
E_10.02	1f - 230V	2700 mm n.č.p.	volný konec 5m	1,38 kW		chladicí box	CYKY 3x2,5 samostatné jištění 16C
E_10.03	1f - 230V	2700 mm n.č.p.	volný konec 5m	0,67 kW		chladicí box	CYKY 3x2,5 samostatné jištění 16C
E_10.04	1f - 230V	2700 mm n.č.p.	volný konec 5m	0,67 kW		chladicí box	CYKY 3x2,5 samostatné jištění 16C
E_1001	3f - 400V	1500 mm n.č.p.	volný konec 2m	1,775 kW		chladicí jednotka-hlavní	
E_1002	3f - 400V	1500 mm n.č.p.	volný konec 2m	1,49 kW		mrazicí jednotka-hlavní	
E_1001_1	1f - 230V	1500 mm n.č.p.	volný konec - m	0,00 kW		zásuvka pro servisní práce	

Poznámka:
Přívody pro gastro chlazení nenapojovat v rozvaděči na chráničovou část

VYÚSTĚNÍ ODPADŮ PRO CHLAZENÍ GASTRO

čís.	typ	umístění	zařízení	poznámka
D7_10.01	DN32	1700 mm n.č.p.	Mrazicí box	Upozornění pro stavbu: Nutno vsadit sifon už do připravené trasy pro odvod kondenzátu mrazicího boxu
D7_10.02	DN32	1700 mm n.č.p.	Chladicí box	
D7_10.03	DN32	1700 mm n.č.p.	Chladicí box	
D7_10.04	DN32	1700 mm n.č.p.	Chladicí box	

Tato dokumentace byla vypracována firmou GAMA Fobos s.r.o., která je jejím jediným vlastníkem, bez jehož souhlasu není možné tuto dokumentaci kopírovat a ani jinak veřejně rozšiřovat.

stupeň zpracování :		Projekt pro provedení stavby	
zodp.projektant :	Ing. Ladislav Jirucha	<div><div><div>MODERNÍ GASTRO TECHNOLOGIE</div><div>GAMA Fobos s.r.o. nám. E.F.Buriana 546/7 500 04 Hradec Králové tel/fax: 495 220 324 http://www.gamafobos.cz</div></div></div>	
vypracoval :	Ing. Kristína Kuttelwascherová		
kreslil :	Ing. Kristína Kuttelwascherová		
kontroloval :			
název výkresu :		číslo zakázky :	
akce :		číslo výkresu :	
		datum :	
objednatel :		měřítko :	
investor :		paré :	