



CYKY J5x2,5
nad podhledem,
dále v liště,
vývod 100 mm n.č.p

CYKY J3x1,5
nad podhledem,
světelný okruh

V rozváděči "KUCHYŇ" bude odpojen 3f. vývod rušené jednotky současně umístěné v místě konvektomatu.

Do rozváděče bude nově instalován na DIN lištu svodič přepětí II. stupně 12,5-275/3+0.

Dále pro LED osvětlení, které bude součástí VZT panelu, bude instalován proudový chránič s nadproudovou ochranou 0/1N/C/003-A.

Pro nové zásuvkové okruhy s jištěním 1x16A/B bude předřazen proudový chránič 25/4/B/003.

Zásuvkové okruhy vedeny z rozváděče nad podhledem a svisle dolů v lištách LV 20x20.

Nově instalovaná multifunkční pánev bude napojená z rozváděče "KUCHYŇ" nad podhledem v elektroinstalačním drátěném žlabu a dále svisle k pánvi nerezovou trubkou.

Z rozváděče vedení nad podhledem a posléze lištou svisle po obkladech přes vačkový spínač, nově napojena myčka kabelem CYKY J5x2,5.

Chladicí stůl bude připojen ze stávajícího zásuvkového okruhu, jehož zásuvka pak bude přeložena do výšky 400 mm n.č.p..

Rozvodná soustava: 3/PE/N/AC, 50 Hz, 400/230V
Ochrana: automatickým odpojením od zdroje,pospojením,proud.chráničem

	Elektro projekce Vlach Palachova 1742 547 01 Náchod tel.: 491 427 062 mobil: 604 163 232	PROJEKTANT VLASTISLAV VLACH	ZAKÁZKA 70-36
		VYPRACOVAL KAŠPAR RICHARD	STUPEŇ J.P.
		INVESTOR SOŠ a SOU, Vocelova 1338, HK	DATUM 11.2023
		MÍSTO Vocelova 1338, Hradec Králové	FORMÁT 2A4
			ČÍSLO VÝKRESU

Snížení energetické náročnosti ŠJ SOŠ a SU Vocelova H.K.

Elektroinstalace 1.N.P.

1:50

E-3