

Vysvětlení / změna / doplnění zadávací dokumentace č. 20

Veřejná zakázka: Oblastní nemocnice Náchod – II. etapa modernizace a dostavby

Identifikační údaje zadavatele:

Název **Královéhradecký kraj**
Sídlo Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové
IČO 708 89 546
Kontaktní osoba ve věcech zadávacího řízení: Mgr. Jitka Bučková,
e-mail: jbuckova@khk.cz

Profil zadavatele: https://zakazky.cenakhk.cz/profile_display_2.html

Na profilu zadavatele v detailu veřejné zakázky je uveřejněna kompletní zadávací dokumentace včetně všech jejích příloh a případných změn.

Druh a režim veřejné zakázky:

Dle příslušných ustanovení zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále též jen „Zákon“ nebo „ZZVZ“) se jedná o nadlimitní veřejnou zakázku, zadávanou v otevřeném řízení v režimu Zákona.

Zadavatel vydává v souladu s § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, a čl. 11 Zadávacích podmínek následující vysvětlení / změnu / doplnění zadávacích podmínek:

Zadavatel poskytuje bližší informaci o stávajícím systému potrubní pošty provozované v dolním a horním areálu nemocnice, a to formou Izometrického schématu systému potrubní pošty, kde jsou znázorněny veškeré trasy, výhybky, stanice atd., které bylo zpracováno v rámci dokumentace skutečného provedení u předchozí realizované zakázky s názvem „Oblastní nemocnice Náchod – I. etapa modernizace a dostavby. Specifikace a technické parametry stávajícího systému odpovídají parametrům rozšiřujícího systému potrubní pošty viz TZ. Dále zadavatel upravuje znění technické zprávy, kde dochází k vypuštění zejména požadavku Zadavatele na nedotčení záručních a ostatních podmínek, které se na tento stávající systém vztahují viz revizní technická zpráva s ozn. „D.2.3.-001 Technická zprava R01.pdf“. Záruční lhůta předchozí výše uvedené zakázky uplynula. Na stávající systém se žádné záruční podmínky nevztahují.

Zadavatel z vlastního podnětu upravuje a upřesňuje následující v projektové dokumentaci pro provádění stavby a v soupise stavebních prací, dodávek a služeb.

- a) Jedná se o změnu minimálních požadavků zadavatele u stanice generátoru k ošetření teplé vody proti tvorbě legionelly včetně úpravy textu materiálu vodovodního potrubí a armatur v technické zprávě. Změna provedena v následujících částech projektové dokumentace a to ONN-DPS_ZTI_01_Technická zpráva R02.pdf, ONN-DPS_ZTI_14.0_VOD_1NP_0 R02.pdf, ONN-DPS_ZTI_14C_VOD_1NP_C R02.pdf, ONN-DPS_ZTI_14D_VOD_1NP_D R02.pdf, ONN-DPS_ZTI_25_Schema rozvodu vody R02.pdf a změna popisu položky s kódem 01.03.11 v listě D.1.4.1.1 – Vodovod soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s ozn. „P_4.1_3 ON Náchod_II. ETAPA MODERNIZACE A DOSTAVBY R17.xlsx.“
- b) V revizní technické zprávě potrubní pošty s ozn. „D.2.3.-001 Technická zprava R01.pdf“ došlo k vymazání podmínky ve znění: „předloží dodavatel jako součást své nabídky certifikát/oprávnění vystavené výrobcem stávající provozované technologie“. Tento doklad není požadován ve výzvě k podání nabídek a s jeho předložením v rámci podání nabídky se tedy nepočítá.
Dále zadavatel z vlastního podnětu opravuje popis položek systému potrubní pošty (dotčené položky změnou popisu jsou vyznačeny) v listě D.2.3.1 - Přesun centrály, úprava systému, v listě D.2.3.2 - Rozšíření systému PP 110 mm v novostavbě D a v listě D.2.3.4 - Nová centrála systému PP 110 mm v novostavbě D „P_4.1_3 ON Náchod_II. ETAPA MODERNIZACE A DOSTAVBY R17.xlsx.“
- c) Při celkové kontrole vnitřních stěn zjištěny drobné rozměrové nesrovnalosti u prvků v soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s projektovou dokumentací pro provádění stavby. Tyto

nesrovnalosti byly odstraněny, a to u prvku s ozn. „V1.02, V1.03, V1.04, V1.05, V1.19, V2.02, V2.04, V2.11, V2.22, V2.23, V2.51, V2.72, V4.02, V4.11, V4.12, V4.14, V4.15, V4.16, V5.15, V5.19, V6.06, V7.13, V7.14“ v revizní tabulce s ozn. „43. Tabulka vnitřních stěn_R03.pdf.“ tak, i v položkách vnitřních stěn v listě D.1.1. - Architektonicko-stavební řešení, soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s ozn.“P_4.1_3 ON Náchod_II. ETAPA MODERNIZACE A DOSTAVBY R17.xlsx“.

Toto vysvětlení (resp. doplnění) zadávací dokumentace bude uveřejněno na profilu zadavatele na https://zakazky.cenakhk.cz/profile_display_2.html v detailu uvedené zakázky.

Na základě zveřejněných vysvětlení Zadávacích podmínek zadavatel rozhodl o přiměřeném prodloužení lhůty pro podání nabídek.

Nová lhůta pro podání nabídek končí 21. 1. 2026 v 9:00 hodin.

Přílohy:

Seznam dokumentace PD.č.1 2 3 4 5 R17.xlsx

43. Tabulka vnitřních stěn_R03.pdf

ONN-DPS_ZTI_01_Technická zpráva R02.pdf

ONN-DPS_ZTI_14.0_VOD_1NP_0 R02.pdf

ONN-DPS_ZTI_14C_VOD_1NP_C R02.pdf

ONN-DPS_ZTI_14D_VOD_1NP_D R02.pdf

ONN-DPS_ZTI_25_Schema rozvodu vody R02.pdf

D.2.3.-001 Technická zpráva R01.pdf

Izometrie_pp.pdf

PODMÍNKY A POŽ. PRO JEDN. ZPŮSOB ZPRACOVÁNÍ NC R18.pdf

P_4.1_3 ON Náchod_II. ETAPA MODERNIZACE A DOSTAVBY R17.xlsx

Mgr. Jitka Bučková
na základě pověření