

Vysvětlení, změna, doplnění zadávacích podmínek č. 4 (Dodatečná informace č. 4)

Veřejná zakázka: „MK/15/912 EDK – stravovací zařízení, ul. Švendova č.p. 1282 HK – dodávka technologie gastro a chlazení“

Identifikační údaje zadavatele:

Název	Královéhradecký kraj
Sídlo	Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové
IČO	708 89 546
DIČ	CZ 708 89 546
Zástupce	Petr Koleta, hejtmán kraje

Kontaktní osoba ve věcech zadávacího řízení

- Mgr. Zuzana Stoklasa Fusová, tel.: +420 736 521 900, e-mail: zstoklasafusova@khk.cz,

Profil zadavatele:

https://zakazky.cenakhk.cz/profile_display_2.html

Na profilu zadavatele v detailu veřejné zakázky je uveřejněna kompletní zadávací dokumentace včetně všech jejích příloh a případných změn.

Druh a režim veřejné zakázky:

Dle příslušných ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, (dále též „ZZVZ“ nebo „zákon“) se jedná o veřejnou zakázku zadávanou v otevřeném nadlimitním režimu dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

Dotaz č. 1:

Pozice 11013 – Multifunkční šokový zchlazovač, zmrazovač: Technická specifikace je stanovena formou přímého odkazu na konkrétní výrobek Irinox, kdy v technické specifikaci doslova stojí tyto požadavky: „Irinox patentovaný systém magnetického uchycení sondy ke dveřím...“ a „Automatické přepnutí z manuálního režimu (časovaného) do automatického režimu (se sondou); Multifresh® snímá, zda byla sonda vložena nebo ne“. Taková specifikace, odkazující na konkrétní produkt a obsahující, dokonce!, ochrannou známku, je nepřípustná. Žádáme Zadavatele o úpravu či odstranění těchto požadavků tak, aby bylo možné dodat konkurenční zařízení, tedy umožnění jiného způsobu uchycení sondy ve vnitřním prostoru šokeru a jiného způsobu snímání, zda byla sonda vložena či nikoliv.

Odpověď na dotaz č. 1:

Odstranění obchodního názvu bylo již provedeno v rámci Dodatkové informace č. 1, kdy byly Zadavatelem stanoveny tyto minimální funkční a technické parametry šokeru:

Kapacita: chlazení +90 → +3 °C / 130 kg, zmrazení +90 → -18 °C / 130 kg, počet vozíků 1 x 20 x GN2/1 nebo 2 x 20 x GN1/1

Výkon: 2,4 kW / 400 V (šoker), 14 kW / 400 V (jednotka)

Chlazení vzduchem, externí kondenzátor

Multifunkční dotykový displej, nastavitelné cykly, 5 bodová sonda

Hygienické provedení: zaoblené rohy, snadný přístup ke komponentám, magnetické zavírání dveří

Tyto parametry splňuje více výrobců.

Dotaz č. 2:

Žádáme Zadavatele o informaci, zda je možné dodat stroj, který splňuje výkonnostní parametry, ale jeho rozměry jsou menší, než požadované, a to i po započtení tolerance.

Odpověď na dotaz č. 2:

Zadavatel toleranci rozměrů oproti základnímu zadání již jednou umožnil (viz DI č. 3) a další tolerance nepřipouští.

Dotaz č. 3:

Žádáme Zadavatele o informaci, zda je možné dodat ke stroji agregát, který splňuje výkonnostní parametry, jeho rozměry jsou u 2 stran menší, než požadované, a to i po započtení tolerance, ale jeho délka je cca 1500 mm.

Odpověď na dotaz č. 3:

Zadavatel toleranci rozměrů oproti základnímu zadání již jednou umožnil (viz DI č. 3) a další tolerance nepřipouští.

Dotaz č. 4:

Žádáme Zadavatele o informaci, zda je možné dodat stroj s vyšším příkonem a agregát s nižším příkonem, než jak je požadováno, přičemž celkový příkon stroje a agregátu je v součtu nižší, než jak je specifikací u obou těchto položek celkem požadováno a zároveň stroj splňuje požadované výkonnostní parametry. Je možné dodat jednotku s hmotností cca 300 kg?

Odpověď na dotaz č. 4:

Zadavatel trvá na nepřekročení v součtu celkového příkonu.
Jednotku je možné dodat i s uvedenou hmotností.

Dotaz č. 5:

Žádáme Zadavatele o informaci, zda umožní dodání zařízení s multifunkčním displejem se softwarovými tlačítky.

Odpověď na dotaz č. 5:

Ano – viz text výše v této Dodatečné informaci a DI č.1.

Zadavatel rozhodl o prodloužení lhůty pro podání nabídek. Nová lhůta pro podání nabídek končí dne 15.1.2026 v 09:00 hodin.

Toto vysvětlení zadávací dokumentace bude uveřejněno na profilu zadavatele na https://zakazky.cenakhk.cz/profile_display_2.html v detailu uvedené zakázky.

V Hradci Králové dne 7.1.2026

Mgr. Zuzana Stoklasa Fusová
oddělení veřejných zakázek
na základě pověření