

Vysvětlení, změna, doplnění zadávacích podmínek č. 4 (Dodatečná informace č. 4)

Veřejná zakázka: Fotovoltaické elektrárny formou Design and Build – Balíček 1,2

Identifikační údaje zadavatele:

Název	Královéhradecký kraj
Sídlo	Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové
IČO	708 89 546
DIČ	CZ 708 89 546
Zástupce	Petr Koleta, hejtmán kraje

Kontaktní osoba ve věcech zadávacího řízení

- Ing. Alena Kadaníková, tel.: +420 607 006 578, e-mail: akadanikova@khk.cz

Profil zadavatele:

https://zakazky.cenakhk.cz/profile_display_2.html

Na profilu zadavatele v detailu veřejné zakázky je uveřejněna kompletní zadávací dokumentace včetně všech jejích příloh a případných změn.

Druh a režim veřejné zakázky:

Dle příslušných ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, (dále též jen „ZZVZ“ nebo „zákon“) se jedná o veřejnou zakázku nadlimitní, zadávanou v otevřeném řízení.

Zadavatel vydává v souladu s § 98 a § 99 ZZVZ vysvětlení, změnu a doplnění zadávacích podmínek:

Dotaz č. 1:

V ZD uvádíte kapacitu baterií pro jednotlivé objekty 10 kwh, případně 20 kwh.

Jedná se o hodnotu nominální nebo využitelnou?

Je možná tolerance kapacity vzhledem k zadání a pokud ano, jaká odchylka do + a – bude případně tolerována?

Odpověď na dotaz č. 1:

Kapacity bateriových úložišť jsou stanoveny v technických dokumentech tvořících součást zadávací dokumentace. Souhrnné hodnoty jsou uvedeny v příloze č. 3 zadávacích podmínek, kde je pro každý objekt specifikována jak instalovaná (celková nominální) kapacita, tak využitelná kapacita bateriového úložiště.

Uvedené hodnoty představují minimální požadované parametry, které musí být dodavatelem splněny. Uchazeč je povinen instalovat bateriové úložiště o kapacitě minimálně v rozsahu uvedeném v zadávací dokumentaci.

S ohledem na modulární konstrukci bateriových systémů zadavatel připouští pouze vyšší kapacitu, pokud vyplývá z technického řešení konkrétního typu bateriového modulu. Nižší kapacita není přípustná a žádná tolerance směrem dolů není možná.

Tolerance směrem nahoru je stanovena na +15 % z nominální kapacity při dodržení všech podmínek na vlastnosti baterií daných v zadávací dokumentaci.

Lhůta pro podání nabídek se nemění.

Toto vysvětlení zadávací dokumentace bude uveřejněno na profilu zadavatele na https://zakazky.cenakhk.cz/profile_display_2.html v detailu uvedené zakázky.

V Hradci Králové dne 13. 1. 2026

Ing. Alena Kadaníková
oddělení veřejných zakázek
na základě pověření