

TELEFON 495 088 111
E-MAIL podatelna@pla.cz
IČO 70890005
DIČ CZ70890005
IDDS dbyt8g2
Obchodní rejstřík vedený u KS v Hradci Králové,
oddíl A, vložka 9473

ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje

Petr Aman

Kutnohorská 59

500 04 Hradec Králové

VÁŠ DOPIS ZNAČKY / ZE DNE

ČÍSLO JEDNACÍ
PLa/2025/043332

VYŘIZUJE/LINKA
Ing. Vojtěch Havrda/657

HRADEC KRÁLOVÉ
4.11.2025

III/32744 Veselská Lhota - nestabilní silniční těleso v km 0,440 - 0,480

Dne 16.10.2025 jsme obdrželi Vaši žádost o aktualizaci stanoviska k dokumentaci pro výše uvedenou akci. Předloženou dokumentaci vypracovala firma M - PROJEKCE s.r.o. ve stupni pro povolení záměru z 06/2025. Podle předložené dokumentace se jedná o rekonstrukci části silnice III/32744 v okrajové části města v k.ú. Vysoké Veselí. Součástí akce dále bude doplnění odvodnění.

V rámci akce dojde k úpravě povrchu komunikace v řešeném úseku, k nahrazení propustku, pročištění příkopu a k doplnění prvků odvodnění. V současné době jsou srážkové vody svedeny v části do okolních nezpevněných ploch a v části do povrchových příkopů vyspádovaných k vodnímu toku Cidlina. Nově budou srážkové vody vedeny v části pročištěnými příkopy a v části přídlažbovým rigolem a přes nové uliční vpusti do kanalizace ústící do vodního toku Cidlina. Ukončení kanalizace je řešeno pomocí dvou výustních objektů. V kanalizaci DN 800 bude vytvořena trubní retence o objemu 15 m³ a v šachtě před vyústěním je navrženo regulační zařízení. Vsakování srážkových vod není dle předložených podkladů možné. Předložená dokumentace neobsahuje vyčíslení ploch ani porovnání průtočného množství odváděných vod do vodního toku v rámci stávajícího stavu se stavem navrhovaným.

Předmětná komunikace se nenachází ve stanoveném záplavovém území vodních toků. Při výstavbě dvou výustních objektů dojde ke styku s korytem vodního toku Cidlina (IDVT 10100030) a to na levém břehu v ř. km cca v ř. km 58,664 a ř. km 58,704. Uvedený vodní tok je ve správě Povodí Labe, státní podnik. Výustní objekty budou provedeny vytvořením odlážděného příkopu v břehu vodního toku. Opevnění bude stabilizováno betonovým prahem a kamenným záhozem. Umístěním výustních objektů také dojde ke styku s pozemkem koryta vodního toku p.č. 1239 v k.ú. Vysoké Veselí, který je ve vlastnictví státu s právem hospodařit pro Povodí Labe, státní podnik. Objekty umístěné mezi korytem toku a komunikací budou umístěny v záplavovém území vodního toku Cidlina.

Investorem akce bude: Královéhradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové.

Stavba se nachází ve vodním útvaru číslo HSL_1400 - Cidlina od toku Porák (Velký Porák) po tok Bystřice, na souřadnicích (S-JTSK) Y: 667364, X: 1025061.

K předmětné akci jsme se již vyjadřovali stanoviskem PLa/2025/028343 ze dne 23.7.2025. Vzhledem k tomu, že dokumentace byla upravena (doplnění retenčních a regulačních objektů), vydáváme k navrhovanému záměru následující **stanovisko správce povodí**:

- a) **Z hlediska zájmů daných platným Národním plánem povodí Labe a Plánem dílčího povodí Horního a středního Labe (ustanovení § 24 až 26 vodního zákona)** je uvedený záměr možný, protože lze předpokládat, že záměrem nedojde ke zhoršení chemického stavu a ekologického stavu / potenciálu dotčených útvarů povrchových vod a chemického stavu a kvantitativního stavu útvarů podzemních vod, a že nebude znemožněno dosažení jejich dobrého stavu / potenciálu.

Toto hodnocení vychází z posouzení souladu předmětného záměru s výše uvedenými platnými dokumenty.

b) **Z hlediska dalších zájmů sledovaných vodním zákonem a správy vodního toku** souhlasíme s navrhovaným záměrem za předpokladu splnění následujících podmínek:

- Nakládání se srážkovými vodami bude dle předložených podkladů. Hodnota regulovaného odtoku z území bude dána výpočtem a to z řešených ploch, kde dochází k výraznému navýšení koeficientu odtoku či ke změně způsobu odvádění srážkových vod z území, a bude odpovídat 15. minutové srážce o periodicitě $p=0,5$ (2 leté) se srážkovým úhrnem dané lokality.
- Požadujeme, aby technické řešení bylo v souladu s Vyhláškou o požadavcích na výstavbu č. 146/2024 Sb.
- Výustní objekty do vodního toku Cidlina budou provedeny tak, aby nezasahovaly do průtočného profilu vodního toku. Vzhledem k tomu, že výustní objekty jsou umístěny v záplavovém území vodního toku, je nutné jejich technické provedení na povodňové průtoky zohlednit a zvolit vhodné parametry opevnění.
- Dotčený pozemek vodního toku bude uveden do náležitého stavu dle původních parametrů, narušené břehy budou osety travní směsí.
- Požadujeme zachovat stávající niveletu terénu v záplavovém území vodního toku (terén nebude navyšován).
- V záplavovém území požadujeme materiál ukládaný do výkopové rýhy po uložení inženýrských sítí řádně zhutnit po vrstvách.
- Při provádění prací v blízkosti vodního toku nesmí dojít ke splavování zeminy a stavebních materiálů do povrchových vod. Případné materiály napadané do koryta VT budou z něho neprodleně odstraněny.
- Zahájení a ukončení prací bude s min. 4 denním předstihem oznámeno na Povodí Labe, státní podnik - provozní středisko Jičín (Jarošovská 103, 506 01 Jičín, Ing. O. Černohouz, ☎ 607 503 351, labe-z1@pla.cz). Zástupce výše uvedeného provozního střediska požadujeme přizvat po dokončení prací ke kontrole a odsouhlasení provedených prací.

Upozorňujeme, že Povodí Labe, státní podnik nenese odpovědnost za škody způsobené průchodem velkých vod.

c) **Z hlediska majetkoprávních vztahů** sdělujeme, že se navržený záměr dotýká majetku státu (*specifikace pozemku/-ů nebo stavby*), k němuž vykonává právo vlastníka Povodí Labe, státní podnik, a z tohoto důvodu bude účastníkem případných správních řízení, vedených k tomuto záměru podle vodního nebo stavebního zákona. Podmínkou pro udělení souhlasu vlastníka pozemku se stavebním záměrem, v souladu s ustanovením §187 zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, je majetkoprávní vypořádání záměrem (stavbou, činností) dotčeného majetku státu.

Ve věci uzavření příslušných smluvních vztahů se formou žádosti (s uvedením čísla jednacího tohoto stanoviska) obraťte na Povodí Labe, státní podnik – Závod Z1 Jablonec nad Nisou, Želivského 5, 466 05 Jablonec nad Nisou (p. Ivana Křížová, ☎ 493 533 968, labe-z1@pla.cz), přičemž Vaše žádost musí být doplněna o následující doklady:

- identifikační údaje smluvní strany, případně zplnomocnění pro zastupující osobu,
- kontaktní údaje žadatele,
- katastrální situační výkres z projektové dokumentace se zákresem trvalého a dočasného záboru pozemku, včetně vyčíslení těchto záborů,
- geometrický plán pro vymezení rozsahu věcného břemene k části pozemku (min. 2x originál), včetně vyčíslení plochy věcného břemene.

Podmínky udělení souhlasu vlastníka pozemků se stavebními záměry cizích stavebníků realizovaných na určeném majetku (pozemcích nebo stavbách) Povodí Labe, státní podnik (dle §187 stavebního zákona) v návaznosti na nezbytné majetkoprávní vypořádání jsou popsány na stránkách www.pla.cz (*informace pro žadatele*).

Toto stanovisko, které je podkladem pro vydání rozhodnutí nebo jiného opatření vodoprávního nebo jiného správního úřadu, nebo samosprávného orgánu, platí **2 roky** od data jeho vydání, pokud v této

době nebylo využito pro vydání platného rozhodnutí nebo jiného opatření správními nebo samosprávnými orgány.

Toto stanovisko nahrazuje stanovisko PLa/2025/028343 ze dne 23.7.2025.

Mgr. Petr Ferbar
vedoucí odboru
péče o vodní zdroje

Na vědomí

PL – Z1 Jablonec nad Nisou, PS Jičín