

Investor:

je totožný  
s žadatelem

Vaše značka:

Číslo jednací: **VOS/VAS/2025/1091 (VOS/VAS/2025/1019)**

Vyřizuje: **Ing. Lucie Vašková**

Telefon: **+420493544842**

E-mail: **vaskova@vosjicin.cz**

Žadatel:

ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s.

Petr Aman

Kutnohorská 59/23

50004 Hradec Králové

**Název akce:** **III/32744 Veselská Lhota - nestabilní silniční těleso v km 0,440 - 0,480**

Upřesnění akce: **oprava komunikace a odvodnění**

Důvod akce / žádosti: **Vyjádření k územně plánovací dokumentaci**

Typ řízení: **Dokumentace pro stavební řízení**

*Zájmové území*

Obec: **Vysoké Veselí**

Katastr: **Veselská Lhota, Vysoké Veselí**

Vlastní popis: **815**

Datum vydání vyjádření: **23.07.2025**

Platnost tohoto vyjádření: **23.07.2026 (12 měsíců)**

Souhlasíme se stavbou **"III/32744 Veselská Lhota - nestabilní silniční těleso v km 0,440 - 0,480"** dle předložené PD zpracované firmou M- PROJEKCE s.r.o. v 06/2025, zak.č. 25-054-02, při splnění následujících podmínek:

- V zájmovém území se nachází vodovodní řad PVC 110, který není zaměřen, **před zahájením stavby požadujeme provést kopané sondy na vodovodu za účasti zástupce VOS a.s.** - vedoucí provozního střediska VOS a.s. ing. Mikoláš tel.č. 493 533 322, 602 473 643. Následně **vodovod zaměřit** - pracovník VOS a.s. Bc. Pitthard tel.č. 721 376 533.
- Po upřesnění trasy vodovodu budou dohodnuty podmínky pro realizaci stavby vzhledem k ochraně vodovodu (umístění kanalizačního potrubí, vpusti, vtokové jímky atd. vzhledem k ochrannému pásmu vodovodu).
- Zahájení stavby požadujeme oznámit na naše provozní středisko v Jičíně, vedoucí ing. Mikoláš, tel.č. 493 533 322, 602 473 643.
- Požadujeme respektovat ochranné pásmo vodovodu dle zákona č. 274/2001 Sb. - 1,5 m od líce potrubí na obě strany.
- Při umístění kanalizačního potrubí požadujeme při souběhu s vodovodem dodržet odstupovou vzdálenost 1 m, případně na místě dohodnout podmínky ochrany vodovodu s vedoucím provozního stř. v Jičíně.
- V místech křížení kanalizačního potrubí s vodovodem a přípojkami bude dodržena odstupová vzdálenost dle ČSN 63 6005, pokud bude kanalizační potrubí umístěno



nad vodovodním potrubím, bude uloženo v chráničce s přesahem min. 1,5 m od osy vodovodního potrubí, ke kontrole křížení sítí přizvat vedoucího provozního stř. VOS a.s. v Jičíně.

- Požadujeme, aby osazení veškerých poklopů uzávěrů, hydrantů a šachet včetně jejich spojení s podzemní konstrukcí bylo upraveno nivelety nového povrchu.
- Při realizaci zemních prací v ochranných pásmech vodovodu (1,5 m od vnějšího líce potrubí na obě strany) budou zemní práce prováděny ručně, a to osobou seznámenou s polohou vodovodního potrubí.
- Při realizaci stavby nebude snižováno ani zvyšováno vrchní krytí vodovodu.
- Uliční vpusti nebudou umístěny na vodovodu.
- Při realizaci prací požadujeme zabezpečit vodovodní řad PVC 110 proti poškození.
- Při odkrytí našeho zařízení požadujeme přizvat pracovníky provozního střediska v Jičíně ke kontrole a před záhozem ke kontrole našeho neodkrytého zařízení a k písemnému potvrzení, že nedošlo k poškození tohoto zařízení, a že byly obnoveny podsypy a pískové obsypy potrubí včetně signalizačního vodiče.
- Požadujeme přizvat zástupce naší společnosti k závěrečné prohlídce stavby a před vydáním kolaudačního souhlasu požadovat od investora stavby písemné potvrzení vedoucího provozního střediska v Jičíně o splnění všech našich výše uvedených požadavků.
- Požadujeme, aby investor předal naše vyjádření zhotoviteli stavby.
- Naše vyjádření požadujeme citovat v územním rozhodnutí a ve stavebním povolení.

Vyjádření je platné pouze pro zájmové území určené a vyznačené žadatelem a taktéž pro stanovený účel. V případě, že budou práce zahájeny po uplynutí doby platnosti tohoto vyjádření, nelze toto vyjádření použít jako podklad pro zahájení prací a je třeba požádat o vydání nového nebo prodloužení stávajícího vyjádření.

Toto vyjádření pozbývá platnosti:

- uplynutím doby platnosti vyjádření
- změnou rozsahu vyznačeného území
- změnou účelu vyjádření uvedeného v žádosti

Platnost tohoto vyjádření je **1 rok** ode dne vydání.

Vodohospodářská a obchodní společnost a.s.  
506 01 JIČÍN, Na Tobolce 428  
IČO 60109149, DIČ CZ60109149  
tel. 493 544 811



Ing. Jaroslava Suchánková  
Vedoucí TPC  
Vodohospodářská a obchodní společnost a.s.

**Přílohy:**

počet příloh: 0

souborové přílohy: