




Vysvětlení / doplnění / změna zadávací dokumentace č. 1

Veřejná zakázka:	Snížení energetické náročnosti školní kuchyně SOŠ a SOU, Hradec Králové Vocelova 1338 – gastrotechnologie
Ev. č. VVZ:	Z2025-071452
Zadavatel	Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hradec Králové, Vocelova 1338, IČO: 00175790, se sídlem Vocelova 1338/2, 50002 Hradec Králové
Způsob zadání:	nadlimitní režim veřejné zakázky na dodávky zadávané v otevřeném řízení podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“)

Zadavatel poskytuje vysvětlení/doplnění zadávací dokumentace v souladu s § 98 zákona na základě předchozí žádosti dodavatele.

Dotaz č. 1



Dobrý den,

Prosim o vysvětlení ZD. V seznamu zařízení je u pozice číslo No5.05 Výdejní police sklo + nerez konstrukce s LED osvětlením uveden požadavek na počet 7ks o rozměru 1000x300x350mm.

V příložené projektové dokumentaci, jsou tyto police ale zakresleny nad stávající 3ks ohřevná výdejní vana 3xGN1/1 což odpovídá rozměru cca 1200mm a to v konstrukčním provedení jako středová police.

Prosim o upřesnění této položky jak co do počtu kusů a rozměrů, tak i provedení.

Děkuji.

Odpověď na dotaz č. 1:

Pozice číslo N05.05 - Výdejní police sklo + nerez konstrukce s LED osvětlením uveden požadavek na počet 3ks o rozměru 1250x300x350mm, tvar a umístění dle detailu PD (příloha č. 3 zadávací dokumentace).

Zadavatel připouští maximální toleranci rozměrů u dotčených poptávaných položek v rozmezí ± 5 % od uvedených rozměrů, za předpokladu, že nabízené zařízení splňuje veškeré ostatní technické parametry a funkční požadavky uvedené v zadávací dokumentaci a je kompatibilní s projektem (zejména se vejde do vymezeného prostoru).

Dotaz č. 2

Dobrý den,

V ZD je pod pozicí č. N11.02 uveden požadavek na plynový konvektomat o kapacitě 20xGN1/1 o příkonu 18kW a výšce 1060mm. Uvedený požadavek na příkon a výšku však odpovídá konvektomatu o kapacitě 10xGN1/1.

Prosím o upřesnění kapacity konvektomatu a odpovídajících technických parametrů požadovaného konvektomatu.

Odpověď na dotaz č. 2:

Zadavatel pro pozici č. N11.02 upravuje maximální rozměry konvektomatu na 1000x800x2100 mm. Zadavatel z důvodu kapacity provozu požaduje konvektomat s kapacitou 20x 1/1GN a maximálním příkonem plynu do 18 kW pro splnění energetických úspor.

KAPACITA A TECHNICKÉ PARAMETRY:

- kapacita 20x 1/1GN
- příčný systém vsunů, prostor mezi vsuny min 67 mm
- pětirychlostní ventilátor s možností zpětného chodu, taktování
- vícebodová sonda teploty jádra
- automatický čistící systém – maximální spotřeba vody 40 l
- maximální příkon plynu - 18 kW
- maximální rozměry 1000x800x2100 mm

V souvislosti s tímto dochází k úpravě výkazu výměr, který tvoří přílohu tohoto dokumentu a v plném rozsahu nahrazuje původní dokument, který byl součástí přílohy č. 3 zadávací dokumentace – projektová dokumentace, technická specifikace s výkazem výměr, ve znění před uveřejněním tohoto dokumentu.

Dotaz č. 3

Dobrý den,

Zasílám žádost o vysvětlení ZD k výše uvedené zakázce:

U pozice číslo N05.03 Vestavná chladicí vitrína samoobslužná s chlazenou vanou, je uveden požadavek samoobslužná, ale níže v textu popisu vitríny je uvedeno obslužné provedení?

Prosím o upřesnění jaký typ vitríny je požadován.

Odpověď na dotaz č. 3:

Zadavatel požaduje vitrínu samoobslužnou.

Dotaz č. 4

Položka 008 Myčka průchozí a 10.01 Myčka černého nádobí

Je možné nabídnout obdobné výrobky s tolerancí rozměrů a příkonu cca do 15 %, nebo zadavatel trvá na konkrétních výrobcích, které jsou zřejmé z těchto požadovaných parametrů?

Odpověď na dotaz č. 4:

Zadavatel připouští maximální toleranci rozměrů dotčených poptávaných položek v rozmezí ± 5 % od uvedených rozměrů, za předpokladu, že nabízené zařízení splňuje veškeré ostatní technické parametry a funkční požadavky uvedené v zadávací dokumentaci a je kompatibilní s projektem (zejména se vejde do vymezeného prostoru).

Dotaz č. 5

Položka 23 Mult.pánev a 25 Plynový konvektomat

Umožní zadavatel jednoduché obdobné ovládání u těchto 2 položek, nebo trvá na zcela stejném ovládání, které v této kombinaci splní pouze jeden výrobce?

Děkujeme za odpověď.

Odpověď na dotaz č. 5:

Zadavatel umožňuje obdobné ovládání pro položky 23 a 25.

Místo a lhůta pro podání nabídek

Zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek v souladu s § 99 zákona. Nově lhůta pro podání nabídek končí dne **20. 2. 2026 v 10:00 hod.**

Příloha č. 1 - Snížení energet. náročnosti školní kuchyně SOS+SOU Vcelova soupis prací gastrotechnologie VZD_01

Za zástupce zadavatele na základě pověření